



Divisão Controle Sanitário - RMOC

Rua Adolfo Pardini nº 555 - CEP: 18610-250 - Jardim Paraíso - Botucatu

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RMOC 11782/18-0276-A Versão 00

Ensaio
NBR ISO/IEC
17025



CRL 0276

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 11782/18
Cliente: Águas de São Pedro - Sabesp - Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Luciano
Endereço: AV Antonio J. M. Andrade, 1039 - Aguas De Sao Pedro - Aguas De Sao Pedro
Tipo de Amostra: ETE Águas de São Pedro - Afluente **Id. Pto:** 102-EFL-001
Procedência: 102-EFL-001 R Albano Bispo dos Santos nº s/nº Afluente ETE Águas de São Pedro-Jd. Porangaba-Aguas De S

Data/horário de coleta: 24/04/2018 - 10:25 **Chuvas:** Não **Temp. Ambiente:** - **Coletor:** Eduardo Andre Fregona

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Demanda Bioquímica de Oxigênio	255	mg/L	Respirométrico - 5210 D - SMEWW - 21 - 2005	03/05/18	RM-EFL
Demanda Química de Oxigênio Total	461	mg/L	Colorimétrico Refluxo fechado - 5220 D - SMEWW - 21 - 2005	25/04/18	RM-EFL
pH	7,1	pH	Eletrométrico - 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	24/04/18	RM-CAMP O
Temperatura da Amostra	25,8	°C	Termométrico - 2550 B - SMEWW - 21 - 2005	24/04/18	RM-CAMP O

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.

Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.

O plano e o procedimento de amostragem realizado de acordo com o PI-RMOC-016 e IT-RMOC-000, respectivamente.

Endereço dos Laboratórios

Botucatu - Jardim Paraíso - Rua Adolfo Pardini nº 555 CEP: 18610-250

RM-CAMPO - Laboratório CAMPO

RM-EFL - Laboratório Efluentes

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Técnico Químico Bruno Monteiro Nardin
CRQ 04472827
Técnico Sist. Saneamento
Matr. 1123932

DRA Engenheiro Químico Ana Lucia Silva
CRQ 04331941
Gerente de Divisão
Matr. 320998

Autenticação: 6FEC9D91627AFAB1927B5D29751BDA6F03FABAAC

Data 14/05/2018