


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)		
Cantareira	▼	735,58	74,9	57,9	45,6	(0,1)	982,07	17,84	0,42	25,20	70,8	117,40	24,13	23,14	23,30
Jaguari/Jacaréi	833,95	557,48	69,0	56,2	46,3		808,04	10,27	0,20				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	816,47	27,86	40,0		40,0		69,65	17,03	0,20				T-7	14,30	
Atibainha	784,16	147,05	152,8	73,5	44,8		96,25	23,77	0,00				T-6	22,25	
Paiva Castro	744,48	2,71	35,6		35,6		7,61	27,09	0,02				T-5	23,77	
Guarapiranga	735,25	▼	135,14		78,9	(0,2)	171,19	10,51	0,00	11,17	94,1	26,30	13,63	13,47	13,50
Taquacetuba	746,45							0,00							
Capivari	740,34							1,08							
Rio Grande	745,88	▼	88,68		79,1	(0,4)	112,18	1,77	0,00	4,26	41,5	13,87	4,81	4,77	7,53
Rio Claro	873,46	▼	10,87		79,6	(0,5)	13,67	2,11	0,50	3,03	69,6	1,78	3,09	3,10	3,62
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	▼	237,99			41,5	(0,1)	573,81	8,00	4,09	13,34	59,9	37,43	13,22	12,42	14,39
Ponte Nova	759,11	95,94			29,1		329,37	3,02	0,42				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	767,82	32,21			87,7		36,73	0,57	2,78				EEABB	2,31	
Biritiba	754,55	25,37			52,4		48,42	0,06	0,24				DB-J	4,91	
Jundiai	753,75	62,78			84,7		74,09	5,17	0,05				J-T	1,73	
Taiçupeba	742,36	21,70			25,5		85,20	5,01	0,60				RGG	2,93	
Alto Cotia	-	15,94			96,6	0,0	16,50	1,34	0,07	1,03	129,9	2,55	1,27	1,27	1,34
Pedro Beicht	918,35	15,94			96,6				0,91						
Graça	868,50								0,07						
Baixo Cotia									1,05				0,93	0,97	2,03
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.224,21	65,5			(0,1)	1.869,42	41,56	6,13	58,03	71,6	199,33	61,16	59,22	65,71


Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	11,7	0,9	88,4	280,7
Guarapiranga	0,0	7,6	2,4	79,4	247,4
Rio Grande	0,0	9,2	13,3	98,3	234,5
Rio Claro	0,0	3,0	34,7	147,4	309,1
Alto Tietê	0,0	4,8	7,0	83,6	245,1
Cotia	3,4	8,0	7,0	86,6	215,1



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
61,16	61,12	99,9	0,04

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.