



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira		640,62	65,2	50,5	36,0	(0,1)	982,07	17,38	0,42	37,70	46,1	98,40	23,97	23,67	24,39	
Jaguari/Jacaréi	831,17	461,08	57,1	46,5	34,3		808,04	10,36	0,20				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	816,00	24,77	35,6		35,6		69,65	21,03	0,20				T-7	19,70		
Atibainha	784,37	151,14	157,0	75,5	49,0		96,25	24,41	0,00				T-6	23,31		
Paiva Castro	744,60	3,20	42,1		42,1		7,61	26,70	0,02				T-5	22,10		
Guarapiranga	735,17	133,08		77,7		(0,2)	171,19	10,75	0,00	10,94	98,2	22,10	13,73	13,04	13,73	
Taquacetuba	746,47							4,18								
Capivari	740,24							1,46								
Rio Grande	746,04	91,44		81,5		(0,6)	112,18	0,05	0,00	3,89	1,4	11,03	5,06	5,07	5,06	
Rio Claro	874,78	13,24		96,9		(0,3)	13,67	2,42	0,00	4,16	58,1	2,06	4,03	4,05	4,03	
Guaratuba								0,48								
Alto Tietê		226,87		39,5		(0,1)	573,81	6,48	1,16	16,37	39,6	39,73	11,52	10,97	12,97	
Ponte Nova	757,58	72,58		22,0			329,37	0,07	0,57				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	767,88	32,50		88,5			36,73	0,32	0,32				EEABB	0,00		
Biritiba	754,01	21,97		45,4			48,42	0,14	0,12				DB-J	1,77		
Jundiai	753,71	62,24		84,0			74,09	2,08	0,05				J-T	4,91		
Taiacupeba	743,85	37,59		44,1			85,20	10,26	0,10				RGG	3,10		
Alto Cotia		15,87		96,2		(0,2)	16,50	0,90	0,06	1,24	72,9	2,18	1,27	1,27	1,33	
Pedro Beicht	918,33	15,87		96,2					0,95							
Graça	868,43								0,06							
Baixo Cotia									0,88				0,96	0,96	1,84	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL		1.121,12	60,0			(0,1)	1.869,42	37,98	2,52	74,30	51,1	175,50	60,63	59,12	63,36	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,1	10,1	78,2	254,2
Guarapiranga	0,0	0,0	3,0	59,6	253,3
Rio Grande	0,0	0,0	9,8	78,9	233,6
Rio Claro	0,2	2,8	18,4	134,8	279,5
Alto Tietê	0,2	1,2	14,3	75,0	229,1
Cotia	0,0	0,0	4,5	65,2	207,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	60,63	60,03	99,0	0,60



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.