


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)			
Cantareira	-	726,61	74,0	57,2	44,7	0,0	982,07	16,74	0,60	52,30	32,0	135,10	24,26	23,89	24,86	
Jaguari/Jacaréi	833,82	552,74	68,4	55,7	45,7		808,04	9,35	0,25				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	816,24	26,34	37,8		37,8		69,65	16,12	0,15				T-7	13,31		
Atibainha	784,02	144,21	149,8	72,0	41,8		96,25	18,13	0,10				T-6	15,97		
Paiva Castro	744,50	2,79	36,6		36,6		7,61	22,73	0,10				T-5	20,31		
Guarapiranga	734,82 ▼	124,13		72,5	(0,2)		171,19	11,63	0,00	18,19	63,9	30,97	14,56	14,54	14,56	
Taquacetuba	746,18							0,00								
Capivari	741,97							0,00								
Rio Grande	746,44 -	98,25		87,6	0,0		112,18	5,02	0,00	7,72	65,1	18,09	5,02	4,93	5,02	
Rio Claro	873,46 -	10,87		79,6	0,0		13,67	3,08	0,60	4,76	64,6	2,30	3,99	3,77	4,60	
Guaratuba								0,48								
Alto Tietê	▼	239,97		41,8	(0,1)		573,81	11,38	3,86	25,47	44,7	55,63	11,68	11,44	13,44	
Ponte Nova	760,28	115,36		35,0			329,37	2,69	0,69				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	765,82	23,47		63,9			36,73	0,93	2,78				EEABB	4,17		
Biritiba	754,14	22,76		47,0			48,42	0,77	0,24				DB-J	5,41		
Jundiai	751,83	36,60		49,4			74,09	5,74	0,05				J-T	8,61		
Taiáçupeba	744,20	41,79		49,1			85,20	13,19	0,10				RGG	0,00		
Alto Cotia	▲	14,69		89,0	0,4		16,50	2,12	0,06	1,77	119,7	3,37	1,25	1,20	1,31	
Pedro Beicht	918,00	14,69		89,0					0,80							
Graça	868,43								0,06							
Baixo Cotia									0,84				0,93	0,93	1,77	
Rib. Estiva													0,07	0,07		
TOTAL	▼	1.214,52	65,0	56,3	49,6	0,0	1.869,42	49,96	5,96	110,21	45,3	245,46	61,76	60,78	65,56	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	1,3	31,5	62,9	220,5	418,8
Guarapiranga	6,0	31,6	34,9	175,7	427,4
Rio Grande	10,8	31,5	58,5	194,7	441,7
Rio Claro	0,0	27,4	115,6	264,7	503,1
Alto Tietê	1,4	31,2	67,3	193,9	352,8
Cotia	11,0	31,2	64,4	170,2	304,3



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	61,76	61,17	99,0	0,59

