



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira	-	639,21	65,1	50,3	35,8	0,0	982,07	17,75	0,42	37,70	47,1	98,40	21,68	23,15	22,10
Jaguari/Jacaréi	831,11	458,94	56,8	46,3	34,1		808,04	10,47	0,20				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	815,90	24,12	34,6		34,6		69,65	18,96	0,20				T-7	17,27	
Atibainha	784,43	152,30	158,2	76,1	50,2		96,25	23,72	0,00				T-6	22,50	
Paiva Castro	744,63	3,33	43,7		43,7		7,61	21,63	0,02				T-5	17,25	
Guarapiranga	735,14 ▼	132,31		77,3	(0,1)		171,19	10,67	0,00	10,94	97,5	22,10	13,64	13,63	13,64
Taquacetuba	746,43							4,19							
Capivari	740,97							0,00							
Rio Grande	745,93 ▼	89,51		79,8	(0,6)		112,18	0,11	0,00	3,89	2,9	11,03	5,04	5,08	7,84
Rio Claro	874,71 ▼	13,11		95,9	(0,3)		13,67	2,40	0,05	4,16	57,7	2,06	4,02	4,05	4,07
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	▼	225,08		39,2	(0,1)		573,81	6,04	1,04	16,37	36,9	39,73	11,54	11,17	13,06
Ponte Nova	757,57	72,48		22,0			329,37	0,45	0,45				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	767,89	32,54		88,6			36,73	0,32	0,32				EEABB	0,00	
Biritiba	753,94	21,55		44,5			48,42	0,10	0,12				DB-J	2,07	
Jundiai	753,67	61,61		83,2			74,09	2,24	0,05				J-T	4,56	
Taiacupeba	743,79	36,90		43,3			85,20	9,07	0,10				RGG	3,10	
Alto Cotia	▼	15,76		95,5	(0,2)		16,50	0,90	0,06	1,24	72,5	2,18	1,26	1,27	1,32
Pedro Beicht	918,30	15,76		95,5					0,99						
Graça	868,46								0,06						
Baixo Cotia									0,88				0,98	0,96	1,86
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.114,97	59,6		(0,1)		1.869,42	37,87	2,45	74,30	51,0	175,50	58,25	59,39	63,89

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,1	10,1	78,2	254,2
Guarapiranga	0,0	0,0	3,0	59,6	253,3
Rio Grande	0,0	0,0	9,8	78,9	233,6
Rio Claro	0,2	3,2	18,4	134,8	279,5
Alto Tietê	0,0	1,4	14,3	75,0	229,1
Cotia	0,0	0,0	4,5	65,2	207,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	99,0 %			
média do mês	99,9 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	58,25	58,15	99,8	0,10



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.