

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT ⁽⁴⁾					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m ³ /s)		
		às 7h (x10 ⁶ m ³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente (m ³ /s)	descarregada (m ³ /s)	MLT (m ³ /s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)		média mês (m ³ /s)	
Cantareira ▲		466,42	47,5	36,7	18,2	0,1	982,07	33,98	0,17	72,50	46,9	181,70	18,07	17,05	18,24	
Jaguari/Jacaréi	824,94	279,46	34,6	28,2	11,9		808,04	23,53	0,00				Túneis (m ³ /s)			
Cachoeira	817,06	31,87	45,8				69,65	5,65	0,15				T-7	0,00		
Atibainha	784,40	151,74	157,6	75,8	49,7		96,25	10,87	0,00				T-6	7,90		
Paiva Castro	744,53	2,91	38,3				7,61	17,32	0,02				T-5	15,49		
Guarapiranga ▼	735,40	139,03	81,2			(0,3)	171,19	9,33	0,00	21,28	43,9	49,00	15,35	15,51	15,35	
Taquacetuba ⁽¹⁾	746,08							0,00 ⁽⁵⁾								
Capivari	742,03							0,00 ⁽⁵⁾								
Rio Grande ▼	746,42	97,90	87,3			(0,3)	112,18	1,27	0,00	9,64	13,2	23,88	5,34	5,29	5,34 ⁽⁷⁾	
Rio Claro ▲	873,53	10,99	80,4			0,8	13,67	5,32	0,18 ⁽¹⁰⁾	3,82	139,2	2,99	3,99	3,95	3,99	
Guarutuba								0,48								
Alto Tietê ▼	163,15	28,4				(0,1)	573,81	13,71 ⁽¹²⁾	2,15	27,87	49,2	70,93	13,86	13,36	16,30 ⁽⁸⁾	
Ponte Nova	755,14	41,05	12,5				329,37	0,37	0,37				Túneis ⁽⁶⁾ (m ³ /s)			
Paraitinga	764,66	19,10	52,0				36,73	1,10	1,51				EEAB	0,73		
Biritiba	753,59	19,49	40,3				48,42	2,30	0,12				DB-J	2,25		
Jundiá	753,10	53,47	72,2				74,09	6,49	0,05				J-T	4,82		
Taiapuê	743,18	30,03	35,2				85,20	8,95	0,10							
Alto Cotia⁽²⁾ ▼	16,53	100,2				(0,3)	16,50	1,31	0,42 ⁽¹¹⁾	2,20	59,5	3,86	1,32	1,31	1,74 ⁽⁹⁾	
Pedro Beicht	918,51	16,53	100,2						1,07							
Graça	868,51								0,42							
Baixo Cotia⁽³⁾									3,07				0,99	1,01	4,06	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL ▼		894,03	47,8			0,0	1.869,42	64,92	5,99	137,31	47,3	332,36	59,00	57,57	65,02	

(1) Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

(2) Represa Pedro Beicht

(3) Captação Rio Cotia

(4) MLT = Média de Longo Termo

(5) Revertida para a Represa Guarapiranga

(6) Dique Biritiba para Jundiá / Jundiá para Taiapuê

(7) Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

(8) Retirada para Produção + Vertidas (PN+B+J+T) - EEAB Biritiba + AT7

(9) Retirada para Produção + Vertida da Graça


(10) Descarga a Jusante do Km 76

(11) Descarga a Jusante da Cachoeira da Graça


(12) Afluentes (PN+B+J+T) + EEAB Biritiba + AT7 - Jusante (PN+B)

Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guarutuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guarutuba)

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	59,2	40,2	202,4	432,2
Guarapiranga	0,0	11,6	22,4	192,9	401,8
Rio Grande	0,0	22,2	42,8	205,9	449,5
Rio Claro	17,2	18,2	23,1	238,3	585,2
Alto Tietê	7,2	25,1	29,6	194,4	421,1
Cotia	0,0	25,8	14,1	179,4	474,7



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)	
TOTAL	59,00	58,22	98,7	0,78



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.