




**DIRETORIA METROPOLITANA - M**  
**Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA**  
**Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR**  
**Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG**  
**BOLETIM DOS MANANCIAIS**

Segunda-feira, 11 de Julho de 2016  
 Gerado às 08:00 hs de 11/07/2016

**Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.**


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
<b>Cantareira</b>	-	755,71	77,0	59,5	47,7	0,0	982,07	20,54	0,42	28,30	72,6	87,40	19,54	21,77	19,96
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	834,51	578,16	71,6	58,3	48,8		808,04	12,55	0,20				<b>Túneis (m³/s)</b>		
<i>Cachoeira</i>	817,20	32,82	47,1		47,1		69,65	10,71	0,20				T-7	8,04	
<i>Atibainha</i>	783,88	141,47	147,0	70,7	39,0		96,25	15,78	0,00				T-6	14,30	
<i>Paiva Castro</i>	744,50	2,79	36,6		36,6		7,61	21,87	0,02				T-5	18,04	
<b>Guarapiranga</b>	735,94 ▼	153,17		89,5	(0,3)		171,19	7,79	0,00	11,63	67,0	19,40	13,89	14,18	13,89
<i>Taquacetuba</i>	746,81							0,00							
<i>Capivari</i>	741,97							0,00							
<b>Rio Grande</b>	746,05 ▼	91,53		81,6	(0,3)		112,18	1,04	0,00	2,86	36,5	7,75	4,95	5,10	4,95
<b>Rio Claro</b>	874,72 ▼	13,13		96,1	(0,3)		13,67	2,46	0,20	3,15	78,2	1,35	3,99	4,06	4,19
<i>Guaratuba</i>								0,48							
<b>Alto Tietê</b>	▼	267,05		46,5	(0,2)		573,81	5,32	2,44	14,04	37,9	28,07	11,27	11,54	13,57
<i>Ponte Nova</i>	758,73	89,86		27,3			329,37	0,35	0,35				<b>Transferências (m³/s)</b>		
<i>Paraitinga</i>	768,66	36,37		99,0			36,73	0,63	1,82				EEABB	0,00	
<i>Biritiba</i>	755,40	31,13		64,3			48,42	1,08	0,12				DB-J	0,13	
<i>Jundiai</i>	753,92	65,29		88,1			74,09	0,74	0,05				J-T	2,75	
<i>Taiacupeba</i>	744,41	44,40		52,1			85,20	5,54	0,10				RGG	0,30	
<b>Alto Cotia</b>	▼	16,39		99,3	(0,2)		16,50	0,96	0,10	1,32	72,4	1,89	1,29	1,29	1,39
<i>Pedro Beicht</i>	918,47	16,39		99,3					0,90						
<i>Graça</i>	868,52								0,10						
<b>Baixo Cotia</b>									1,07				0,90	0,97	1,97
<b>Rib. Estiva</b>													0,08	0,08	
<b>TOTAL</b>	▼	1.296,97	69,4		(0,1)		1.869,42	38,10	4,23	61,30	62,2	145,86	55,92	59,00	59,92

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	1,2	0,4	49,8	171,2
Guarapiranga	0,0	0,0	0,0	42,5	216,2
Rio Grande	0,0	1,4	0,2	56,7	191,2
Rio Claro	0,0	1,0	9,2	94,4	269,5
Alto Tietê	0,1	1,6	2,5	49,3	196,3
Cotia	0,2	1,6	2,2	53,9	187,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,7 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	55,92	55,17	98,7	0,74



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.