



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)			
Cantareira	▼	739,55	75,3	58,3	46,0	(0,1)	982,07	15,90	0,42	24,00	66,2	69,50	22,04	22,78	22,46	
Jaguari/Jacaréi	834,20	566,66	70,1	57,1	47,4		808,04	9,56	0,20				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	816,31	26,80	38,5		38,5		69,65	19,59	0,20				T-7	17,90		
Atibainha	783,94	142,64	148,2	71,3	40,2		96,25	20,89	0,00				T-6	19,39		
Paiva Castro	744,54	2,95	38,8		38,8		7,61	21,77	0,02				T-5	18,62		
Guarapiranga	735,33	▼	137,21		80,2	(0,3)	171,19	7,23	0,00	8,61	84,0	15,50	13,24	13,39	13,24	
Taquacetuba	746,47							0,00								
Capivari	740,50							0,72								
Rio Grande	745,84	-	88,02		78,5	0,0	112,18	4,83	0,00	2,65	182,2	7,83	4,83	4,83	4,83	
Rio Claro	873,56	▼	11,04		80,8	(0,4)	13,67	2,50	0,32	2,83	88,3	1,21	3,09	3,09	3,41	
Guaratuba								0,48								
Alto Tietê	758,83	▼	243,28		42,4	(0,1)	573,81	4,73	2,70	11,03	42,9	27,00	11,83	11,95	14,28	
Ponte Nova	758,83		91,42		27,8		329,37	0,42	0,42				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	768,31		34,60		94,2		36,73	0,74	1,89				EEABB	0,00		
Biritiba	755,43		31,34		64,7		48,42	0,82	0,24				DB-J	3,08		
Jundiá	753,60		60,59		81,8		74,09	3,80	0,05				J-T	3,75		
Taiáçupeba	742,73		25,32		29,7		85,20	6,03	0,10				RGG	0,30		
Alto Cotia	918,33	-	15,87		96,2	0,0	16,50	1,34	0,07	0,86	156,1	1,49	1,27	1,28	1,34	
Pedro Beicht	918,33		15,87		96,2				0,92							
Graça	868,50								0,07							
Baixo Cotia									0,72				0,98	0,96	1,70	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL	▼	1.234,97	66,1			(0,1)	1.869,42	36,53	4,23	49,98	73,1	122,53	57,35	58,35	61,25	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,0	0,0	34,3	147,9
Guarapiranga	0,2	0,6	0,0	39,7	149,0
Rio Grande	0,0	4,0	2,6	48,3	184,9
Rio Claro	0,2	23,2	19,0	95,1	254,0
Alto Tietê	0,1	1,0	1,2	36,3	122,3
Cotia	0,0	0,4	0,0	36,7	137,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	57,35	57,20	99,7	0,16



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.