



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		703,51	71,6	55,4	42,4	0,3	982,07	61,79	2,19	30,10	205,3	99,90	23,54	22,92	25,73	
Jaguari/Jacaréi	833,33	535,08	66,2	54,0	43,5		808,04	38,06	0,50				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	814,68	16,51	23,7		23,7		69,65	22,63	1,17				T-7	16,90		
Atibainha	784,24	148,56	154,3	74,2	46,4		96,25	29,97	0,50				T-6	14,50		
Paiva Castro	744,52	2,87	37,7		37,7		7,61	25,12	0,02				T-5	22,59		
Guarapiranga ▲	734,84	124,63		72,8	0,3		171,19	20,01	0,00	13,08	153,0	27,00	14,14	13,65	14,14	
Taquacetuba	746,27							4,10								
Capivari	741,07							1,43								
Rio Grande ▲	745,72	86,06		76,7	0,4		112,18	11,74	0,00	5,59	210,0	12,33	4,81	4,87	6,10	
Rio Claro ▲	872,28	9,04		66,1	0,4		13,67	4,63	2,68	3,42	135,3	1,98	4,04	3,78	6,72	
Guaratuba								0,48								
Alto Tietê ▲	219,01			38,2	0,4		573,81	37,68	2,76	15,82	238,2	35,97	10,29	10,99	13,62	
Ponte Nova	759,30	98,94		30,0			329,37	8,91	0,47				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	767,02	28,52		77,7			36,73	3,46	1,40				EEABB	1,97		
Biritiba	753,57	19,38		40,0			48,42	3,73	0,24				DB-J	3,48		
Jundiaí	752,88	50,42		68,1			74,09	13,48	0,05				J-T	9,62		
Taiáçupeba	742,37	21,75		25,5			85,20	18,66	0,60				RGG	1,67		
Alto Cotia ▲	14,69			89,0	0,2		16,50	1,97	0,33	1,10	179,1	2,64	1,24	1,24	1,57	
Pedro Beicht	918,00	14,69		89,0					0,97							
Graça	868,53								0,33							
Baixo Cotia									2,44				0,95	0,96	3,39	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL ▲		1.156,93	61,9			0,3	1.869,42	137,82	10,40	69,11	199,4	179,82	59,09	58,49	71,26	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	30,9	65,9	25,1	128,2	210,9
Guarapiranga	9,4	28,8	6,6	115,7	242,0
Rio Grande	8,8	31,0	17,6	135,4	391,6
Rio Claro	27,2	61,8	65,4	177,6	306,9
Alto Tietê	34,4	55,6	20,1	114,5	230,1
Cotia	13,6	52,8	18,9	116,3	244,8



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA					
do dia anterior	100,0 %	média do mês	99,9 %		
Produção do Dia Anterior					
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod		
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)		
TOTAL	59,09	58,44	98,9	0,65	



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.