



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
<b>Cantareira</b>	-	754,01	76,8	59,4	47,5	0,0	982,07	18,59	0,42	28,30	65,7	87,40	21,07	21,99	21,49
<i>Jaguari/Jacarei</i>	834,52	578,53	71,6	58,3	48,9		808,04	11,08	0,20				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,95	31,11	44,7		44,7		69,65	17,52	0,20				T-7	15,20	
<i>Atibainha</i>	783,87	141,27	146,8	70,6	38,8		96,25	20,42	0,00				T-6	18,91	
<i>Paiva Castro</i>	744,45	2,58	33,9		33,9		7,61	21,83	0,02				T-5	18,16	
<b>Guarapiranga</b>	735,85 ▲	150,80		88,1	0,2		171,19	17,06	0,00	11,63	146,7	19,40	14,02	14,10	14,02
<i>Taquacetuba</i>	746,69							0,00							
<i>Capivari</i>	741,98							0,00							
<b>Rio Grande</b>	745,96 ▼	90,01		80,2	(0,2)		112,18	3,13	0,00	2,86	109,4	7,75	5,06	5,08	5,06
<b>Rio Claro</b>	874,49 ▼	12,70		92,9	(0,6)		13,67	2,17	0,70	3,15	68,9	1,35	3,70	4,02	4,39
<i>Guaratuba</i>								0,36							
<b>Alto Tietê</b>	▼	262,70		45,8	(0,1)		573,81	7,16	2,32	14,04	51,0	28,07	11,74	11,57	14,18
<i>Ponte Nova</i>	758,75	90,17		27,4			329,37	2,20	0,39				Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	768,61	36,11		98,3			36,73	0,95	1,54				EEABB	0,00	
<i>Biritiba</i>	755,40	31,13		64,3			48,42	0,37	0,24				DB-J	0,13	
<i>Jundiai</i>	753,82	63,74		86,0			74,09	0,37	0,05				J-T	2,88	
<i>Taiacupeba</i>	744,18	41,55		48,8			85,20	6,16	0,10				RGG	0,30	
<b>Alto Cotia</b>	▲	16,42		99,5	0,4		16,50	2,26	0,14	1,32	171,1	1,89	1,26	1,28	1,40
<i>Pedro Beicht</i>	918,48	16,42		99,5					0,88						
<i>Graça</i>	868,55								0,14						
<b>Baixo Cotia</b>									1,24				0,97	0,97	2,21
<b>Rib. Estiva</b>													0,08	0,08	
<b>TOTAL</b>	▼	1.286,65	68,8		(0,1)		1.869,42	50,37	4,82	61,30	82,2	145,86	57,90	59,09	62,75

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	min. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	4,0	5,6	0,4	49,8	171,2
Guarapiranga	10,0	10,0	0,0	42,5	216,2
Rio Grande	6,8	8,4	0,2	56,7	191,2
Rio Claro	8,0	9,4	9,2	94,4	269,5
Alto Tietê	4,3	6,3	2,5	49,3	196,3
Cotia	12,8	15,0	2,2	53,9	187,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	99,8 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	57,90	57,00	98,4	0,90



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.