




DIRETORIA METROPOLITANA - M
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
 Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG
BOLETIM DOS MANANCIAIS

Quinta-feira, 19 de Maio de 2016
 Gerado às 08:58 hs de 19/05/2016

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10⁹m³)	atual (%)			var. dia (%)	máximo (x10⁹m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		637,34	64,9	50,2	35,6	0,2	982,07	42,38	0,42	37,70	112,4	98,40	20,50	22,62	20,92	
<i>Jaguari/Jacareí</i>	831,06	457,30	56,6	46,1	33,9		808,04	20,53	0,20				Túneis (m³/s)			
<i>Cachoeira</i>	816,36	27,13	39,0		39,0		69,65	7,35	0,20				T-7	1,36		
<i>Atibainha</i>	784,28	149,35	155,2	74,6	47,2		96,25	11,67	0,00				T-6	4,08		
<i>Paiva Castro</i>	744,56	3,04	39,9		39,9		7,61	19,95	0,02				T-5	11,67		
Guarapiranga ▲	735,13	132,05		77,1	0,7		171,19	28,84	0,00	10,94	263,6	22,10	13,97	13,81	13,97	
<i>Taquacetuba</i>	746,43							2,77								
<i>Capivari</i>	741,98							1,43								
Rio Grande ▲	745,72	86,06		76,7	0,4		112,18	13,47	0,00	3,89	346,2	11,03	5,02	5,06	7,82	
Rio Claro ▲	874,60	12,90		94,4	0,3		13,67	4,12	1,00	4,16	99,0	2,06	4,02	4,05	5,02	
<i>Guaratuba</i>								0,48								
Alto Tietê ▲	223,96			39,0	0,1		573,81	22,98	1,02	16,37	140,4	39,73	10,25	11,22	11,90	
<i>Ponte Nova</i>	757,62	73,20		22,2			329,37	3,78	0,45				Transferências (m³/s)			
<i>Paraitinga</i>	768,00	33,08		90,1			36,73	1,98	0,30				EEABB	1,50		
<i>Biritiba</i>	753,86	21,07		43,5			48,42	2,57	0,12				DB-J	2,58		
<i>Jundiá</i>	753,66	61,47		83,0			74,09	6,25	0,05				J-T	2,83		
<i>Taiacupeba</i>	743,64	35,15		41,3			85,20	11,67	0,10				RGG	3,10		
Alto Cotia ▲	15,76			95,5	0,9		16,50	3,00	0,06	1,24	241,9	2,18	1,26	1,27	1,32	
<i>Pedro Beicht</i>	918,30	15,76		95,5					0,82							
<i>Graça</i>	868,53								0,06							
Baixo Cotia									2,50				0,98	0,96	3,48	
Rib. Estiva													0,06	0,08		
TOTAL ▲		1.108,06	59,3			0,3	1.869,42	114,79	5,00	74,30	154,5	175,50	56,07	59,08	64,43	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	21,7	28,8	10,1	78,2	254,2
Guarapiranga	19,6	21,6	3,0	59,6	253,3
Rio Grande	17,8	35,6	9,8	78,9	233,6
Rio Claro	14,8	49,2	18,4	134,8	279,5
Alto Tietê	22,1	42,1	14,3	75,0	229,1
Cotia	16,0	31,4	4,5	65,2	207,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,8 %

Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
TOTAL	56,07	55,21	98,5	0,86



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.