



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		709,33	72,2	55,9	43,0	(0,1)	982,07	18,45	1,52	30,10	61,3	99,90	24,20	23,41	25,72	
Jaguari/Jacaréi	833,47	539,91	66,8	54,5	44,1		808,04	10,89	0,50				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	814,91	17,90	25,7		25,7		69,65	3,46	0,50				T-7	0,00		
Atibainha	784,22	148,16	153,9	74,0	45,9		96,25	17,33	0,50				T-6	15,75		
Paiva Castro	744,53	2,91	38,3		38,3		7,61	23,94	0,02				T-5	21,42		
Guarapiranga ▲	734,82	124,13		72,5	0,3		171,19	20,18	0,00	13,08	154,3	27,00	14,31	13,90	14,31	
Taquacetuba	746,14							4,10								
Capivari	741,58							0,97								
Rio Grande ▼	745,79	87,20		77,7	(0,2)		112,18	5,68	0,00	5,59	101,7	12,33	4,78	4,85	7,58	
Rio Claro ▲	872,32	9,09		66,5	1,2		13,67	8,30	0,27	3,42	242,6	1,98	4,01	3,86	4,27	
Guaratuba								0,86								
Alto Tietê ▼	228,60			39,8	(0,1)		573,81	11,89	2,35	15,82	75,1	35,97	11,17	10,94	13,28	
Ponte Nova	759,42	100,89		30,6			329,37	0,51	0,51				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	767,15	29,10		79,2			36,73	0,93	1,45				EEABB	2,31		
Biritiba	753,72	20,24		41,8			48,42	0,16	0,24				DB-J	3,58		
Jundiai	752,86	50,15		67,7			74,09	5,20	0,05				J-T	8,33		
Taiáçupeba	743,01	28,22		33,1			85,20	14,93	0,10				RGG	3,19		
Alto Cotia ▲	14,55			88,2	0,6		16,50	2,50	0,06	1,10	227,4	2,64	1,24	1,25	1,30	
Pedro Beicht	917,96	14,55		88,2					0,92							
Graça	868,38								0,06							
Baixo Cotia									3,49				0,96	0,95	4,45	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL ▼		1.172,90	62,7			0,0	1.869,42	67,00	7,69	69,11	96,9	179,82	60,75	59,24	70,92	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	8,4	116,0	25,1	128,2	210,9
Guarapiranga	6,0	40,0	6,6	115,7	242,0
Rio Grande	2,0	53,4	17,6	135,4	391,6
Rio Claro	12,6	96,8	65,4	177,6	306,9
Alto Tietê	0,6	98,1	20,1	114,5	230,1
Cotia	24,0	82,2	18,9	116,3	244,8



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	99,0 %	média do mês	99,9 %	
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	60,75	60,41	99,4	0,35



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.