



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		739,88	75,3	58,3	46,1	0,2	982,07	47,46	0,42	24,00	197,8	69,50	20,11	22,62	20,53	
Jaguari/Jacaréi	834,08	562,25	69,6	56,7	46,9		808,04	20,47	0,20				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	816,37	27,20	39,1		39,1		69,65	22,53	0,20				T-7	16,02		
Atibainha	784,17	147,17	152,9	73,5	44,9		96,25	30,27	0,00				T-6	20,03		
Paiva Castro	744,50	2,79	36,6		36,6		7,61	15,39	0,02				T-5	5,15		
Guarapiranga ▲	735,38	138,51		80,9	1,1		171,19	32,43	0,00	8,61	376,7	15,50	11,42	13,46	11,42	
Taquacetuba	746,54							1,18								
Capivari	742,15							1,72								
Rio Grande ▲	745,95	89,85		80,1	0,6		112,18	13,88	0,00	2,65	523,8	7,83	4,77	4,81	6,17	
Rio Claro ▲	873,64	11,18		81,8	3,4		13,67	13,91	3,85	2,83	491,4	1,21	3,10	3,09	6,95	
Guaratuba								0,00								
Alto Tietê ▲	240,62			41,9	0,1		573,81	25,12	3,66	11,03	227,7	27,00	10,83	12,04	13,79	
Ponte Nova	758,94	93,16		28,3			329,37	5,89	0,39				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	768,18	33,96		92,4			36,73	1,81	2,38				EEABB	3,85		
Biritiba	754,99	28,27		58,4			48,42	0,78	0,24				DB-J	5,97		
Jundiai	753,63	61,03		82,4			74,09	10,17	0,05				J-T	6,76		
Taiacupeba	742,62	24,21		28,4			85,20	16,04	0,60				RGG	1,70		
Alto Cotia ▲	16,16			98,0	0,9		16,50	4,17	1,21	0,86	485,1	1,49	1,25	1,27	2,46	
Pedro Beicht	918,41	16,16		98,0					0,48							
Graça	868,51								1,21							
Baixo Cotia									9,72				0,95	0,95	10,67	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL ▲		1.236,19	66,1			0,3	1.869,42	136,97	18,86	49,98	274,0	122,53	52,51	58,33	71,99	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	9,2	43,0	0,0	34,3	147,9
Guarapiranga	3,4	74,0	0,0	39,7	149,0
Rio Grande	4,6	54,2	2,6	48,3	184,9
Rio Claro	41,4	92,2	19,0	95,1	254,0
Alto Tietê	8,2	38,8	1,2	36,3	122,3
Cotia	2,6	58,6	0,0	36,7	137,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	52,51	52,32	99,6	0,20



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.