


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira	-	752,00	76,6	59,2	47,3	0,0	982,07	17,32	0,42	28,30	61,2	87,40	22,24	21,81	22,66
<i>Jaguari/Jacareí</i>	834,48	577,04	71,4	58,2	48,7		808,04	10,46	0,20				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,73	29,61	42,5		42,5		69,65	16,17	0,20				T-7	14,57	
<i>Atibainha</i>	783,91	142,06	147,6	71,0	39,6		96,25	18,06	0,00				T-6	16,75	
<i>Paiva Castro</i>	744,50	2,79	36,6		36,6		7,61	22,02	0,02				T-5	18,06	
Guarapiranga	735,74 ▼	147,91			86,4	(0,3)	171,19	7,65	0,00	11,63	65,8	19,40	13,73	13,89	13,73
<i>Taquacetuba</i>	746,65							0,00							
<i>Capivari</i>	741,97							0,00							
Rio Grande	745,86 ▼	88,35			78,8	(0,3)	112,18	1,04	0,00	2,86	36,5	7,75	4,87	5,04	4,87
Rio Claro	874,21 ▼	12,18			89,1	(0,7)	13,67	2,18	0,29	3,15	69,1	1,35	4,00	4,01	4,28
<i>Guaratuba</i>								0,48							
Alto Tietê	▼	258,56			45,1	(0,1)	573,81	4,68	2,28	14,04	33,3	28,07	11,40	11,40	13,86
<i>Ponte Nova</i>	758,75	90,17			27,4		329,37	0,35	0,35				Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	768,55	35,81			97,5		36,73	0,95	1,54				EEABB	0,00	
<i>Biritiba</i>	755,44	31,42			64,9		48,42	0,37	0,24				DB-J	0,13	
<i>Jundiá</i>	753,74	62,64			84,5		74,09	0,46	0,05				J-T	2,11	
<i>Talacupeba</i>	743,93	38,54			45,2		85,20	4,60	0,10				RGG	0,30	
Alto Cotia	▼	16,31			98,9	(0,2)	16,50	0,88	0,13	1,32	66,9	1,89	1,18	1,26	1,31
<i>Pedro Beicht</i>	918,45	16,31			98,9				0,90						
<i>Graça</i>	868,51								0,13						
Baixo Cotia									1,01				0,98	0,97	1,99
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.275,31	68,2			(0,1)	1.869,42	33,76	4,13	61,30	55,1	145,86	58,48	58,47	62,71

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	5,6	0,4	49,8	171,2
Guarapiranga	0,0	10,2	0,0	42,5	216,2
Rio Grande	0,0	8,4	0,2	56,7	191,2
Rio Claro	0,0	10,6	9,2	94,4	269,5
Alto Tietê	0,0	6,3	2,5	49,3	196,3
Cotia	0,0	15,0	2,2	53,9	187,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,8 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
58,48	58,05	99,3	0,44



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.