



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira		716,77	73,0	56,5	43,7	(0,1)	982,07	10,91	3,52	25,20	43,3	117,40	22,53	22,83	26,05	
Jaguari/Jacaréi	833,69	548,03	67,8	55,3	45,1		808,04	6,40	0,50				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	814,37	14,65	21,0		21,0		69,65	13,32	2,50				T-7	12,06		
Atibainha	784,35	150,74	156,6	75,3	48,6		96,25	19,07	0,50				T-6	18,67		
Paiva Castro	744,52	2,87	37,7		37,7		7,61	23,72	0,02				T-5	20,88		
Guarapiranga	734,87	125,40		73,2		(0,2)	171,19	10,65	0,00	11,17	95,3	26,30	13,59	13,53	13,59	
Taquacetuba	746,32							4,21								
Capivari	741,23							1,43								
Rio Grande	745,66	85,08		75,8		0,0	112,18	6,49	0,00	4,26	152,4	13,87	4,87	4,84	6,49	
Rio Claro	872,79	9,80		71,7		(0,3)	13,67	2,29	0,38	3,03	75,5	1,78	3,11	3,09	3,49	
Guaratuba								0,48								
Alto Tietê		225,55		39,3		(0,1)	573,81	5,85	2,78	13,34	43,9	37,43	12,66	12,32	15,08	
Ponte Nova	759,24	97,96		29,7			329,37	0,49	0,49				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	767,12	28,99		78,9			36,73	0,88	1,40				EEABB	0,93		
Biritiba	753,95	21,61		44,6			48,42	0,04	0,24				DB-J	3,52		
Jundiaí	753,32	56,57		76,4			74,09	3,75	0,05				J-T	6,99		
Taiáçupeba	742,23	20,42		24,0			85,20	10,63	0,60				RGG	1,92		
Alto Cotia		15,15		91,8		(0,2)	16,50	0,88	0,06	1,03	85,8	2,55	1,24	1,26	1,30	
Pedro Beicht	918,13	15,15		91,8					0,92							
Graça	868,49								0,06							
Baixo Cotia									0,57				0,96	0,96	1,53	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL		1.177,74	63,0			(0,1)	1.869,42	37,07	7,31	58,03	63,9	199,33	59,04	58,91	67,53	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	38,7	0,9	88,4	280,7
Guarapiranga	0,0	28,6	2,4	79,4	247,4
Rio Grande	0,0	37,6	13,3	98,3	234,5
Rio Claro	0,4	40,0	34,7	147,4	309,1
Alto Tietê	0,0	25,9	7,0	83,6	245,1
Cotia	0,0	21,0	7,0	86,6	215,1



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %	média do mês	99,9 %	
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	59,04	58,60	99,2	0,45



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.