



DIRETORIA METROPOLITANA - M
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
 Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG
BOLETIM DOS MANANCIAIS

Domingo, 21 de Maio de 2017
 Gerado às 13:11 hs de 21/05/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁹ m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁹ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		652,73	66,5	0,3	982,07	55,06	0,60	31,67	37,70	84,0	98,40	24,76	24,60	25,36
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,88	570,29	70,6		808,04	39,68	0,25					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,56	28,47	40,9		69,65	18,41	0,15					T-7	9,52	
<i>Atibainha</i>	784,57	51,21	53,2		96,25	13,89	0,10					T-6	10,52	
<i>Paiva Castro</i>	744,38	2,30	30,2		7,61	16,91	0,10					T-5	13,79	
Guarapiranga ▲	735,32	136,95	80,0	0,6	171,19	25,47	0,00	13,50	10,94	123,4	22,10	13,49	13,50	13,49
<i>Taquacetuba</i>	746,81											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,97											EEAB-C	1,72	
Rio Grande ▼	746,62	101,45	90,4	(0,2)	112,18	5,26	0,00	5,33	3,89	137,1	11,03	4,54	4,66	7,34
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro ▲	875,14	13,94	102,0	0,1	13,67	3,95	3,75	3,34	4,16	80,3	2,06	3,97	3,97	7,73
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê ▲		316,29	56,5	0,2	560,15	27,89	2,97	15,42	16,37	94,2	39,73	12,47	11,92	15,20
<i>Ponte Nova</i>	762,99	152,25	48,2		329,37	5,25	0,62					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,20	15,67	67,9		36,73	1,96	1,96					EEAB-B	4,98	
<i>Biritiba</i>	754,70	12,67	36,4		34,76	4,04	0,24					DB-J	4,98	
<i>Jundiá</i>	753,47	45,06	74,6		74,09	5,90	0,05					J-T	9,18	
<i>Taiçupeba</i>	744,82	36,01	50,3		85,20	20,16	0,10					RGG	3,20	
Alto Cotia ▼		16,68	101,1	(0,2)	16,50	2,11	1,25	4,78	1,24	385,3	2,18	1,29	1,28	2,54
<i>Pedro Beicht</i>	918,55	16,68	101,1				1,50							
<i>Graça</i>	868,57						1,25							
Baixo Cotia							6,22					0,97	0,90	7,19
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▲		1.238,05	66,7	0,2	1.855,8	119,74	14,79	74,04	74,30	161,16	175,50	61,57	60,91	78,84

Nota:

Sistema Cantareira: a partir de 15/05/17, o índice de armazenamento (%) considera somente o volume útil.



Sistema Alto Tietê: a partir de 15/5/2017, o nível mínimo operacional da Represa Biritiba foi alterado de 749,00m para 752,50m.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	89,0	8,8	78,6	264,6
Guarapiranga	0,0	77,2	3,0	59,7	253,3
Rio Grande	0,0	79,4	9,8	79,4	233,6
Rio Claro	0,0	90,4	18,4	134,7	279,5
Alto Tietê	0,3	63,2	12,8	76,2	229,1
Cotia	0,0	59,4	4,5	66,4	207,6

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,5 %

Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	61,57	61,28	0,29

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.