


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▲		906,76	92,3	71,4	63,1	0,3	982,07	63,61	0,60	65,90	96,5	144,00	26,69	26,91	27,29	
Jaguari/Jacaréi	838,47	736,25	91,1	74,3	68,4		808,04	48,03	0,25				Túneis (m³/s)			
Cachoeira	815,97	24,58	35,3		35,3		69,65	24,20	0,25				T-7	18,25		
Atibainha	783,96	143,03	148,6	71,4	40,6		96,25	26,88	0,10				T-6	22,45		
Paiva Castro	744,41	2,42	31,8		31,8		7,61	27,44	0,00				T-5	22,24		
<b>Guarapiranga</b> ▼	735,08	130,76		76,4	(0,1)		171,19	11,69	0,00	19,08	61,3	48,30	14,67	14,63	14,67	
Taquacetuba	746,29							0,00								
Capivari	742,12							0,00								
<b>Rio Grande</b> ▲	746,65	101,99		90,9	0,6		112,18	14,80	0,00	8,49	174,3	22,10	5,13	4,97	6,48	
<b>Rio Claro</b> ▼	874,66	13,01		95,2	(0,3)		13,67	2,53	0,21	4,63	54,6	2,94	3,98	3,98	4,19	
Guaratuba								0,48								
<b>Alto Tietê</b> ▲	302,64			52,7	0,1		573,81	22,53	2,94	24,60	91,6	66,56	10,86	10,64	13,18	
Ponte Nova	762,07	147,92		44,9			329,37	0,52	0,52				Transferências (m³/s)			
Paraitinga	766,48	26,18		71,3			36,73	2,52	2,03				EEABB	2,89		
Biritiba	754,71	26,39		54,5			48,42	3,60	0,24				DB-J	3,97		
Jundiaí	753,35	57,00		76,9			74,09	13,02	0,05				J-T	6,38		
Taiáçupeba	744,47	45,16		53,0			85,20	10,96	0,10				RGG	1,35		
<b>Alto Cotia</b> ▲	16,61			100,7	0,5		16,50	2,55	0,39	2,01	126,7	2,69	1,29	1,29	1,68	
Pedro Beicht	918,53	16,61		100,7					1,06							
Graça	868,53								0,39							
<b>Baixo Cotia</b>									1,64				0,91	0,91	2,55	
<b>Rib. Estiva</b>													0,08	0,08		
<b>TOTAL</b> ▲		1.471,77	78,7	68,2	63,3	0,2	1.869,42	117,72	5,78	124,71	94,4	286,59	63,60	63,40	70,03	

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	22,8	22,9	55,8	178,8	407,2
Guarapiranga	14,0	14,6	39,6	153,7	382,9
Rio Grande	55,8	63,8	34,8	186,6	467,7
Rio Claro	8,8	9,2	53,1	245,7	451,2
Alto Tietê	25,3	27,1	39,7	172,8	496,9
Cotia	19,0	19,2	48,4	149,1	300,0



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
<b>TOTAL</b>	63,60	62,90	98,9	0,70



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.