


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia 02/02 (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira ▲		891,73	90,8	70,2	61,5	0,3	982,07	55,15	0,10	72,50	76,1	181,70	24,92	24,77	25,02
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	837,43	692,70	85,7	69,9	63,0		808,04	33,32	0,00				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	817,78	36,94	53,0		53,0		69,65	6,74	0,10				T-7	0,00	
<i>Atibainha</i>	784,75	158,77	165,0	79,3	57,0		96,25	4,09	0,00				T-6	0,00	
<i>Paiva Castro</i>	744,51	2,83	37,2		37,2		7,61	31,51	0,00				T-5	20,50	
Guarapiranga ▲	735,30	136,44		79,7	0,2	171,19	17,13	0,00	21,82	78,5	49,00	14,14	14,15	14,14	
<i>Taquacetuba</i>	746,23						0,00								
<i>Capivari</i>	742,01						0,00								
Rio Grande -	746,86	105,81		94,3	0,0	112,18	4,99	0,00	9,65	51,7	23,88	4,99	5,01	4,99	
Rio Claro -	875,13	13,92		101,9	0,0	13,67	3,41	1,68	3,82	89,2	2,99	3,99	3,99	5,67	
<i>Guaratuba</i>							0,48								
Alto Tietê ▲	304,72			53,1	0,1	573,81	23,76	3,20	27,87	85,2	70,93	11,30	11,11	14,95	
<i>Ponte Nova</i>	761,91	144,87		44,0		329,37	2,85	0,66				Transferências (m³/s)			
<i>Paraitinga</i>	766,98	28,34		77,2		36,73	3,18	2,15				EEABB	5,90		
<i>Biritiba</i>	754,43	24,58		50,8		48,42	2,45	0,24				DB-J	5,90		
<i>Jundiai</i>	753,18	54,59		73,7		74,09	7,77	0,05				J-T	1,22		
<i>Taiáçupeba</i>	745,02	52,33		61,4		85,20	8,28	0,10				RGG	0,00		
Alto Cotia ▲	16,76			101,6	0,2	16,50	3,93	2,19	2,08	189,0	3,86	1,30	1,32	3,49	
<i>Pedro Beicht</i>	918,57	16,76		101,6				1,83							
<i>Graça</i>	868,59							2,19							
Baixo Cotia								5,67				0,99	0,99	6,66	
Rib. Estiva												0,08	0,08		
TOTAL ▲		1.469,38	78,6	68,1	63,2	0,2	1.869,42	108,38	12,84	137,74	78,7	332,36	61,70	61,41	74,92

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	5,1	34,2	40,2	203,4	434,7
Guarapiranga	14,8	48,4	22,4	193,7	401,8
Rio Grande	5,8	30,2	42,8	206,2	449,5
Rio Claro	0,0	17,0	23,1	238,4	585,2
Alto Tietê	3,9	38,0	29,6	194,9	421,1
Cotia	6,8	57,4	14,1	178,1	474,7



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,5 %
média do mês	99,5 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	61,70	61,29	99,3	0,41



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.