


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira ▲		748,49	76,2	59,0	46,9	0,2	982,07	54,84	0,60	69,40	79,0	152,20	26,53	24,60	27,13
<i>Jaguari/Jacareí</i>	834,54	579,28	71,7	58,4	49,0		808,04	31,96	0,25				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	815,96	24,51	35,2		35,2		69,65	20,94	0,15				T-7	14,44	
<i>Atibainha</i>	783,87	141,27	146,8	70,6	38,8		96,25	26,61	0,10				T-6	19,29	
<i>Paiva Castro</i>	744,55	3,00	39,3		39,3		7,61	31,05	0,10				T-5	21,99	
Guarapiranga ▲	734,92	126,67		74,0		0,3	171,19	19,72	0,00	24,23	81,4	56,90	13,82	13,95	13,82
<i>Taquacetuba</i>	746,16							0,00							
<i>Capivari</i>	742,43							0,00							
Rio Grande ▲	746,40	97,55		87,0		0,4	112,18	9,07	0,00	9,49	95,6	23,69	5,02	4,92	5,02
Rio Claro ▲	874,00	11,80		86,3		0,3	13,67	3,45	1,01	4,85	71,2	2,85	3,96	3,97	4,97
<i>Guaratuba</i>								0,48							
Alto Tietê ▲	251,49			43,8		0,1	573,81	21,58	5,45	31,56	68,4	65,95	11,02	11,27	13,78
<i>Ponte Nova</i>	760,92	126,62		38,4			329,37	4,07	2,00				Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	765,28	21,37		58,2			36,73	3,06	3,06				EEABB	5,79	
<i>Biritiba</i>	753,54	19,21		39,7			48,42	1,56	0,24				DB-J	5,79	
<i>Jundiá</i>	751,93	37,86		51,1			74,09	11,15	0,05				J-T	6,70	
<i>Talacupeba</i>	744,57	46,43		54,5			85,20	11,12	0,10				RGG	0,00	
Alto Cotia -	16,72			101,4		0,0	16,50	3,45	2,23	2,71	127,3	4,45	1,22	1,24	3,45
<i>Pedro Beicht</i>	918,56	16,72		101,4					1,83						
<i>Graça</i>	868,60								2,23						
Baixo Cotia									3,97				0,96	0,93	4,93
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL ▲		1.252,72	67,0	58,1	51,6	0,2	1.869,42	112,11	13,27	142,24	78,8	306,04	62,61	60,96	73,10

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	11,0	108,8	75,7	262,6	590,1
Guarapiranga	10,2	219,6	43,3	228,9	638,2
Rio Grande	41,4	76,2	67,8	250,6	557,6
Rio Claro	13,4	167,1	48,4	296,6	538,4
Alto Tietê	12,4	75,2	89,1	246,1	439,1
Cotia	36,4	149,6	54,8	224,7	539,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	62,61	62,24	99,4	0,37



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.