



DIRETORIA METROPOLITANA - M
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
 Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG
BOLETIM DOS MANANCIAIS


Sábado, 20 de Maio de 2017
 Gerado às 09:01 hs de 20/05/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁹ m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁹ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
		Cantareira ▲	650,14	66,2	0,6	982,07	93,48	0,60	30,50	37,70	80,9	98,40	23,08	
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,82	567,70	70,3	808,04	40,83	0,25					Túneis (m³/s)			
<i>Cachoeira</i>	816,46	27,80	39,9	69,65	22,13	0,15					T-7	10,72		
<i>Atibainha</i>	784,57	51,21	53,2	96,25	31,79	0,10					T-6	11,22		
<i>Paiva Castro</i>	744,55	3,00	39,3	7,61	24,53	0,10					T-5	3,85		
Guarapiranga	735,28 ▲	135,92	79,4	1,2	171,19	36,26	0,00	12,84	10,94	117,4	22,10	12,34	13,50	12,34
<i>Taquacetuba</i>	746,81											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	742,04											EEAB-C	1,72	
Rio Grande	746,63 ▲	101,63	90,6	1,3	112,18	22,64	0,00	5,31	3,89	136,6	11,03	4,13	4,66	6,08
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro	875,13 ▲	13,92	101,9	0,4	13,67	6,15	3,28	3,31	4,16	79,6	2,06	3,98	3,97	7,27
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê ▲	315,20	56,3	0,6	560,15	53,32	2,96	14,72	16,37	89,9	39,73	11,01	11,89	14,42	
<i>Ponte Nova</i>	762,97	151,85	48,1	329,37	12,17	0,61					Transferências (m³/s)			
<i>Paraitinga</i>	767,20	15,67	67,9	36,73	4,57	1,96					EEAB-B	5,09		
<i>Biritiba</i>	754,65	12,34	35,5	34,76	4,77	0,24					DB-J	5,09		
<i>Jundiá</i>	753,49	45,34	75,0	74,09	16,17	0,05					J-T	9,46		
<i>Taiacupeba</i>	744,77	35,36	49,4	85,20	24,66	0,10					RGG	2,33		
Alto Cotia ▲	16,72	101,4	1,4	16,50	5,22	1,42	4,61	1,24	371,7	2,18	1,19	1,28	2,61	
<i>Pedro Beicht</i>	918,56	16,72	101,4			1,39								
<i>Graça</i>	868,57					1,42								
Baixo Cotia							13,33					0,95	0,90	14,28
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▲	1.233,53	66,5	0,7	1.855,8	217,08	21,59	71,30	74,30	292,17	175,50	56,76	60,88	80,68	

Nota:
 Sistema Cantareira: a partir de 15/05/17, o índice de armazenamento (%) considera somente o volume útil.
 Sistema Alto Tietê: a partir de 15/5/2017, o nível mínimo operacional da Represa Biritiba foi alterado de 749,00m para 752,50m.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	28,8	88,9	8,8	78,6	264,6
Guarapiranga	22,6	77,2	3,0	59,7	253,3
Rio Grande	17,0	79,4	9,8	79,4	233,6
Rio Claro	25,4	90,4	18,4	134,7	279,5
Alto Tietê	29,7	62,9	12,8	76,2	229,1
Cotia	13,0	59,4	4,5	66,4	207,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,5 %



Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	56,76	56,61	0,16

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.