



DIRETORIA METROPOLITANA - M  
 Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA  
 Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR  
 Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - MARG  
**BOLETIM DOS MANANCIAIS**

Segunda-feira, 22 de Maio de 2017  
 Gerado às 09:02 hs de 22/05/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>9</sup> m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 <sup>9</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▲		658,72	67,1	0,6	982,07	91,00	0,60	34,37	37,70	91,2	98,40	22,39	24,50	22,99
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,95	573,31	71,0		808,04	45,53	0,25					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,68	29,27	42,0		69,65	20,08	0,15					T-7	10,31	
<i>Atibainha</i>	784,62	52,21	54,2		96,25	25,60	0,10					T-6	10,58	
<i>Paiva Castro</i>	744,65	3,41	44,8		7,61	34,55	0,10					T-5	13,86	
<b>Guarapiranga</b> ▲	735,43	139,81	81,7	1,7	171,19	45,99	0,00	14,95	10,94	136,7	22,10	12,94	13,47	12,94
<i>Taquacetuba</i>	746,93											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	742,16											EEAB-C	1,72	
<b>Rio Grande</b> ▲	746,72	103,25	92,0	1,6	112,18	26,73	0,00	6,30	3,89	161,9	11,03	4,39	4,64	5,85
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> ▲	875,18	14,02	102,6	0,6	13,67	5,34	2,23	3,43	4,16	82,5	2,06	3,99	3,97	6,22
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▲		320,20	57,2	0,7	560,15	59,96	2,97	17,42	16,37	106,4	39,73	11,99	11,92	14,77
<i>Ponte Nova</i>	763,05	153,45	48,6		329,37	14,54	0,62					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,28	16,03	69,5		36,73	6,16	1,96					EEAB-B	5,56	
<i>Biritiba</i>	754,77	13,13	37,8		34,76	5,60	0,24					DB-J	5,56	
<i>Jundiá</i>	753,49	45,34	75,0		74,09	12,75	0,05					J-T	9,37	
<i>Taiacupeba</i>	744,94	37,60	52,6		85,20	30,48	0,10					RGJ	1,82	
<b>Alto Cotia</b> ▲		16,91	102,5	1,4	16,50	6,07	2,18	5,28	1,24	426,2	2,18	1,27	1,28	3,45
<i>Pedro Beicht</i>	918,61	16,91	102,5				1,99							
<i>Graça</i>	868,62						2,18							
<b>Baixo Cotia</b>								11,12				0,95	0,90	12,07
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		1.252,91	67,5	0,8	1.855,8	235,09	19,10	81,75	74,30	316,41	175,50	58,00	60,77	78,28

Nota:

Sistema Cantareira: a partir de 15/05/17, o índice de armazenamento (%) considera somente o volume útil.



Sistema Alto Tietê: a partir de 15/5/2017, o nível mínimo operacional da Represa Biritiba foi alterado de 749,00m para 752,50m.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	31,3	120,2	8,8	78,6	264,6
Guarapiranga	40,2	117,4	3,0	59,7	253,3
Rio Grande	36,6	116,0	9,8	79,4	233,6
Rio Claro	33,2	123,6	18,4	134,7	279,5
Alto Tietê	34,1	97,4	12,8	76,2	229,1
Cotia	26,2	85,6	4,5	66,4	207,6

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,4 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
58,00	57,64	0,36	

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.