


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		665,02	67,7	0,0	982,07	27,77	0,60	34,70	37,70	92,0	98,40	23,50	24,55	24,10
<i>Jaguarí/Jacaréi</i>	839,24	585,89	72,5		808,04	17,90	0,25					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	817,20	32,84	47,1		69,65	4,17	0,15					T-7	0,00	
<i>Atibainha</i>	784,18	43,51	45,2		96,25	1,32	0,10					T-6	0,00	
<i>Paiva Castro</i>	744,39	2,34	30,7		7,61	23,95	0,10					T-5	19,57	
Guarapiranga ▼	735,51	141,89	82,9	(0,1)	171,19	9,90	0,00	15,43	10,94	141,1	22,10	12,92	13,48	12,92
<i>Taquacetuba</i>	746,92											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,59											EEAB-C	1,47	
Rio Grande ▼	746,70	102,89	91,7	(0,3)	112,18	2,95	0,00	6,33	3,89	162,6	11,03	4,39	4,61	7,14
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro -	875,14	13,94	102,0	0,0	13,67	3,03	0,97	3,55	4,16	85,3	2,06	3,98	3,97	4,95
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê ▲		327,25	58,4	0,0	560,15	16,90	2,81	19,62	16,37	119,9	39,73	11,88	11,98	14,17
<i>Ponte Nova</i>	763,17	169,53	51,5		329,37	2,76	0,42					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,28	29,69	80,8		36,73	1,47	2,00					EEAB-B	3,24	
<i>Biritiba</i>	754,93	14,20	40,9		34,76	1,02	0,24					DB-J	3,24	
<i>Jundiaí</i>	753,69	61,90	83,5		74,09	4,00	0,05					J-T	2,26	
<i>Taiapuê</i>	744,99	51,93	60,9		85,20	10,42	0,10					RGG	3,15	
Alto Cotia -		16,61	100,7	0,0	16,50	2,07	0,83	2,09	1,24	168,2	2,18	1,24	1,28	2,07
<i>Pedro Beicht</i>	918,53	16,61	100,7				1,23							
<i>Graça</i>	868,55						0,83							
Baixo Cotia							2,07					0,90	0,91	2,97
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▼		1.267,60	68,3	0,0	1.855,8	62,61	7,28	81,72	74,30	84,27	175,50	58,89	60,87	68,32


Nota:
 Sistema Cantareira: a partir de 15/05/17, o índice de armazenamento (%) considera somente o volume útil.
 Sistema Alto Tietê: a partir de 15/5/2017, o nível mínimo operacional da Represa Biritiba foi alterado de 749,00m para 752,50m.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,2	123,0	8,8	78,6	264,6
Guarapiranga	0,0	117,8	3,0	59,7	253,3
Rio Grande	0,4	117,4	9,8	79,4	233,6
Rio Claro	0,2	136,6	18,4	134,7	279,5
Alto Tietê	0,2	101,4	12,8	76,2	229,1
Cotia	0,0	86,0	4,5	66,4	207,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	100,0 %		
média do mês	99,4 %		

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	58,89	58,56	0,33



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.