

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▲		533,62	54,3	0,1	982,07	35,19	0,60	32,35	47,30	68,4	108,50	23,65	23,65	24,25
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	835,45	430,26	53,2		808,04	19,22	0,25					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,91	30,84	44,3		69,65	11,89	0,20					T-7	5,60	
<i>Atibainha</i>	785,46	69,40	72,1		96,25	11,96	0,05					T-6	10,11	
<i>Paiva Castro</i>	744,46	2,62	34,5		7,61	22,14	0,10					T-5	14,32	
<b>Guarapiranga</b> ▲	735,61	144,50	84,4	0,6	171,19	25,32	0,00	31,35	13,34	235,0	30,81	13,22	13,22	13,22
<i>Taquacetuba</i>	746,43											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,88											EEAB-C	1,50	
<b>Rio Grande</b> -	746,40	97,55	87,0	0,0	112,18	4,33	0,00	6,36	4,63	137,3	12,17	4,33	4,33	4,33
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> -	875,13	13,92	101,9	0,0	13,67	3,05	2,86	3,05	4,85	62,8	1,35	2,94	2,94	5,80
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▲		364,73	65,1	0,1	560,15	22,45	2,45	28,40	19,36	146,7	48,39	13,61	13,61	18,23
<i>Ponte Nova</i>	764,41	195,31	59,3		329,37	3,17	0,69					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,64	31,36	85,4		36,73	1,01	1,01					EEAB-B	0,00	
<i>Biritiba</i>	755,88	21,00	60,4		34,76	4,05	0,60					DB-J	1,70	
<i>Jundiai</i>	754,35	71,78	96,9		74,09	5,67	0,05					J-T	5,62	
<i>Taiçupeba</i>	744,48	45,28	53,1		85,20	13,71	0,10					RGG	0,00	
<b>Alto Cotia</b> -		15,29	92,7	0,0	16,50	1,30	0,06	1,74	1,47	118,5	2,56	1,24	1,24	1,30
<i>Pedro Beicht</i>	918,17	15,29	92,7				0,76							
<i>Graça</i>	868,45						0,06							
<b>Baixo Cotia</b>							2,00					0,63	0,63	2,63
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		1.169,61	63,0	0,1	1.855,8	91,65	7,97	103,24	90,95	113,51	203,78	59,70	59,70	69,76

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.



**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
<b>Cantareira</b>	3,2	12,5	7,6	86,6	221,1
<b>Guarapiranga</b>	2,0	30,6	0,0	42,2	216,2
<b>Rio Grande</b>	1,6	39,6	9,9	103,8	230,3
<b>Rio Claro</b>	0,0	3,6	20,0	197,9	512,2
<b>Alto Tietê</b>	0,5	26,8	7,0	95,9	211,1
<b>Cotia</b>	1,4	4,8	8,5	78,7	189,3


Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,0 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
<b>TOTAL</b>	59,70	59,14	0,56

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.