

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

| Sistema | Nível às 7h (m) | Volume Operacional | | | | Vazão | | | | | | Vazão Retirada ETA | | Retirada Total (m ³ /s) | |
|---------------------|-----------------------|---|---------------|----------------|--|---|---|--|---|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------|
| | | às 7h (x10 ⁶ m ³) | índice (%) | var.dia (%) | máximo (x10 ⁶ m ³) | afluente média diária (m ³ /s) | descarregada média diária (m ³ /s) | afluente média mês (m ³ /s) | MLT med hist mensal (m ³ /s) | aflu./MLT mensal (%) | Afluência máx.hist.mensal (m ³ /s) | dia anterior (m ³ /s) | média mês (m ³ /s) | | |
| Cantareira | ▼ | 449,17 | 45,7 | (0,1) | 982,07 | 20,19 | 6,60 | 18,86 | 35,00 | 53,9 | 181,50 | 22,41 | 22,88 | 29,01 | |
| Jaguarí/Jacaréi | 833,25 | 348,69 | 43,2 | | 808,04 | 6,45 | 1,00 | | | | | T-7 | 13,70 | | |
| Cachoeira | 816,03 | 24,97 | 35,8 | | 69,65 | 16,20 | 3,00 | | | | | T-6 | 16,22 | | |
| Atibainha | 785,60 | 72,32 | 75,1 | | 96,25 | 25,16 | 2,50 | | | | | T-5 | 15,40 | | |
| Paiva Castro | 744,48 | 2,71 | 35,6 | | 7,61 | 17,70 | 0,10 | | | | | EEAB PS-SC | 8,50 | | |
| Guarapiranga | 735,18 | ▼ | 133,34 | 77,9 | (0,3) | 171,19 | 6,29 | 0,00 | 6,30 | 11,34 | 55,6 | 40,30 | 12,26 | 11,69 | 12,26 |
| Taquacetuba | 746,41 | | | | | | | | | | | | EEAB-T | 0,00 | |
| Capivari | 741,72 | | | | | | | | | | | | EEAB-C | 1,15 | |
| Rio Grande | 745,89 | ▼ | 88,85 | 79,2 | (0,1) | 112,18 | 5,00 | 0,00 | 5,42 | 3,76 | 144,0 | 12,39 | 4,07 | 4,19 | 6,92 |
| | | | | | | | | | | | | | EEAB-P | 3,60 | |
| Rio Claro | 874,45 | ▼ | 12,62 | 92,3 | (0,3) | 13,67 | 2,31 | 0,10 | 2,82 | 3,44 | 82,0 | 1,59 | 3,80 | 3,83 | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | | | EEAB-G | 0,48 | |
| Alto Tietê | ▼ | 329,29 | 58,8 | (0,1) | 560,15 | 8,34 | 4,01 | 7,65 | 15,49 | 49,4 | 47,97 | 11,81 | 12,64 | 14,19 | |
| Ponte Nova | 764,71 | 201,86 | 61,3 | | 329,37 | 0,13 | 0,63 | | | | | Transferências (m ³ /s) | | | |
| Paraitinga | 766,47 | 26,13 | 71,2 | | 36,73 | 0,73 | 2,69 | | | | | EEAB-B | 2,43 | | |
| Biritiba | 754,62 | 12,14 | 34,9 | | 34,76 | 1,02 | 0,54 | | | | | DB-J | 2,91 | | |
| Jundiá | 752,86 | 50,15 | 67,7 | | 74,09 | 3,02 | 0,05 | | | | | J-T | 7,74 | | |
| Taiacupeba | 743,97 | 39,01 | 45,8 | | 85,20 | 13,29 | 0,10 | | | | | EEAB-RGG | 2,85 | | |
| Alto Cotia | ▼ | 12,52 | 75,9 | (0,4) | 16,50 | 0,56 | 0,06 | 0,62 | 1,42 | 43,3 | 4,29 | 1,24 | 1,24 | 1,30 | |
| Pedro Beicht | 917,35 | 12,52 | 75,9 | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Graça | 868,47 | | | | | | 0,06 | | | | | | | | |
| Baixo Cotia | | | | | | | 1,11 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| São Lourenço | ▼ | 54,55 | 61,4 | (0,8) | 88,82 | | | | | | 0,00 | 1,97 | 1,97 | | |
| Cachoeira do França | 636,65 | 54,55 | 61,4 | | | | | | | | | | | | |
| Rib. Estiva | | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | | |
| TOTAL | ▼ | 1.080,34 | 55,6 | (0,1) | 1.944,6 | 42,69 | 11,88 | 41,66 | 70,45 | 59,14 | 288,04 | 57,64 | 58,52 | 68,68 | |

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.


Sistema São Lourenço: Desde 04/18 em fase de pré-operação. Os dados de nível e chuva utilizados são de estações da CBA disponibilizados no site da ANA.



Aplicativo SABESP Mananciais RMSP


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

| Pluviometria (mm) | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sistema | no dia | acumul. no mês | mín. hist. | méd. hist. | máx. hist. |
| Cantareira | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 61,1 | 240,7 |
| Guarapiranga | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 53,8 | 221,1 |
| Rio Grande | 1,2 | 4,0 | 3,1 | 61,1 | 232,7 |
| Rio Claro | 2,0 | 20,8 | 14,2 | 98,8 | 223,7 |
| Alto Tietê | 0,5 | 0,9 | 3,2 | 56,9 | 218,9 |
| Cotia | 0,6 | 1,4 | 3,4 | 59,1 | 253,9 |
| São Lourenço | 7,5 | 28,6 | 3,4 | 75,0 | 253,9 |



Houve uso das Reservas Técnicas na Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

| Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA | | | |
|---|---------------------|---------------------|------|
| do dia anterior | 99,0 % | | |
| média do mês | 98,6 % | | |
| Produção do Dia Anterior | | | |
| Vazão Aduzida | Vazão Produzida | Diferença Adu-Prod | |
| (m ³ /s) | (m ³ /s) | (m ³ /s) | |
| TOTAL | 57,64 | 56,77 | 0,87 |



Dados e demais informações sujeitas a alterações.