

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		530,52	54,0	(0,1)	982,07	14,65	0,60	23,32	47,30	49,3	108,50	24,84	25,13	25,44
<i>Jaguari/Jacaré</i>	835,54	433,74	53,7		808,04	6,23	0,25					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	815,91	24,19	34,7		69,65	8,15	0,20					T-7	5,98	
<i>Atibainha</i>	785,48	69,90	72,6		96,25	30,13	0,05					T-6	28,30	
<i>Paiva Castro</i>	744,36	2,22	29,1		7,61	24,87	0,10					T-5	20,45	
<b>Guarapiranga</b> ▼	735,67	146,08	85,3	(0,2)	171,19	10,61	0,00	19,72	13,34	147,8	30,81	13,64	13,67	13,64
<i>Taquacetuba</i>	746,44											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,02											EEAB-C	1,50	
<b>Rio Grande</b> ▼	746,38	97,20	86,6	(0,2)	112,18	2,63	0,00	4,50	4,63	97,2	12,17	4,66	4,48	4,66
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b>	875,13	13,92	101,9	0,0	13,67	2,45	1,76	3,68	4,85	75,8	1,35	3,04	3,00	4,80
												EEAB-G	0,16	
<b>Alto Tietê</b> ▼		363,65	64,9	(0,1)	560,15	10,83	2,42	19,25	19,36	99,4	48,39	13,89	13,59	17,80
<i>Ponte Nova</i>	764,53	197,90	60,1		329,37	2,43	0,69					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,65	31,40	85,5		36,73	0,44	0,98					EEAB-B	0,00	
<i>Biritiba</i>	755,81	20,47	58,9		34,76	0,63	0,60					DB-J	1,77	
<i>Jundiaí</i>	754,14	68,59	92,6		74,09	3,79	0,05					J-T	7,24	
<i>Taiacupeba</i>	744,48	45,28	53,1		85,20	11,05	0,10					RGG	0,00	
<b>Alto Cotia</b> ▼		15,11	91,6	(0,2)	16,50	0,90	0,07	1,19	1,47	80,8	2,56	1,25	1,23	1,32
<i>Pedro Beicht</i>	918,12	15,11	91,6				0,85							
<i>Graça</i>	868,49						0,07							
<b>Baixo Cotia</b>							1,26					0,69	0,68	1,95
<b>São Lourenço</b> ▲		44,19	49,7	0,7	88,96	0,00					76,69	0,24	0,24	
<i>Cachoeira do França</i>	635,61	44,19	49,7			0,00								
<b>Rib. Estiva</b>												0,07	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		1.210,66	62,3	(0,0)	1.944,7	42,07	10,11	71,65	90,95	78,78	280,47	62,32	62,11	69,61

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.




**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

(\* ) O Sistema Produtor São Lourenço encontra-se em fase de pré- operação.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	22,0	7,6	86,6	221,1
Guarapiranga	0,0	42,2	0,6	72,6	256,4
Rio Grande	0,0	47,4	9,9	103,8	230,3
Rio Claro	0,2	21,2	20,0	197,9	512,2
Alto Tietê	0,1	46,2	7,0	95,9	211,1
Cotia	0,0	8,8	8,5	78,7	189,3
São Lourenço	0,0	67,8	8,5	118,0	189,3



Houve uso das Reservas Técnicas na Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA		
do dia anterior	98,0 %	
média do mês	98,4 %	
Produção do Dia Anterior		
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
<b>TOTAL</b>	62,08	61,36
		0,73

