

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m ³ /s)
		às 7h (x10 ⁶ m ³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente (m ³ /s)	descarregada média diária (m ³ /s)	afluente média mês (m ³ /s)	MLT med hist mensal (m ³ /s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)	média mês (m ³ /s)	
Cantareira	▼	518,29	52,8	(0,1)	982,07	15,21	5,35	19,56	47,30	41,4	108,50	25,59	25,21	30,94
Jaguari/Jacaréi	835,09	416,52	51,5		808,04	7,20	0,25					T-7	24,14	
Cachoeira	816,27	26,54	38,1		69,65	26,78	2,50					T-6	21,99	
Atibainha	785,61	72,47	75,3		96,25	23,27	2,50					T-5	21,50	
Paiva Castro	744,40	2,38	31,3		7,61	25,59	0,10					EEAB PS-SC	0,00	
Guarapiranga	736,05 ▲	156,08	91,2	0,5	171,19	22,82	0,00	22,13	13,34	165,9	30,81	13,65	13,62	13,65
Taquacetuba	746,68											EEAB-T	0,00	
Capivari	742,02											EEAB-C	0,00	
Rio Grande	746,58 ▼	100,73	89,8	(0,2)	112,18	2,42	0,00	6,53	4,63	141,1	12,17	4,49	4,48	4,49
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro	875,13 -	13,92	101,9	0,0	13,67	2,89	1,93	3,72	4,85	76,6	1,35	2,51	2,95	4,44
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê	▼	363,41	64,9	(0,0)	560,15	13,40	2,39	17,44	19,36	90,1	48,39	13,97	13,50	16,59
Ponte Nova	764,65	200,51	60,9		329,37	2,66	0,66					Transferências (m ³ /s)		
Paraitinga	767,64	31,36	85,4		36,73	0,98	0,98					EEAB-B	0,00	
Biritiba	755,76	20,10	57,8		34,76	0,64	0,60					DB-J	1,77	
Jundiá	754,02	66,78	90,1		74,09	3,76	0,05					J-T	7,18	
Taiacupeba	744,43	44,65	52,4		85,20	14,07	0,10					RGG	0,00	
Alto Cotia	▼	15,04	91,2	(0,2)	16,50	0,91	0,08	1,23	1,47	83,9	2,56	1,24	1,24	1,32
Pedro Beicht	918,10	15,04	91,2				0,90							
Graça	868,51						0,08							
Baixo Cotia							1,88					0,69	0,69	2,57
São Lourenço	▼	70,36	79,2	(0,7)	88,82	0,00					76,69	0,34	0,30	
Cachoeira do Franca	638,28	70,36	79,2			0,00								
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.237,83	63,7	0,0	1.944,6	57,66	11,63	70,61	90,95	77,64	280,47	62,56	62,06	74,00

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.


Sistema São Lourenço: Desde 04/18 em fase de pré-operação. Os dados de nível e chuva utilizados são de estações da CBA disponibilizados no site da ANA.



Aplicativo SABESP Mananciais RMSP


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	22,4	7,6	86,6	221,1
Guarapiranga	0,2	66,8	0,6	72,6	256,4
Rio Grande	0,2	115,7	9,9	103,8	230,3
Rio Claro	0,2	59,4	20,0	197,9	512,2
Alto Tietê	0,3	66,0	7,0	95,9	211,1
Cotia	0,4	28,6	8,5	78,7	189,3
São Lourenço	0,0	139,1	8,5	118,0	189,3



Houve uso das Reservas Técnicas na Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA		
do dia anterior	99,0 %	
média do mês	98,6 %	
Produção do Dia Anterior		
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)
TOTAL	62,56	62,03 0,53



Dados e demais informações sujeitas a alterações.