

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente media mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		533,18	54,3	(0,0)	982,07	25,37	0,60	34,09	65,90	51,7	144,00	25,36	25,98	25,96
<i>Jaguari/Jacaré</i>	835,38	427,57	52,9		808,04	10,74	0,25				Túneis (m³/s)			
<i>Cachoeira</i>	816,89	30,70	44,1		69,65	11,87	0,20				T-7 6,04			
<i>Atibainha</i>	785,58	71,90	74,7		96,25	11,47	0,05				T-6 10,09			
<i>Paiva Castro</i>	744,43	2,50	32,9		7,61	27,07	0,10				T-5 19,65			
<b>Guarapiranga</b> ▲	735,37	138,25	80,8	0,9	171,19	31,94	0,00	17,07	19,08	89,4	48,30	13,94	14,08	13,94
<i>Taquacetuba</i>	746,30											EEAB-T 0,00		
<i>Capivari</i>	741,87											EEAB-C 1,25		
<b>Rio Grande</b> ▼	746,38	97,20	86,6	(0,2)	112,18	2,39	0,00	7,91	8,49	93,2	22,10	4,42	4,57	4,42
												EEAB-P 0,00		
<b>Rio Claro</b> ▼	875,14	13,94	102,0	(0,3)	13,67	3,48	3,53	4,66	4,63	100,7	2,94	3,04	3,92	6,57
												EEAB-G 0,48		
<b>Alto Tietê</b> ▼		363,63	64,9	(0,1)	560,15	13,26	2,45	28,68	24,60	116,6	66,56	13,09	12,85	17,28
<i>Ponte Nova</i>	764,37	194,54	59,1		329,37	4,15	0,69					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,63	31,31	85,2		36,73	1,01	1,01					EEAB-B 0,00		
<i>Biritiba</i>	755,80	20,41	58,7		34,76	0,54	0,60					DB-J 1,50		
<i>Jundiai</i>	754,32	71,32	96,3		74,09	3,21	0,05					J-T 3,16		
<i>Taiacupeba</i>	744,54	46,05	54,0		85,20	7,27	0,10					RGG 0,00		
<b>Alto Cotia</b> -		15,08	91,4	0,0	16,50	1,31	0,09	1,48	2,01	73,8	2,69	1,22	1,24	1,31
<i>Pedro Beicht</i>	918,11	15,08	91,4				0,83							
<i>Graça</i>	868,52						0,09							
<b>Baixo Cotia</b>							4,88					0,70	0,69	5,58
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		1.161,28	62,6	0,1	1.855,8	77,76	11,55	93,89	124,71	75,29	286,59	61,84	63,42	75,06


Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.



**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
<b>Cantareira</b>	4,8	160,9	55,8	178,8	407,2
<b>Guarapiranga</b>	6,4	144,4	39,6	153,7	382,9
<b>Rio Grande</b>	0,4	232,0	34,8	186,6	467,7
<b>Rio Claro</b>	1,0	199,8	53,1	245,7	451,2
<b>Alto Tietê</b>	0,6	135,3	39,7	172,8	496,9
<b>Cotia</b>	1,4	98,6	48,4	149,1	300,0



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	99,0 %		
média do mês	98,7 %		
Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
<b>TOTAL</b>	61,84	61,17	0,67



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.