

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	afluente diária (m <sup>3</sup> /s)	Q natural diária (m <sup>3</sup> /s)	descarregada diária (m <sup>3</sup> /s)	afluente média mês (m <sup>3</sup> /s)	med hist mensal (m <sup>3</sup> /s)	aflu./MLT mensal (%)	dia anterior (m <sup>3</sup> /s)	média mês (m <sup>3</sup> /s)	
<b>Cantareira</b>	▲	406,10	41,4	0,3	982,07	56,83	51,60	1,60	51,09	69,40	73,6	24,70	23,63	26,30
Jaguari/Jacarei	833,28	349,76	43,3		808,04	27,36	27,36	0,50				T-7	26,86	
Cachoeira	814,27	14,06	20,2		69,65	28,75	1,89	0,50				T-6	21,44	
Atibainha	783,95	38,90	40,4		96,25	45,22	18,55	0,50				T-5	24,34	
Paiva Castro	744,53	2,91	38,3		7,61	28,14	3,80	0,10				EEAB PS-SC	5,23	
<b>Guarapiranga</b>	734,18 ▲	108,16	63,2	0,3	171,19	19,83	17,50	0,00	19,71	24,51	80,4	14,17	13,36	14,17
Taquacetuba	745,93											EEAB-T	1,37	
Capivari	741,89											EEAB-C	0,96	
<b>Rio Grande</b>	746,18 ▼	93,72	83,5	(0,2)	112,18	3,99	3,99	0,00	6,66	10,48	63,6	4,82	4,33	6,17
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b>	873,75 ▲	11,36	83,2	0,2	13,67	4,50	4,50	1,26	5,46	4,85	112,6	3,05	3,05	4,31
												EEAB-G	0,00	
<b>Alto Tietê</b>	▲	292,80	52,3	0,1	560,15	27,41	24,80	4,68	30,60	31,36	97,6	13,81	13,14	19,69
Ponte Nova	764,01	186,87	56,7		329,37	1,55	0,29	3,50				Transferências (m <sup>3</sup> /s)		
Paraitinga	764,11	17,21	46,8		36,73	2,15	2,15	0,60				EEAB-B	9,26	
Biritiba	754,33	10,28	29,6		34,76	1,16	1,16	0,43				DB-J	9,26	
Jundiá	751,85	36,89	49,8		74,09	9,61	0,35	0,05				J-T	12,05	
Taiacupeba	744,18	41,55	48,8		85,20	23,78	10,38	0,10				EEAB-RGG	1,35	
<b>Alto Cotia</b>	-	6,93	42,0	0,0	16,50	1,17	1,17	0,06	0,97	2,72	35,5	1,12	1,10	1,17
Pedro Beicht	915,30	6,93	42,0					0,25						
Graça	868,26							0,06						
<b>Baixo Cotia</b>								2,79				0,00	0,00	2,79
<b>São Lourenço</b>	▲	60,10	67,7	0,5	88,82	22,68	22,68	15,98	20,56	37,40	54,99	2,28	3,11	18,26
Cachoeira do França	637,24	60,10	67,7			22,68	22,68	15,98						
<b>Rib. Estiva</b>												0,09	0,09	
<b>Guarulhos</b>		0,39	59,5		0,65	0,45	0,45	0,06						
Cabuçu	0,39	0,337	56,1		0,600	0,35	0,35	0,05				0,300	0,286	0,345
Tanque Grande	0,20	0,050	100,0		0,050	0,11	0,11	0,01				0,099	0,100	0,109
<b>TOTAL</b>	▲	979,57	50,4	0,3	1.945,2	136,87	126,70	26,42	135,04	180,72	74,73	64,42	62,19	93,31

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 operou na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m<sup>3</sup>/s e, desde 01/08/18 opera na Faixa 3 com restrição de retirada de 27,0m<sup>3</sup>/s.

Sistema São Lourenço: Em Abril/18 iniciou-se a fase de pré-operação. A partir de 10/07/2018 foi iniciada a operação.

Transposição EEAB PS-SC: Elevatória operando em caráter de testes desde Fev/18 e operação assistida. A partir de 20.07.18 a vazão é coletada pela estação telemétrica Sabesp


Sistema Guarulhos: A operação da Sabesp no Município iniciou-se em 12/12/18.



**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	20,2	93,6	75,7	262,6	590,1
Guarapiranga	0,0	76,6	43,3	228,9	638,2
Rio Grande	8,2	113,0	58,5	193,2	441,7
Rio Claro	2,0	47,0	48,4	296,6	538,4
Alto Tietê	3,8	111,7	89,1	246,1	439,1
Cotia	2,2	37,8	54,8	224,7	539,4
São Lourenço	29,2	70,8	136,1	272,6	704,3



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	98,0 %
média do mês	97,8 %



Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
<b>TOTAL</b>	64,42	63,90	0,52