

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural média mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensat (m³/s)	Qn/Qn MLT mensat (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		617,72	62,9	0,3	982,07	60,92	56,50	4,35	46,28	65,90	70,2	24,73	24,75	29,08
Jaguari/Jacareí	837,79	524,09	64,9		808,04	29,15	29,15	0,25				T-7	0,00	
Cachoeira	817,61	35,72	51,3		69,65	9,39	9,39	3,00				T-6	5,57	
Atibainha	784,72	54,23	56,3		96,25	20,14	10,15	1,00				T-5	19,14	
Paiva Castro	744,62	3,29	43,2		7,61	26,94	7,80	0,10				EEAB PS-SC	4,42	
Guarapiranga ▲	735,59	143,98	84,1	0,1	171,19	16,61	16,61	0,00	22,86	19,08	119,8	13,59	13,50	13,59
Taquacetuba	746,16											EEAB-T	0,00	
Capivari	742,02											EEAB-C	0,00	
Rio Grande ▼	746,91	106,73	95,1	(0,5)	112,18	6,48	6,48	8,51	14,64	8,49	172,5	4,41	4,30	12,92
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro ▲	875,02	13,71	100,3	0,9	13,67	2,22	2,22	3,29	1,62	1,27	127,6	3,63	3,72	6,92
												EEAB-G	0,00	
Alto Tietê ▲		506,58	90,4	0,1	560,31	30,93	27,64	10,64	22,48	24,60	91,4	14,65	14,61	25,29
Ponte Nova	769,94	327,78	99,5		329,37	10,25	6,96	7,19				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	768,65	36,32	98,5		36,88	2,15	2,15	1,56				EEAB-B	0,00	
Biritiba	754,34	10,35	29,8		34,76	5,28	5,28	0,59				DB-J	2,51	
Jundiá	753,73	62,49	84,3		74,09	8,11	5,60	0,10				J-T	4,62	
Taiácupeba	746,23	69,64	81,7		85,20	12,34	7,71	1,20				EEAB-RGG	0,00	
Alto Cotia -		16,87	102,3	0,0	16,50	1,89	1,89	0,68	3,08	2,01	153,2	1,21	1,20	1,89
Pedro Beicht	918,60	16,87	102,3					1,28						
Graça	868,58							0,68						
Baixo Cotia								4,50				0,00	0,00	4,50
São Lourenço -		86,46	97,3	0,0	88,82	29,45	29,45	26,14	38,52	37,80	101,91	3,31	3,09	29,45
Cachoeira do França	639,79	86,46	97,3											
Rib. Estiva												0,08	0,08	
Guarulhos		0,60	91,6	0,1	0,65	0,45	0,45	0,06				0,40	0,39	0,46
Cabuçu	6,52	0,57	95,0		0,60	0,33	0,33	0,05				0,29	0,28	
Tanque Grande	1,01	0,03	50,5		0,05	0,12	0,12	0,01				0,11	0,11	
TOTAL ▲		1.492,64	76,7	0,1	1.945,4	148,96	141,25	58,16	149,49	159,15	93,93	66,02	65,64	124,09


Sistema Cantareira: A partir de 01/01/2020 o sistema opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31m³/s.



Aplicativo SABESP Mananciais RMSP

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	16,7	44,2	55,8	178,8	407,2
Guarapiranga	5,0	37,8	39,6	153,7	382,9
Rio Grande	3,6	55,4	34,8	186,6	467,7
Rio Claro	11,2	70,0	53,1	245,7	451,2
Alto Tietê	8,0	49,8	39,7	172,8	496,9
Cotia	12,8	88,0	48,4	149,1	300,0
São Lourenço	12,4	64,4	74,1	195,3	456,6



Produção do Dia Anterior		
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
66,02	66,01	0,01

