

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10³m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10³m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural media mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensal (m³/s)	Qn/Qn MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▲		621,23	63,3	0,1	982,07	44,79	39,59	4,35	46,21	65,90	70,1	26,24	24,85	30,59
Jaguari/Jacaré	837,91	529,09	65,5		808,04	24,43	24,43	0,25				T-7	0,00	
Cachoeira	817,59	35,58	51,1		69,65	8,44	8,44	3,00				T-6	6,27	
Atibainha	784,65	52,88	54,9		96,25	12,52	1,05	1,00				T-5	22,49	
Paiva Castro	744,62	3,29	43,2		7,61	28,16	5,67	0,10				EEAB PS-SC	5,20	
Guarapiranga -	735,60	144,24	84,3	0,0	171,19	13,31	13,31	0,00	22,03	19,08	115,4	13,31	13,51	13,31
Taquacetuba	746,09											EEAB-T	0,00	
Capivari	742,00											EEAB-C	0,00	
Rio Grande ▼	746,82	105,07	93,7	(0,8)	112,18	2,04	2,04	8,34	13,44	8,49	158,3	4,34	4,31	12,68
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro 874,99 ▼		13,65	99,9	(0,1)	13,67	0,66	0,66	2,76	1,62	1,27	127,6	4,00	3,76	6,76
												EEAB-G	0,00	
Alto Tietê ▼		506,26	90,4	(0,1)	560,31	21,17	18,41	6,46	22,11	24,60	89,9	14,21	14,57	20,67
Ponte Nova	769,95	328,05	99,6		329,37	3,06	0,30	3,06				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	768,67	36,42	98,7		36,88	1,52	1,52	1,52				EEAB-B	2,66	
Biritiba	754,35	10,41	29,9		34,76	2,36	2,36	0,58				DB-J	4,44	
Jundiá	753,72	62,34	84,1		74,09	6,65	2,21	0,10				J-T	6,55	
Taiacupeba	746,19	69,04	81,0		85,20	11,91	5,36	1,20				EEAB-RGG	0,00	
Alto Cotia -		16,87	102,3	0,0	16,50	2,02	2,02	0,70	2,98	2,01	148,1	1,32	1,21	2,02
Pedro Beicht	918,60	16,87	102,3					1,35						
Graça	868,57							0,70						
Baixo Cotia								3,59				0,00	0,00	3,59
São Lourenço -		86,46	97,3	0,0	88,82	30,05	30,05	26,66	37,60	37,80	99,46	3,39	3,09	30,05
Cachoeira do França	639,79	86,46	97,3											
Rib. Estiva												0,08	0,08	
Guarulhos		0,59	91,5	0,0	0,65	0,46	0,46	0,06				0,37	0,39	0,43
Cabuçu	6,51	0,57	94,9		0,60	0,34	0,34	0,05				0,27	0,28	
Tanque Grande	1,01	0,03	50,5		0,05	0,12	0,12	0,01				0,10	0,11	
TOTAL ▼		1.494,37	76,8	(0,0)	1.945,4	114,49	106,53	52,92	145,98	159,15	91,72	67,26	65,76	120,09


Sistema Cantareira: A partir de 01/01/2020 o sistema opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31m³/s.




Aplicativo SABESP Mananciais RMSP

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	45,0	55,8	178,8	407,2
Guarapiranga	0,0	38,0	39,6	153,7	382,9
Rio Grande	0,0	55,4	34,8	186,6	467,7
Rio Claro	0,0	70,2	53,1	245,7	451,2
Alto Tietê	0,0	49,8	39,7	172,8	496,9
Cotia	0,0	88,0	48,4	149,1	300,0
São Lourenço	4,2	68,8	74,1	195,3	456,6



Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	67,26	67,04	0,22



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.