

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Captada ETA		Qcaptada + Qdescarga diária (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	Qafluente diária (m³/s)	Qnatural diária (m³/s)	Qdescarregada diária (m³/s)	Qnatural média mês (m³/s)	Qn MLT med hist mensal (m³/s)	Qn/Qn MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		630,68	64,2	0,0	982,07	24,79	24,79	3,35	45,36	65,90	68,8	25,10	24,97	28,45
Jaguari/Jacaré	838,28	544,66	67,4		808,04	14,94	14,94	0,25				T-7	0,00	
Cachoeira	817,63	35,86	51,5		69,65	5,26	5,26	2,00				T-6	6,57	
Atibainha	784,36	46,97	48,8		96,25	7,76	1,19	1,00				T-5	20,38	
Paiva Castro	744,49	2,75	36,1		7,61	23,78	3,40	0,10				EEAB PS-SC	0,00	
Guarapiranga 735,55 ▼		142,94	83,5	(0,1)	171,19	11,00	11,00	0,00	19,23	19,08	100,8	14,02	13,56	14,02
Taquacetuba	746,03											EEAB-T	0,00	
Capivari	741,97											EEAB-C	0,00	
Rio Grande 746,57 ▼		100,55	89,6	(0,7)	112,18	1,01	1,01	4,78	10,63	8,49	125,2	4,51	4,34	9,29
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro 874,94 ▼		13,55	99,1	(0,3)	13,67	0,39	0,39	1,65	1,62	1,27	127,6	3,99	3,82	5,64
												EEAB-G	0,00	
Alto Tietê ▼		502,07	89,6	(0,2)	560,31	11,91	10,26	10,07	19,89	24,60	80,9	14,23	14,61	24,31
Ponte Nova	769,91	327,10	99,3		329,37	1,67	0,02	6,56				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	768,67	36,42	98,7		36,88	1,54	1,54	2,13				EEAB-B	6,34	
Biritiba	754,38	10,60	30,5		34,76	2,04	2,04	0,58				DB-J	6,34	
Jundiá	753,65	61,32	82,8		74,09	7,10	0,76	0,10				J-T	11,90	
Taiacupeba	746,03	66,64	78,2		85,20	13,21	1,31	0,70				EEAB-RGG	0,00	
Alto Cotia ▼		16,76	101,6	(0,2)	16,50	1,13	1,13	0,40	2,62	2,01	130,5	1,17	1,20	1,57
Pedro Beicht	918,57	16,76	101,6					1,09						
Graça	868,55							0,40						
Baixo Cotia								1,09				0,00	0,00	1,09
São Lourenço ▲		89,05	100,3	0,6	88,82	23,45	23,45	15,20	34,84	37,80	92,18	3,00	3,12	18,20
Cachoeira do França	640,02	89,05	100,3											
Rib. Estiva												0,08	0,08	
Guarulhos		0,59	91,2	(0,1)	0,65	0,46	0,46	0,06				0,41	0,39	0,47
Cabuçu	6,49	0,57	94,6		0,60	0,34	0,34	0,05				0,30	0,28	
Tanque Grande	1,01	0,03	50,5		0,05	0,12	0,12	0,01				0,11	0,11	
TOTAL ▼		1.496,19	76,9	(0,1)	1.945,4	74,14	72,49	36,60	134,19	159,15	84,32	66,52	66,09	103,04


Sistema Cantareira: A partir de 01/03/2020 o sistema opera na Faixa 1 (Normal), sem restrição de retirada.



Aplicativo SABESP Mananciais RMSP

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	76,6	55,8	178,8	407,2
Guarapiranga	0,0	42,8	39,6	153,7	382,9
Rio Grande	0,0	67,6	34,8	186,6	467,7
Rio Claro	0,2	108,8	53,1	245,7	451,2
Alto Tietê	0,1	55,6	39,7	172,8	496,9
Cotia	0,0	99,6	48,4	149,1	300,0
São Lourenço	0,0	81,6	74,1	195,3	456,6



Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	66,52	66,56	-0,04

