

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão x MLT <sup>(4)</sup>					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	atual (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		51,33	5,2	(0,1)	982,07	12,05	2,52	70,70	17,0	152,20	15,95	17,71	18,47
<i>Jaguari/Jacareí</i>	812,05	39,05	4,8		808,04	4,09	0,50				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	812,59	4,59	6,6		69,65	17,43	1,50				T-7	16,28	
<i>Atibainha</i>	775,41	4,63	4,8		96,25	16,65	0,50				T-6	10,95	
<i>Paiva Castro</i>	744,45	2,58	33,9		7,61	14,33	0,02				T-5	13,23	
<b>Guarapiranga</b> 732,40 ▲		67,46	39,4	0,9	171,19	30,50	0,00	25,22	120,9	56,90	13,51	14,35	13,51
<i>Taquacetuba <sup>(1)</sup></i>	743,29					3,90 <sup>(5)</sup>							
<i>Capivari</i>	742,15					1,65 <sup>(5)</sup>							
<b>Rio Grande</b> 745,37 ▲		80,47	71,7	1,4	112,18	23,15	0,00	9,54	242,7	23,69	5,13	5,10	5,13 <sup>(7)</sup>
<b>Rio Claro</b> 867,94 -		4,18	30,6	0,0	13,67	12,73	9,58 <sup>(10)</sup>	4,93	258,2	2,85	3,98	3,95	3,98
<b>Alto Tietê</b> ▲		59,66	10,4	0,1	573,81	18,67 <sup>(12)</sup>	9,40	33,19	56,3	65,95	9,97	10,77	10,37 <sup>(8)</sup>
<i>Ponte Nova</i>	754,01	28,88	8,8		329,37	15,75	8,08				Túneis <sup>(6)</sup> (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	761,41	9,38	25,5		36,73	1,05	1,05				EEAB	9,00	
<i>Biritiba</i>	749,52	1,59	3,3		48,42	0,50	0,12				DB-J	9,75	
<i>Jundiá</i>	748,53	0,98	1,3		74,09	10,41	0,05				J-T	8,29	
<i>Taiapuêba</i>	742,06	18,84	22,1		85,20	9,00	0,10						
<b>Alto Cotia <sup>(2)</sup></b> ▲		4,72	28,6	0,1	16,50	1,06	0,06 <sup>(11)</sup>	3,30	32,0	4,45	0,79	0,76	0,84 <sup>(9)</sup>
<i>Pedro Beicht</i>	914,23	4,72	28,6				0,53						
<i>Graça</i>	868,37						0,06						
<b>Baixo Cotia <sup>(3)</sup></b>							0,53				0,98	0,96	1,51
<b>Rib. Estiva</b>											0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		267,82	14,3	0,1	1.869,42	98,16	22,08	146,88	66,8	306,04	50,39	53,68	53,82

<sup>(1)</sup> Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

<sup>(2)</sup> Represa Pedro Beicht

<sup>(3)</sup> Captação Rio Cotia

<sup>(4)</sup> MLT = Média de Longo Termo

<sup>(5)</sup> Revertida para a Represa Guarapiranga

<sup>(6)</sup> EEAB Biritiba (Rio Tietê para Dique Biritiba) / Dique Biritiba para Jundiá / Jundiá para Taiapuêba

<sup>(7)</sup> Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guaratuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guaratuba)

<sup>(8)</sup> Retirada para Produção + Vertidas (PN+P+B+J+T) - EEAB Biritiba


<sup>(9)</sup> Retirada para Produção + Vertida da Graça

<sup>(10)</sup> Descarga Km 76

<sup>(11)</sup> Descarga Graça

<sup>(12)</sup> Afluentes (PN+P+B+J+T) - Reversões (Jund-Taiapuêba + Biritiba-Dique)

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	25,9	90,8	110,6	271,1	590,1
Guarapiranga	0,2	152,8	43,3	229,3	638,2
Rio Grande	4,4	185,8	67,8	251,5	557,6
Rio Claro	10,0	154,7	48,4	298,9	538,4
Alto Tietê	7,1	62,0	97,9	251,5	439,1
Cotia	7,8	70,8	75,8	232,0	539,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	97,0 %
média do mês	97,9 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	50,39	49,32	97,9	1,07

