

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT ⁽⁴⁾					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)		
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)	
Cantareira	▼	157,16	16,0	12,4	-13,3	(0,1)	982,07	6,59	4,02	24,20	27,2	69,50	14,77	14,39	18,79	
<i>Jaguari/Jacareí</i>	811,47	32,19	4,0	3,2	-18,7		808,04	2,55	0,70				Túneis (m³/s)			
<i>Cachoeira</i>	814,19	13,59	19,5				69,65	13,25	1,80				T-7	12,58		
<i>Atibainha</i>	782,06	107,19	111,4	53,5	3,4		96,25	15,52	1,50				T-6	13,49		
<i>Paiva Castro</i>	744,76	3,87	50,9				7,61	13,26	0,02				T-5	11,92		
Guarapiranga	▼	117,32	68,5			(0,3)	171,19	8,61	0,00	8,56	100,6	15,50	14,40	14,98	14,40	
<i>Taquacetuba⁽¹⁾</i>	745,22							4,09 ⁽⁵⁾								
<i>Capivari</i>	741,12							0,72 ⁽⁵⁾								
Rio Grande	▼	92,54	82,5			(0,1)	112,18	3,07	0,00	2,66	115,3	7,83	5,04	5,08	5,04 ⁽⁷⁾	
Rio Claro	▼	8,36	61,2			(0,1)	13,67	3,71	0,69 ⁽¹⁰⁾	2,82	131,4	1,21	4,13	4,07	4,13	
<i>Guaratuba</i>								0,48								
Alto Tietê	▼	83,49	14,6			(0,1)	573,81	4,30 ⁽¹²⁾	4,99	11,40	37,7	27,00	11,68	12,32	13,90 ⁽⁸⁾	
<i>Ponte Nova</i>	753,38	22,80	6,9				329,37	0,87	4,08				Túneis ⁽⁶⁾ (m³/s)			
<i>Paraitinga</i>	758,90	4,09	11,1				36,73	0,44	0,64				EEABB	4,05		
<i>Biritiba</i>	753,06	16,55	34,2				48,42	0,82	0,12				DB-J	4,75		
<i>Jundiá</i>	749,93	14,63	19,7				74,09	5,75	0,05				J-T	9,36		
<i>Taiacupeba</i>	742,74	25,42	29,8				85,20	10,61	0,10							
Alto Cotia⁽²⁾	▼	8,95	54,2			(0,4)	16,50	0,31	0,06 ⁽¹¹⁾	0,91	34,5	1,49	0,87	0,96	0,92 ⁽⁹⁾	
<i>Pedro Beicht</i>	916,12	8,95	54,2						0,74							
<i>Graça</i>	868,34								0,06							
Baixo Cotia⁽³⁾									0,82				0,79	0,88	1,61	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL	▼	467,82	25,0			(0,2)	1.869,42	26,58	10,57	50,55	52,6	122,53	51,77	52,75	58,81	

(1) Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

(2) Represa Pedro Beicht

(3) Captação Rio Cotia

(4) MLT = Média de Longo Termo

(5) Revertida para a Represa Guarapiranga

(6) Dique Biritiba para Jundiá / Jundiá para Taiacupeba

(7) Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

(8) Retirada para Produção + Vertidas (PN+P+B+J+T) - EEAB Biritiba + AT7

(9) Retirada para Produção + Vertida da Graça


(10) Descarga a Jusante do Km 76

(11) Descarga a Jusante da Cachoeira da Graça

(12) Afluentes (PN+P+B+J+T) + EEAB Biritiba + AT7 - Jusante (PN+P)

Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guaratuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guaratuba)

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	8,9	9,9	0,0	34,4	149,3
Guarapiranga	2,4	3,2	0,0	39,9	149,0
Rio Grande	3,4	8,4	2,6	48,7	184,9
Rio Claro	10,4	18,0	19,0	96,3	254,0
Alto Tietê	3,8	6,4	1,1	36,7	125,6
Cotia	2,2	4,4	0,0	37,1	137,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
	do dia anterior	média do mês		
	100,0 %	99,8 %		
Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
TOTAL	51,77	51,10	98,7	0,67

