

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT ⁽⁴⁾					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m ³ /s)		
		às 7h (x10 ⁶ m ³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente (m ³ /s)	descarregada (m ³ /s)	MLT (m ³ /s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)		média mês (m ³ /s)	
Cantareira ▼		195,87	19,9	15,4	-9,3	(0,1)	982,07	8,27	1,52	47,90	17,3	108,50	14,07	13,51	15,59	
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	815,71	90,23	11,2	9,1	-11,5		808,04	4,37	0,20				Túneis (m ³ /s)			
<i>Cachoeira</i>	814,19	13,62	19,6				69,65	14,48	1,00				T-7	13,32		
<i>Atibainha</i>	780,92	87,12	90,5	43,5	-17,5		96,25	16,68	0,30				T-6	15,86		
<i>Paiva Castro</i>	744,91	4,51	59,3				7,61	14,32	0,02				T-5	12,40		
Guarapiranga ▼	735,44	140,07	81,8			(0,2)	171,19	12,23	0,00	13,64	89,6	30,81	14,16	15,04	14,16	
<i>Taquacetuba</i> ⁽¹⁾	745,13							3,16 ⁽⁵⁾								
<i>Capivari</i>	742,19							1,43 ⁽⁵⁾								
Rio Grande -	746,94	107,29	95,6			0,0	112,18	5,12	0,00	5,46	93,7	12,17	5,05	5,08	5,05 ⁽⁷⁾	
Rio Claro ▲	870,58	6,80	49,8			1,9	13,67	8,20	3,35 ⁽¹⁰⁾	5,00	164,0	2,38	3,87	3,88	3,87	
<i>Guarutuba</i>								0,43								
Alto Tietê -	128,16	22,3				0,0	573,81	12,54 ⁽¹²⁾	5,83	20,45	61,3	48,39	12,60	12,27	13,35 ⁽⁸⁾	
<i>Ponte Nova</i>	753,45	23,45	7,1				329,37	8,90	3,53				Túneis ⁽⁶⁾ (m ³ /s)			
<i>Paraitinga</i>	761,16	8,77	23,9				36,73	1,48	2,03				EEABB	6,60		
<i>Biritiba</i>	753,17	17,14	35,4				48,42	2,00	0,12				DB-J	6,60		
<i>Jundiá</i>	753,40	57,71	77,9				74,09	7,38	0,05				J-T	12,30		
<i>Taiapuêba</i>	742,30	21,08	24,7				85,20	12,47	0,10							
Alto Cotia ⁽²⁾ -	10,81	65,5				0,0	16,50	0,80	0,06 ⁽¹¹⁾	1,57	50,7	2,56	0,75	0,77	0,81 ⁽⁹⁾	
<i>Pedro Beicht</i>	916,79	10,81	65,5						0,57							
<i>Graça</i>	868,32								0,06							
Baixo Cotia ⁽³⁾									0,21				0,99	0,98	1,20	
Rib. Estiva													0,08	0,08		
TOTAL ▼		589,00	31,5			0,0	1.869,42	47,15	10,97	94,02	50,1	204,81	51,57	51,62	54,02	

⁽¹⁾ Billings - "braço" Taquacetuba (Nota: Referência de nível RN IGG)

⁽²⁾ Represa Pedro Beicht

⁽³⁾ Captação Rio Cotia

⁽⁴⁾ MLT = Média de Longo Termo

⁽⁵⁾ Revertida para a Represa Guarapiranga

⁽⁶⁾ Dique Biritiba para Jundiá / Jundiá para Taiapuêba

⁽⁷⁾ Retirada para Produção + Vertidas pelos Sifões

⁽⁸⁾ Retirada para Produção + Vertidas (PN+P+B+J+T) - EEAB Biritiba + AT7

⁽⁹⁾ Retirada para Produção + Vertida da Graça


⁽¹⁰⁾ Descarga a Jusante do Km 76

⁽¹¹⁾ Descarga a Jusante da Cachoeira da Graça


⁽¹²⁾ Afluentes (PN+P+B+J+T) + EEAB Biritiba + AT7 - Jusante (PN+P)

Vazão Afluente: Contribuições Naturais das Represas + Reversões (Guarapiranga: Taquacetuba + Capivari) / (Alto Tietê: EEAB Biritiba + Guarutuba) / (Rio Claro: Rio Claro + Guarutuba)

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,2	45,3	7,6	89,8	221,1
Guarapiranga	1,4	20,6	2,8	73,7	256,4
Rio Grande	7,4	73,2	9,9	106,0	230,3
Rio Claro	37,8	263,4	30,4	200,2	512,2
Alto Tietê	20,2	116,7	19,8	97,4	211,1
Cotia	0,4	31,8	8,5	81,1	189,3



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	98,0 %
média do mês	99,5 %



Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod
	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(%)	(m ³ /s)
TOTAL	51,57	51,49	99,8	0,08

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados sujeitos a alterações