

Utilize essa tabela para determinar as perdas por tipo de vazamento e por tipo de aparelho/equipamento

Aparelho/equipamento sanitário		Qtidade peças com vazamentos	Qtidade de peças	Perda estimada	Volume total perdido
Torneira pingando	Gotejamento lento ¹			10 litros por dia	
	Médio ²			20 litros por dia	
	Rápido ³			32 litros/dia	
	Muito rápido ⁴			Maior que 32 litros por dia	
	Filete 2 mm			136 litros por dia	
	Filete 4 mm			442 litros por dia	
Torneira (de lavatórios, de pia, de uso geral)	Vazamento no flexível			0,86 litros por dia	
Mictórios	Filetes visíveis			144 litros por dia	
	Vazamento no flexível			0,86 litros por dia	
	Vazamento no registro			0,86 litros por dia	
Bacia sanitária com válvula de descarga	Filetes visíveis			144 litros por dia	
	Vazamento no tubo de alimentação da louça			144 litros por dia	
	Válvula disparada quando acionada			40,8 litros	
Chuveiros	Vaza no registro			0,86 litros por dia	
	Vaza no tubo de alimentação junto da parede			0,86 litros por dia	
				Total perdido	

¹ Lento: até 40 gotas/min ² Médio: entre 40 e 80 gotas/min ³ Rápido: entre 80 e 120 gotas/min ⁴ Muito rápido: acima de 120 gotas/min