



Qualidade da Água Distribuída por Sistema de Abastecimento

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	AGUAÍ	AGUAÍ	INÍCIO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 06/2019														
FEV			46	47	47	10	12	12	46	47	46	46	47	46	46	47	47
MAR			46	150	150	10	83	83	46	151	151	46	150	150	46	150	150
ABR			46	153	153	10	80	80	46	154	153	46	153	153	46	153	153
MAI			46	167	167	10	90	90	46	168	162	46	167	166	46	167	167
JUN			46	183	182	10	104	104	46	184	176	46	183	183	46	183	183
JUL			46	178	178	10	99	99	46	179	176	46	178	178	46	178	178
AGO			46	178	177	10	99	99	46	179	178	46	178	178	46	178	178
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	ÁGUAS DA PRATA	ÁGUAS DA PRATA	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	ÁGUAS DA PRATA	CASCATA	10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	11	10	12	12
ABR			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ÁGUAS DA PRATA	SAO ROQUE DA FARTURA	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	ÁGUAS DA PRATA	VILA N.S. APARECIDA	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	11	10	11	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	ETA ÁGUAS DE SÃO PEDRO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	10	10	10	10	12	12	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	12	9	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ALAMBARI	ALAMBARI/TATETU	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	10	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ALAMBARI	BO. CERCADINHO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ALAMBARI	BO. CERRADO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ALAMBARI	BO. MACIEL	10	11	8	5	5	0	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	10	5	5	3	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	4	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	10	5	5	3	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	7	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	9	5	5	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	9	5	5	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	9	5	5	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	8	5	5	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	8	5	5	1	10	11	10	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	5	6	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ALAMBARI	BO. PEROBAL	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ALAMBARI	BO. RIBEIRÃOZINHO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	9	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ALAMBARI	BO. SITINHO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ALFREDO MARCONDES	ALFREDO MARCONDES	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	ALTAIR	ALTAIR	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ÁLVARES MACHADO	ALVARES MACHADO	34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
FEV			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	33	33	34	33	33	
MAR			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
ABR			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
MAI			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
JUN			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	33	33	34	34	34
JUL			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
AGO			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	33	33	34	34	34
SET			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
OUT			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
NOV			34	35	35	5	8	8	34	35	35	34	35	35	34	35	35	35
DEZ			34	34	34	5	5	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
JAN	ÁLVARES MACHADO	CORONEL GOULART	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	ÁLVARES MACHADO	PARQUE DOS PINHEIROS/PANORAMA	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
FEV			11	11	10	10	10	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
MAR			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
ABR			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
MAI			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JUN			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JUL			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
AGO			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
SET			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
OUT			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
NOV			11	11	11	10	9	9	11	11	11	11	11	10	11	11	11	
DEZ			11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	9	11	11	10	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ÁLVARO DE CARVALHO	ALVARO DE CARVALHO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	ALVINLÂNDIA	ALVINLÂNDIA	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	ANGATUBA	ANGATUBA	29	30	30	10	11	11	29	31	31	29	30	30	29	30	30	
FEV			29	30	30	10	11	10	29	30	30	29	30	30	29	30	30	
MAR			29	30	30	10	11	10	29	30	27	29	30	30	29	30	30	
ABR			29	30	30	10	11	10	29	30	30	29	30	30	29	30	30	
MAI			29	30	30	10	11	11	29	32	32	29	30	30	29	30	30	
JUN			29	30	30	10	11	11	29	30	30	29	30	30	29	30	30	
JUL			29	30	30	10	11	11	29	31	31	29	30	30	29	30	30	
AGO			29	30	30	10	11	11	29	30	30	29	30	30	29	30	30	
SET			29	30	30	10	11	11	29	30	30	29	30	30	29	30	30	
OUT			29	30	30	10	11	11	29	30	29	29	30	30	29	30	30	
NOV			29	30	30	10	11	11	29	31	31	29	30	30	29	30	30	
DEZ			29	30	30	10	11	11	29	30	30	29	30	30	29	30	30	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ANGATUBA	BO. BOM RETIRO	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	13	13	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JAN	ANGATUBA	BO. MACHADINHO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	13	13	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ANGATUBA	BO. RIBEIRÃO GRANDE/FAXINAL/CERRO	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11











Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	APIAÍ	QUEIMADOS	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	ARACARIGUAMA	ETA ARACARIGUAMA	23	24	22	10	10	9	23	24	24	23	24	24	23	24	24
FEV			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
MAR			23	23	19	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
ABR			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
MAI			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
JUN			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
JUL			23	23	23	10	12	12	23	23	23	23	23	23	23	23	23
AGO			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
SET			23	23	23	10	10	10	23	24	24	23	23	23	23	23	23
OUT			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
NOV			23	23	23	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DEZ			23	23	22	10	10	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23
JAN	ARANDU	ARANDU	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	AREALVA	SANTA IZABEL - AREALVA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	9	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	AREIÓPOLIS	AREIOPOLIS	19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
FEV			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
MAR			19	19	19	5	7	7	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
ABR			19	20	20	5	5	5	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
MAI			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
JUN			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
JUL			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
AGO			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
SET			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
OUT			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
NOV			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
DEZ			19	19	19	5	5	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
JAN	ARUJÁ	ALTO TIETÊ	19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
FEV			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
MAR			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
ABR			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
MAI			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
JUN			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
JUL			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
AGO			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
SET			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
OUT			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	
NOV			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	21	19	22	22	
DEZ			19	22	22	10	13	13	19	22	22	19	22	22	19	22	22	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ASPÁSIA	ASPASIA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	ASSIS	ASSIS	72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
FEV			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
MAR			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
ABR			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
MAI			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
JUN			72	74	74	16	17	17	72	75	75	72	73	73	72	73	73	
JUL			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
AGO			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
SET			72	72	72	16	16	16	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
OUT			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
NOV			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
DEZ			72	73	73	16	17	17	72	73	73	72	73	73	72	73	73	
JAN	ASSIS	ASSIS/FIUZA	25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
FEV			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
MAR			25	27	27	5	5	5	25	27	27	25	26	26	25	26	26	
ABR			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
MAI			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
JUN			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
JUL			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
AGO			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
SET			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
OUT			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
NOV			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
DEZ			25	26	26	5	5	5	25	26	26	25	26	26	25	26	26	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	AVARÉ	AVARÉ	69	72	72	16	20	20	69	72	70	69	72	71	69	72	72
FEV			69	72	72	16	20	20	69	72	72	69	72	72	69	72	72
MAR			69	72	72	16	20	20	69	76	76	69	72	72	69	72	72
ABR			69	81	81	16	20	20	69	85	85	69	81	81	69	81	81
MAI			69	72	72	16	20	20	69	72	72	69	72	72	69	72	72
JUN			69	72	72	16	20	20	69	72	70	69	72	72	69	72	72
JUL			69	72	72	16	20	20	69	72	70	69	72	72	69	72	72
AGO			69	72	72	16	18	18	69	72	71	69	72	72	69	72	72
SET			69	72	72	16	20	20	69	76	75	69	72	72	69	72	72
OUT			69	72	72	16	21	21	69	76	75	69	72	72	69	72	72
NOV			69	72	72	16	20	20	69	72	72	69	72	72	69	72	72
DEZ			69	72	72	16	20	20	69	72	72	69	72	72	69	72	72
JAN	AVARÉ	BO. BARRA GRANDE	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	AVARÉ	BO. COND. COSTA AZUL	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
NOV			10	10	10	5	4	4	10	10	9	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BALBINOS	BALBINOS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	BANANAL	BANANAL	12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
FEV			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
MAR			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
ABR			12	13	13	10	10	10	12	14	14	12	13	13	12	13	13	
MAI			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
JUN			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
JUL			12	13	13	10	11	11	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
AGO			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
SET			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
OUT			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
NOV			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
DEZ			12	13	13	10	10	10	12	13	13	12	13	13	12	13	13	
JAN	BANANAL	DIST. RANCHO GRANDE	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	6	3	10	11	9	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	8	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	7	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	





Qualidade da Água Distribuída por Sistema de Abastecimento

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	BARRA DO TURVO	BARRA DO TURVO	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	9	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	20	19	10	20	18	10	20	20	10	20	20	10	20	20
MAI			10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	BARUERI	ALDEIA DA SERRA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	9	10	10	
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	BARUERI	SÃO LOURENÇO DA SERRA	86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	82	86	86	
FEV			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	86	86	86	
MAR			86	86	85	24	24	24	86	86	86	86	87	87	86	87	
ABR			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	85	86	86	
MAI			86	85	84	24	23	23	86	85	85	86	85	84	86	85	
JUN			86	86	86	24	24	24	86	87	87	86	86	84	86	86	
JUL			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	86	86	86	
AGO			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	86	86	86	
SET			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	86	86	86	
OUT			86	86	85	24	24	24	86	86	86	86	86	84	86	86	
NOV			86	86	86	24	24	24	86	86	86	86	86	85	86	86	
DEZ			86	86	85	24	24	24	86	86	86	86	86	85	86	86	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	BERNARDINO DE CAMPOS	BERNARDINO DE CAMPOS	19	20	20	5	6	6	19	20	19	19	20	20	19	20	20
FEV			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
MAR			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
ABR			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
MAI			19	20	19	5	6	5	19	21	21	19	20	20	19	20	20
JUN			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
JUL			19	20	20	5	6	6	19	20	18	19	20	20	19	20	20
AGO			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
SET			19	20	19	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
OUT			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
NOV			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
DEZ			19	20	20	5	6	6	19	20	20	19	20	20	19	20	20
JAN	BERTIOGA	BORACÉIA - BERTIOGA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	10	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	11	11	10	11	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	9	10	10	10
AGO			10	12	12	10	12	11	10	12	11	10	12	9	10	12	12
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	6	10	10	10	10	10	9	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10
JAN	BERTIOGA	ETA BORACÉIA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	10	8	10	10	8	10	10	9	10	10	10	10	10	10
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	8	10	10	10
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	10	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	13	13	10	13	13	10	13	10	10	13	12	10	13	13
OUT			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BERTIOGA	ETA COSTA DO SOL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9	10	10	10	
MAR			10	11	9	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	
MAI			10	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	11	10	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	14	14	10	14	14	10	14	14	10	14	13	10	14	14	
AGO			10	11	8	10	11	8	10	11	10	10	11	10	10	11	11	
SET			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	10	10	12	12	
OUT			10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	
DEZ			10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	BERTIOGA	ETA FURNAS-PELAES	26	27	26	10	11	11	26	27	27	26	27	27	26	27	27	
FEV			26	27	24	10	13	11	26	27	27	26	27	27	26	27	27	
MAR			26	27	25	10	10	10	26	27	27	26	27	26	26	27	27	
ABR			26	27	21	10	10	9	26	27	27	26	27	27	26	27	27	
MAI			26	28	26	10	13	12	26	28	28	26	28	28	26	28	28	
JUN			26	27	25	10	13	13	26	27	27	26	27	27	26	27	27	
JUL			26	27	25	10	12	12	26	27	27	26	27	26	26	27	26	
AGO			26	30	29	10	12	12	26	30	30	26	30	30	26	30	30	
SET			26	27	24	10	11	11	26	27	27	26	27	27	26	27	27	
OUT			26	28	27	10	11	11	26	28	28	26	28	28	26	28	28	
NOV			26	28	26	10	11	8	26	28	28	26	28	28	26	28	28	
DEZ			26	28	27	10	11	11	26	28	28	26	28	28	26	28	28	
JAN	BERTIOGA	ETA INDAIÁ	25	29	28	10	12	12	25	29	29	25	29	29	25	29	29	
FEV			25	26	26	10	13	13	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
MAR			25	28	22	10	11	6	25	28	28	25	28	27	25	28	28	
ABR			25	30	26	10	12	11	25	30	30	25	30	30	25	30	30	
MAI			25	28	27	10	15	15	25	28	28	25	28	28	25	28	28	
JUN			25	27	27	10	10	10	25	27	27	25	27	27	25	27	27	
JUL			25	27	23	10	12	12	25	27	27	25	27	27	25	27	27	
AGO			25	28	27	10	16	15	25	28	28	25	28	28	25	28	28	
SET			25	28	27	10	10	10	25	28	28	25	28	28	25	28	28	
OUT			25	29	29	10	12	12	25	29	29	25	29	29	25	29	29	
NOV			25	30	29	10	11	11	25	30	30	25	30	30	25	30	30	
DEZ			25	28	26	10	11	9	25	28	28	25	28	28	25	28	28	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BERTIOGA	P.C. SÃO LOURENÇO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	9	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13	13
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	BIRITIBA MIRIM	BIRITIBA - HIROY	12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	
FEV			12	19	19	5	12	12	12	19	19	12	19	19	12	19	19	19
MAR			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
ABR			12	19	19	5	12	12	12	19	19	12	19	19	12	19	19	19
MAI			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
JUN			12	19	19	5	12	12	12	19	19	12	19	19	12	19	19	19
JUL			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
AGO			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
SET			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
OUT			12	19	19	5	12	12	12	19	19	12	19	19	12	19	19	19
NOV			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
DEZ			12	18	18	5	12	12	12	18	18	12	18	18	12	18	18	18
JAN	BIRITIBA MIRIM	BIRITIBA MIRIM	40	49	49	10	15	14	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
FEV			40	48	48	10	15	15	40	48	48	40	48	48	40	48	48	
MAR			40	49	48	10	15	14	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
ABR			40	47	47	10	14	13	40	48	48	40	47	47	40	47	47	
MAI			40	49	49	10	15	15	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
JUN			40	47	47	10	15	15	40	47	47	40	47	47	40	47	47	
JUL			40	49	49	10	15	15	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
AGO			40	49	49	10	15	15	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
SET			40	48	48	10	15	15	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
OUT			40	48	48	10	15	15	40	48	48	40	48	48	40	48	48	
NOV			40	49	49	10	15	15	40	49	49	40	49	49	40	49	49	
DEZ			40	49	49	10	15	14	40	49	49	40	49	49	40	49	49	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BOCAINA	BOCAINA	21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
FEV			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
MAR			21	26	26	5	5	5	21	26	26	21	21	21	21	21	21	21
ABR			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
MAI			21	22	22	5	7	7	21	22	22	21	21	20	21	21	21	21
JUN			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
JUL			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
AGO			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
SET			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
OUT			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
NOV			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
DEZ			21	21	21	5	5	5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
JAN	BOCAINA	PEDRO ALEXANDRINO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	8	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	BOFETE	BOFETE	11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	
FEV			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	11	11	12	12	
MAR			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	
ABR			11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
MAI			11	12	12	10	12	12	11	13	13	11	12	12	11	12	12	
JUN			11	12	12	10	12	12	11	14	14	11	12	12	11	12	12	
JUL			11	12	12	10	12	12	11	13	13	11	12	12	11	12	12	
AGO			11	22	22	10	17	17	11	24	24	11	22	22	11	22	22	
SET			11	12	12	10	12	12	11	13	13	11	12	12	11	12	12	
OUT			11	12	12	10	12	12	11	12	10	11	12	12	11	12	12	
NOV			11	12	12	10	12	12	11	12	11	11	12	12	11	12	12	
DEZ			11	13	13	10	13	12	11	13	13	11	13	13	11	13	13	







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BORACEIA	BORACEIA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	BOTUCATU	ALVORADA DA BARRA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	15	15	5	10	10	10	15	15	10	15	15	10	15	15	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	BOTUCATU	BOTUCATU	94	97	97	26	28	28	94	97	97	94	97	96	94	97	97	
FEV			94	99	98	26	26	25	94	101	96	94	99	99	94	99	99	
MAR			94	95	93	26	33	32	94	95	94	94	95	93	94	95	95	
ABR			94	96	94	26	28	28	94	96	96	94	96	96	94	96	96	
MAI			94	94	94	26	28	28	94	94	94	94	94	92	94	94	94	
JUN			94	95	93	26	26	26	94	95	95	94	95	94	94	95	95	
JUL			94	95	95	26	27	27	94	95	95	94	95	95	94	95	95	
AGO			94	95	94	26	27	27	94	95	95	94	95	95	94	95	95	
SET			94	95	95	26	26	26	94	95	95	94	95	95	94	95	95	
OUT			94	97	97	26	26	26	94	97	97	94	97	96	94	97	97	
NOV			94	95	95	26	26	24	94	95	95	94	95	95	94	95	95	
DEZ			94	95	94	26	26	26	94	95	95	94	95	94	94	95	95	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	BREJO ALEGRE	BREJO ALEGRE	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	BURI	BO. ARACAÇU	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	7	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11	
JAN	BURI	BO. MATÃO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	10	10	5	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	12	12	5	6	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	10	10	11	10	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	BURI	BURI	30	32	32	10	11	9	30	32	32	30	32	32	30	32	32
FEV			30	32	28	10	11	9	30	32	32	30	32	32	30	32	32
MAR			30	32	32	10	12	12	30	33	33	30	32	32	30	32	32
ABR			30	32	32	10	11	9	30	32	32	30	32	32	30	32	32
MAI			30	32	32	10	11	10	30	33	33	30	32	32	30	32	32
JUN			30	32	32	10	11	11	30	32	32	30	32	32	30	32	32
JUL			30	32	32	10	11	11	30	32	32	30	32	32	30	32	32
AGO			30	32	32	10	11	11	30	32	32	30	32	32	30	32	32
SET			30	32	32	10	11	11	30	33	33	30	32	32	30	32	32
OUT			30	32	31	10	11	11	30	32	32	30	32	32	30	32	32
NOV			30	32	32	10	11	9	30	33	33	30	32	32	30	32	32
DEZ			30	32	32	10	11	8	30	32	32	30	32	32	30	32	32
JAN	BURITIZAL	BURITIZAL	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	13	13	5	7	7	10	13	13	10	13	13	10	13	13
ABR			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
JAN	CABREÚVA	BANANAL	10	11	11	5	6	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CABREÚVA	CABREUVA	10	12	12	10	12	12	10	12	10	10	12	12	10	12	12
FEV			10	13	12	10	11	10	10	13	13	10	13	12	10	13	13
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	10	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	10	10	12	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	13	13	10	12	12	10	13	13	10	13	13	10	13	13
JUL			10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13	10	13	13
AGO			10	13	13	10	11	11	10	13	13	10	13	13	10	13	13
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	14	14	10	14	14	10	14	14	10	14	13	10	14	14
DEZ			10	13	13	10	12	12	10	13	11	10	13	13	10	13	13
JAN	CABREÚVA	JACARE	44	46	45	10	13	13	44	46	44	44	46	46	44	46	46
FEV			44	46	45	10	12	12	44	46	44	44	45	45	44	45	45
MAR			44	46	46	10	15	15	44	46	46	44	46	46	44	46	46
ABR			44	46	46	10	12	12	44	46	46	44	46	46	44	46	46
MAI			44	45	45	10	12	12	44	45	43	44	45	45	44	45	45
JUN			44	47	47	10	13	13	44	47	47	44	46	46	44	46	46
JUL			44	45	45	10	11	11	44	45	45	44	45	45	44	45	45
AGO			44	46	46	10	12	12	44	46	46	44	46	46	44	46	46
SET			44	45	44	10	12	12	44	45	44	44	45	45	44	45	45
OUT			44	44	44	10	11	11	44	44	44	44	44	44	44	44	44
NOV			44	45	45	10	12	12	44	45	45	44	45	45	44	45	45
DEZ			44	45	45	10	11	11	44	45	45	44	45	45	44	45	45
JAN	CAÇAPAVA	B. RESIDENCIAL ESPERANÇA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CAÇAPAVA	CAÇAPAVA	73	75	75	9	11	10	73	74	74	73	74	74	73	74	74
FEV			73	74	74	9	10	10	73	78	78	73	74	74	73	74	74
MAR			73	74	74	9	12	12	73	74	74	73	74	74	73	74	74
ABR			73	74	74	9	10	10	73	74	74	73	74	74	73	74	74
MAI			73	75	75	9	11	11	73	78	78	73	74	74	73	74	74
JUN			73	74	74	9	10	10	73	74	74	73	74	74	73	74	74
JUL			73	74	74	9	10	10	73	73	73	73	74	74	73	74	74
AGO			73	74	74	9	10	10	73	78	78	73	74	74	73	74	74
SET			73	74	74	9	12	12	73	74	74	73	74	74	73	74	74
OUT			73	74	74	9	10	10	73	74	74	73	74	74	73	74	74
NOV			73	75	75	9	11	11	73	75	75	73	75	75	73	75	75
DEZ			73	75	75	9	11	11	73	75	75	73	75	75	73	75	75
JAN	CAÇAPAVA	DIST. GUAMIRIM	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CAÇAPAVA	RESIDENCIAL SANTA HELENA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CAÇAPAVA	RESIDENCIAL VITÓRIA VALE	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CAÇAPAVA	TERRAS DO VALE	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CACHOEIRA PAULISTA	CACHOEIRA PAULISTA	44	46	43	10	7	6	44	47	46	44	46	46	44	46	46
FEV			44	46	44	10	6	6	44	46	46	44	46	46	44	46	46
MAR			44	46	42	10	10	10	44	46	46	44	46	44	44	46	46
ABR			44	46	42	10	11	11	44	47	46	44	46	46	44	46	46
MAI			44	45	39	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45
JUN			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	46	44	46	46
JUL			44	46	46	10	12	12	44	46	46	44	46	46	44	46	46
AGO			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	46	44	46	46
SET			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	46	44	46	46
OUT			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	46	44	46	46
NOV			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	46	44	46	46
DEZ			44	46	46	10	11	11	44	46	46	44	46	44	44	46	46





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	CAJAMAR	SÃO BENEDITO	10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	CAJATI	BARRA DO AZEITE	10	12	11	10	12	8	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
FEV			10	11	11	10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	10	8	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	12	10	10	12	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAI			10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	8	10	10	8	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	CAJATI	CAJATI	39	44	44	10	10	10	39	44	44	39	44	44	39	44	44	
FEV			39	40	39	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
MAR			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
ABR			39	42	42	10	12	12	39	42	42	39	42	42	39	42	42	
MAI			39	41	41	10	11	11	39	41	41	39	41	41	39	41	41	
JUN			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
JUL			39	45	45	10	15	15	39	45	45	39	45	45	39	45	45	
AGO			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
SET			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
OUT			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
NOV			39	40	40	10	10	10	39	40	40	39	40	40	39	40	40	
DEZ			39	40	40	10	15	15	39	40	40	39	40	40	39	40	40	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CAJATI	VILA DECO	10	12	12	5	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	12	12	5	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	11	11	5	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	CAJURU	CAJURU	40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
FEV			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
MAR			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
ABR			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
MAI			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
JUN			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
JUL			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
AGO			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
SET			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
OUT			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
NOV			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
DEZ			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42
JAN	CAMPINA DO M. ALEGRE	BO. SALTO DO PARANAPANEMA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	9	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	10	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	10	10	5	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	10	10	5	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	12	12	5	5	5	10	12	11	10	12	11	10	12	12
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CAMPINA DO M. ALEGRE	CAMPINA DO M. ALEGRE	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	9	10	11	10
JAN	CAMPO LIMPO PAULISTA	CAMPO LIMPO PAULISTA	60	68	66	12	20	19	60	68	68	60	65	65	60	65	65
FEV			60	66	66	12	20	20	60	66	66	60	60	60	60	60	60
MAR			60	67	66	12	16	16	60	67	67	60	63	63	60	63	63
ABR			60	64	63	12	14	14	60	64	64	60	61	61	60	61	61
MAI			60	64	63	12	16	16	60	64	64	60	64	64	60	64	64
JUN			60	66	65	12	16	15	60	65	65	60	64	63	60	64	64
JUL			60	66	64	12	15	14	60	65	65	60	65	65	60	65	65
AGO			60	64	64	12	18	18	60	64	63	60	64	64	60	64	64
SET			60	65	64	12	18	17	60	65	64	60	63	63	60	63	63
OUT			60	66	66	12	18	17	60	66	66	60	65	65	60	65	65
NOV			60	64	64	12	18	18	60	64	64	60	64	64	60	64	64
DEZ			60	65	65	12	16	15	60	62	59	60	60	58	60	60	60
JAN	CAMPOS DO JORDÃO	CAMPOS DO JORDÃO	45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
FEV			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
MAR			45	46	46	10	12	12	45	46	46	45	46	46	45	46	46
ABR			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
MAI			45	46	46	10	11	11	45	47	47	45	46	46	45	46	46
JUN			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
JUL			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
AGO			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
SET			45	46	46	10	12	12	45	46	46	45	46	46	45	46	46
OUT			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
NOV			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46
DEZ			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CANANEIA	ARIRI	10	12	12	10	12	12	10	12	9	10	12	12	10	12	12
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	8	8	10	8	8	10	8	6	10	8	8	10	8	8
ABR			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	8	10	11	8	10	11	11
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	13	13	10	13	11	10	13	13	10	13	13	10	13	13
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CANANEIA	CANANEIA	19	20	20	10	17	17	19	20	20	19	20	20	19	20	20
FEV			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
MAR			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ABR			19	21	21	10	17	17	19	21	21	19	21	21	19	21	21
MAI			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JUN			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JUL			19	21	21	10	18	18	19	21	21	19	21	21	19	21	21
AGO			19	20	20	10	16	16	19	20	20	19	20	20	19	20	20
SET			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
OUT			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
NOV			19	19	19	10	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19
DEZ			19	19	19	10	16	15	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JAN	CANAS	CANAS	10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	9	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	10	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	10	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	10	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	10	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	7	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	10	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	8	5	6	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	10	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	<b>CÂNDIDO RODRIGUES</b>	<b>CANDIDO RODRIGUES</b>	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	<b>CAPÃO BONITO</b>	<b>BO. ANA BENTA/MATO DENTRO</b>	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	<b>CAPÃO BONITO</b>	<b>BO. APIAÍ-MIRIM</b>	10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	9	10	11	10	
FEV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	10	10	11	11	
MAR			10	12	11	10	11	10	10	12	11	10	12	11	10	12	12	
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	12	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	10	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	10	10	11	11	
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	CAPÃO BONITO	BO. FERREIRA DAS ALMAS	10	11	11	10	11	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	10	10	11	9	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CAPÃO BONITO	BO. PAINEIRAS	10	11	11	5	5	2	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	10	5	5	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	4	10	11	8	10	11	9	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	CAPÃO BONITO	BO. QUERÊNCIA DO TURVO	10	11	11	5	6	6	10	12	10	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11









Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	<b>CARDOSO</b>	<b>D.SAO J. MARINHEIRO</b>	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	<b>CÁSSIA DOS COQUEIROS</b>	<b>CASSIA DOS COQUEIROS</b>	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
FEV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAR			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUL			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
DEZ			10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	<b>CATIGUÁ</b>	<b>SANTA IZABEL</b>	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	CATIGUÁ	SÃO SEBASTIÃO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
JAN	CEL. MACEDO	BO. SAO BERNARDO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	CEL. MACEDO	CORONEL MACEDO	10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	









Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	COROADOS	COROADOS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	COTIA	ALTO COTIA	61	61	59	19	16	16	61	63	59	61	61	61	61	61	61	
FEV			61	61	59	19	19	19	61	61	60	61	61	59	61	61	61	
MAR			61	61	59	19	19	19	61	61	61	61	61	60	61	61	61	
ABR			61	61	59	19	19	19	61	61	61	61	61	60	61	61	61	
MAI			61	61	61	19	19	19	61	62	61	61	61	61	61	61	61	
JUN			61	61	58	19	19	19	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
JUL			61	61	60	19	19	19	61	62	62	61	61	61	61	61	61	
AGO			61	61	60	19	19	19	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
SET			61	61	61	19	19	19	61	61	61	61	61	59	61	61	61	
OUT			61	61	60	19	19	19	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
NOV			61	61	61	19	19	19	61	61	61	61	61	59	61	61	61	
DEZ			61	61	61	19	19	19	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
JAN	COTIA	GUARAPIRANGA	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
MAR			10	11	10	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9	
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	DIVINOLÂNDIA	CAMPESTRINHO	10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	DIVINOLÂNDIA	DIVINOLANDIA	13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
FEV			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAI			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUN			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUL			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
AGO			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
SET			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JAN	DIVINOLÂNDIA	DIVINOLANDIA-B.S.ANTÔNIO	10	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17
FEV			10	17	14	10	17	16	10	17	15	10	17	17	10	17	17
MAR			10	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17
ABR			10	18	18	10	17	17	10	18	18	10	17	17	10	17	17
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	13	13	5	12	12	10	13	13	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	13	13	5	12	12	10	13	13	10	13	13	10	13	13
OUT			10	17	17	5	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17
NOV			10	17	17	5	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17
DEZ			10	17	17	5	17	17	10	17	17	10	17	17	10	17	17









Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ELIAS FAUSTO	ALTOS DA PRIMAVERA	10	11	10	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	10	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ELIAS FAUSTO	CARDEAL	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	12	12	5	8	7	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	13	13	5	6	6	10	13	13	10	13	13	10	13	13
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ELIAS FAUSTO	ELIAS FAUSTO	24	26	26	5	9	8	24	26	26	24	26	26	24	26	26
FEV			24	24	24	5	10	10	24	24	19	24	24	24	24	24	24
MAR			24	26	26	5	11	11	24	26	26	24	24	23	24	24	24
ABR			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24
MAI			24	25	25	5	7	7	24	25	25	24	25	24	24	25	25
JUN			24	25	25	5	12	12	24	25	25	24	25	25	24	25	25
JUL			24	25	25	5	9	8	24	25	25	24	25	25	24	25	25
AGO			24	26	26	5	6	6	24	26	18	24	26	26	24	26	26
SET			24	26	26	5	6	6	24	25	25	24	26	26	24	26	26
OUT			24	28	28	5	7	7	24	28	28	24	27	27	24	27	27
NOV			24	25	25	5	8	8	24	25	25	24	25	25	24	25	25
DEZ			24	25	25	5	8	8	24	25	25	24	25	25	24	25	25

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	EMBU DAS ARTES	GUARAPIRANGA	60	66	66	13	17	17	60	66	66	60	66	66	60	66	66
FEV			60	61	61	13	18	17	60	61	61	60	61	61	60	61	61
MAR			60	63	62	13	15	14	60	64	64	60	63	63	60	63	63
ABR			60	63	63	13	23	23	60	63	63	60	63	63	60	63	63
MAI			60	64	63	13	22	22	60	65	65	60	64	63	60	64	64
JUN			60	63	63	13	19	19	60	63	63	60	63	63	60	63	63
JUL			60	60	60	13	14	14	60	60	60	60	60	60	60	60	60
AGO			60	61	61	13	17	17	60	61	61	60	61	61	60	61	61
SET			60	60	60	13	14	14	60	60	60	60	60	59	60	60	60
OUT			60	61	61	13	13	13	60	61	61	60	61	61	60	61	61
NOV			60	60	60	13	14	14	60	60	60	60	60	60	60	60	60
DEZ			60	60	60	13	13	13	60	60	60	60	60	60	60	60	60
JAN	EMBU DAS ARTES	RESSACA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	8	5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	12	12	5	8	8	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10
JAN	EMBU-GUAÇU	CAPIVARI	51	51	49	10	10	10	51	51	47	51	51	51	51	51	
FEV			51	51	51	10	10	10	51	51	30	51	51	49	51	51	51
MAR			51	51	51	10	15	15	51	51	51	51	51	50	51	51	51
ABR			51	52	52	10	12	12	51	52	52	51	52	52	51	52	52
MAI			51	51	51	10	12	12	51	51	51	51	51	51	51	51	51
JUN			51	52	52	10	38	38	51	52	52	51	52	52	51	52	52
JUL			51	51	50	10	10	10	51	51	51	51	51	51	51	51	51
AGO			51	51	51	10	11	11	51	51	51	51	51	51	51	51	51
SET			51	52	52	10	10	9	51	52	52	51	52	52	51	52	52
OUT			51	51	51	10	10	10	51	51	51	51	51	51	51	51	51
NOV			51	51	51	10	11	11	51	51	51	51	51	50	51	51	51
DEZ			51	51	51	10	10	9	51	51	51	51	51	49	51	51	51







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	EUCLIDES DA CUNHA	ROSANELA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	8	10	10	9	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	EUCLIDES DA CUNHA	SANTA RITA DO PONTAL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	FARTURA	FARTURA	25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
FEV			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
MAR			25	26	26	10	11	11	25	27	27	25	26	26	25	26	26	
ABR			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
MAI			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
JUN			25	26	26	10	11	11	25	27	27	25	26	26	25	26	26	
JUL			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
AGO			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
SET			25	26	26	10	11	11	25	27	27	25	26	26	25	26	26	
OUT			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
NOV			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26	
DEZ			25	26	26	10	11	11	25	27	27	25	26	26	25	26	26	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	FERNANDÓPOLIS	FERNANDÓPOLIS	61	64	64	6	7	7	61	64	64	61	64	64	61	64	64
FEV			61	64	64	6	7	7	61	64	64	61	64	64	61	64	64
MAR			61	64	64	6	7	7	61	64	64	61	64	64	61	64	64
ABR			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
MAI			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
JUN			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
JUL			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
AGO			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
SET			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
OUT			61	61	61	6	7	7	61	61	61	61	61	61	61	61	61
NOV			61	61	61	6	7	7	61	61	59	61	61	59	61	61	59
DEZ			61	61	61	6	14	14	61	61	61	61	61	61	61	61	61
JAN	FERNÃO DIAS	FERNAO	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	FERRAZ DE VASCONCELOS	ALTO TIETÊ	42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
FEV			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAR			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
ABR			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAI			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JUN			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JUL			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
AGO			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
SET			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
OUT			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
NOV			42	43	43	10	13	13	42	43	43	42	43	43	42	43	43
DEZ			42	43	43	10	13	12	42	43	43	42	43	43	42	43	43

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	FLORA RICA	FLORA RICA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	FLOREAL	FLOREAL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	FLÓRIDA PAULISTA	ATLANTIDA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	











Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	GLICÉRIO	PRAÇA GEIMAEI	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	GUAPIÁRA	BO. CAPELA DO ALTO	10	11	9	10	11	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	10	10	11	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	10	11	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JAN	GUAPIÁRA	BO. CAPINZAL	10	11	11	10	11	11	10	11	10	11	11	10	11	11		
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUAPIÁRA	BO. CAPUAVADA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	4	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	9	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAPIÁRA	BO. DOS ELIAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAPIÁRA	BO. DOS PAES	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUAPIÁRA	BO. FAZENDINHA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	8	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	9	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	12	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAPIÁRA	BO. MONJOLADO/GRACIANADA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAPIÁRA	GUAPIÁRA	14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
FEV			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
MAR			14	15	15	10	11	11	14	16	16	14	15	15	14	15	15
ABR			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
MAI			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
JUN			14	15	15	10	11	11	14	16	16	14	15	15	14	15	15
JUL			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
AGO			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
SET			14	15	15	10	11	11	14	16	16	14	15	15	14	15	15
OUT			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
NOV			14	15	15	10	11	11	14	15	15	14	15	15	14	15	15
DEZ			14	15	15	10	11	11	14	16	16	14	15	15	14	15	15

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	GUARANI D'OESTE	GUARANI D'OESTE	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	GUARAREMA	CHÁCARA GUANABARA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	7	7	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	GUARAREMA	DIST. PARATEÍ II	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUARAREMA	GUARAREMA	31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	32	31	33	33
FEV			31	33	30	10	11	8	31	35	35	31	33	33	31	33	33
MAR			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
ABR			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
MAI			31	35	35	10	13	13	31	35	35	31	33	33	31	33	33
JUN			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
JUL			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
AGO			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
SET			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
OUT			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
NOV			31	33	33	10	13	13	31	35	35	31	33	33	31	33	33
DEZ			31	33	33	10	11	11	31	33	33	31	33	33	31	33	33
JAN	GUAREÍ	BO. CAMPINA/PEREIRAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAREÍ	BO. DOS TOMÉ	10	11	11	5	5	5	10	11	7	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	7	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	7	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUAREÍ	BO. VITÓRIA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	13	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	GUAREÍ	GUAREÍ	20	20	20	10	11	11	20	21	19	20	20	20	20	20	20
FEV			20	20	20	10	11	9	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MAR			20	20	20	10	11	6	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ABR			20	20	20	10	11	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MAI			20	20	20	10	11	11	20	22	22	20	20	20	20	20	20
JUN			20	20	19	10	11	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
JUL			20	20	20	10	11	10	20	21	21	20	20	20	20	20	20
AGO			20	20	20	10	11	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SET			20	20	20	10	11	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20
OUT			20	20	20	10	11	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20
NOV			20	20	20	10	11	11	20	21	21	20	20	20	20	20	20
DEZ			20	20	20	10	11	11	20	20	19	20	20	20	20	20	20
JAN	GUARIBA	GUARIBA	47	48	48	5	8	8	47	48	47	47	48	48	47	48	48
FEV			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
MAR			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
ABR			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
MAI			47	54	54	5	9	9	47	54	53	47	54	54	47	54	54
JUN			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
JUL			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
AGO			47	48	48	5	8	8	47	48	48	47	48	48	47	48	48
SET			47	58	58	5	14	14	47	58	58	47	58	58	47	58	58
OUT			47	60	60	5	15	15	47	60	60	47	60	60	47	60	60
NOV			47	60	60	5	15	15	47	60	60	47	60	60	47	60	60
DEZ			47	60	60	5	15	15	47	60	60	47	60	60	47	60	60

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUARUJÁ	ETA JURUBATUBA	123	132	130	37	43	42	123	132	130	123	132	131	123	132	132
FEV			123	127	111	37	39	28	123	127	125	123	125	121	123	125	125
MAR			123	142	137	37	46	45	123	142	140	123	142	138	123	142	142
ABR			123	134	128	37	48	44	123	134	134	123	134	134	123	134	134
MAI			123	126	122	37	39	39	123	126	125	123	126	126	123	126	126
JUN			123	130	129	37	37	37	123	130	130	123	130	130	123	130	130
JUL			123	130	128	37	40	39	123	130	130	123	130	129	123	130	130
AGO			123	129	124	37	43	43	123	129	129	123	129	128	123	129	129
SET			123	129	125	37	39	39	123	130	130	123	130	129	123	130	130
OUT			123	146	143	37	38	37	123	146	146	123	146	145	123	146	146
NOV			123	133	129	37	41	38	123	133	133	123	133	133	123	133	133
DEZ			123	130	130	37	47	47	123	130	130	123	130	129	123	130	130
JAN	GUARULHOS	ALTO TIETÊ	45	26	26	10	5	5	45	26	26	45	26	25	45	26	26
FEV			45	26	26	10	8	7	45	26	26	45	26	18	45	26	26
MAR			45	45	45	10	12	12	45	45	45	45	45	43	45	45	45
ABR			45	46	46	10	12	12	45	46	46	45	46	46	45	46	46
MAI			45	45	45	10	20	18	45	45	45	45	45	43	45	45	45
JUN			45	45	45	10	12	12	45	45	45	45	45	44	45	45	45
JUL			45	46	45	10	18	18	45	46	45	45	46	46	45	46	46
AGO			45	45	45	10	12	12	45	45	45	45	45	44	45	45	45
SET			45	45	45	10	14	14	45	45	45	45	45	45	45	45	45
OUT			45	46	44	10	13	13	45	46	45	45	46	46	45	46	46
NOV			45	45	45	10	13	13	45	45	45	45	45	45	45	45	45
DEZ			45	45	45	10	13	13	45	45	45	45	45	39	45	45	45
JAN	GUARULHOS	CANTAREIRA	130	132	131	42	44	42	130	132	132	130	132	125	130	132	132
FEV			130	130	130	42	46	43	130	130	130	130	130	126	130	130	130
MAR			130	130	129	42	47	45	130	130	130	130	130	127	130	130	130
ABR			130	130	130	42	50	49	130	130	130	130	130	130	130	130	130
MAI			130	131	131	42	52	49	130	131	131	130	131	127	130	131	131
JUN			130	130	130	42	49	48	130	131	131	130	130	122	130	130	129
JUL			130	132	130	42	50	49	130	132	132	130	132	131	130	132	132
AGO			130	131	131	42	45	45	130	131	131	130	131	131	130	131	131
SET			130	133	133	42	46	46	130	133	133	130	133	129	130	133	133
OUT			130	132	130	42	46	44	130	132	131	130	132	131	130	132	132
NOV			130	130	130	42	48	45	130	130	130	130	130	128	130	130	130
DEZ			130	131	128	42	46	46	130	131	131	130	131	131	130	131	131

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	GUARULHOS	ETA CABUÇU	76	76	76	18	14	12	76	76	76	76	76	55	76	76	76
FEV			76	76	76	18	20	19	76	76	76	76	76	69	76	76	76
MAR			76	76	75	18	26	24	76	76	76	76	76	76	76	76	76
ABR			76	77	74	18	31	17	76	77	77	76	77	76	76	77	77
MAI			76	76	76	18	18	13	76	76	76	76	76	75	76	76	75
JUN			76	76	76	18	22	22	76	76	76	76	76	76	76	76	76
JUL			76	76	76	18	27	22	76	76	76	76	76	76	76	76	76
AGO			76	77	77	18	18	17	76	77	77	76	77	77	76	77	77
SET			76	76	76	18	21	19	76	76	76	76	76	73	76	76	76
OUT			76	78	77	18	20	18	76	78	77	76	78	77	76	78	78
NOV			76	77	76	18	20	19	76	77	77	76	77	77	76	77	76
DEZ			76	76	76	18	21	21	76	76	76	76	76	71	76	76	76
JAN	GUARULHOS	ETA TANQUE GRANDE	36	36	36	10	10	8	36	36	36	36	36	34	36	36	36
FEV			36	36	36	10	11	9	36	36	36	36	36	35	36	36	36
MAR			36	34	34	10	12	9	36	34	34	36	36	33	36	36	36
ABR			36	36	36	10	10	9	36	36	36	36	36	35	36	36	36
MAI			36	36	36	10	12	10	36	36	36	36	36	35	36	36	36
JUN			36	36	36	10	7	7	36	36	36	36	36	36	36	36	36
JUL			36	36	36	10	11	11	36	36	36	36	36	36	36	36	36
AGO			36	36	36	10	10	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36
SET			36	37	37	10	12	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
OUT			36	37	36	10	11	8	36	37	36	36	37	37	36	37	37
NOV			36	39	39	10	16	16	36	39	39	36	39	38	36	39	39
DEZ			36	36	35	10	11	11	36	36	36	36	36	36	36	36	36
JAN	GUARULHOS	Sistema Misto (Poço São João / Cantareira / Alto Tietê)	67	68	66	7	9	9	67	68	68	67	69	67	67	69	68
FEV			67	67	67	7	8	8	67	67	67	67	68	67	67	68	68
MAR			67	67	65	7	10	8	67	67	67	67	68	64	67	68	68
ABR			67	67	66	7	10	9	67	67	67	67	68	68	67	68	68
MAI			67	68	68	7	7	7	67	68	68	67	69	68	67	69	69
JUN			67	67	67	7	9	9	67	67	67	67	68	67	67	68	68
JUL			67	67	66	7	9	9	67	67	67	67	68	67	67	68	68
AGO			67	67	67	7	8	8	67	67	67	67	68	67	67	68	68
SET			67	67	66	7	8	8	67	67	67	67	68	63	67	68	68
OUT			67	68	65	7	9	9	67	68	67	67	69	66	67	69	69
NOV			67	68	67	7	10	9	67	68	68	67	69	64	67	69	69
DEZ			67	67	67	7	12	12	67	67	67	67	67	64	67	67	67





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	HORTOLÂNDIA	HORTOLANDIA	137	142	141	43	44	43	137	142	141	137	141	141	137	141	141
FEV			137	141	141	43	46	46	137	141	141	137	140	140	137	140	140
MAR			137	141	141	43	48	48	137	142	141	137	141	140	137	141	141
ABR			137	137	137	43	45	45	137	137	136	137	137	137	137	137	137
MAI			137	141	141	43	48	48	137	141	140	137	141	141	137	141	141
JUN			137	142	142	43	48	48	137	142	141	137	141	141	137	141	141
JUL			137	142	141	43	52	52	137	142	141	137	142	142	137	142	142
AGO			137	141	141	43	49	49	137	141	141	137	141	141	137	141	141
SET			137	144	144	43	54	54	137	144	144	137	142	142	137	142	142
OUT			137	144	144	43	51	51	137	144	144	137	144	144	137	144	144
NOV			137	140	140	43	49	49	137	140	139	137	140	140	137	140	140
DEZ			137	141	140	43	48	47	137	141	141	137	141	141	137	141	141
JAN	IACRI	IACRI	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	9	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	IARAS	IARAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	9	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	IBIRÁ	D. VILA VENTURA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	IBIRÁ	IBIRÁ	19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
FEV			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
MAR			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
ABR			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
MAI			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
JUN			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
JUL			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
AGO			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
SET			19	20	20	10	10	10	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
OUT			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
NOV			19	21	21	10	11	11	19	21	21	19	21	21	19	21	21	21
DEZ			19	20	20	10	12	12	19	20	20	19	20	20	19	20	20	20
JAN	IBIÚNA	IBIUNA	44	47	47	10	11	11	44	47	47	44	47	47	44	47	47	47
FEV			44	48	48	10	11	11	44	48	48	44	45	45	44	45	45	45
MAR			44	46	46	10	12	12	44	46	46	44	46	44	44	46	46	46
ABR			44	44	44	10	10	10	44	44	44	44	44	42	44	44	44	44
MAI			44	46	46	10	12	12	44	46	46	44	46	45	44	46	46	46
JUN			44	46	46	10	15	15	44	46	46	44	46	45	44	46	46	46
JUL			44	45	45	10	14	14	44	45	45	44	45	45	44	45	45	45
AGO			44	46	46	10	13	13	44	46	46	44	46	46	44	46	46	46
SET			44	44	44	10	13	13	44	45	45	44	44	44	44	44	44	44
OUT			44	45	45	10	11	11	44	45	45	44	45	45	44	45	45	45
NOV			44	45	45	10	10	9	44	45	45	44	45	44	44	45	45	45
DEZ			44	45	45	10	11	11	44	45	44	44	45	45	44	45	45	45

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ICÉM	ICEM	13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
FEV			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
MAR			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
ABR			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
MAI			13	15	15	10	11	11	13	16	16	13	15	15	13	15	15
JUN			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
JUL			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
AGO			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
SET			13	15	15	10	11	11	13	16	16	13	15	15	13	15	15
OUT			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
NOV			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
DEZ			13	15	15	10	11	11	13	15	15	13	15	15	13	15	15
JAN	IGARAPAVA	IGARAPAVA - SISTEMA I	33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
FEV			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
MAR			33	35	35	5	7	7	33	36	36	33	35	35	33	35	35
ABR			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
MAI			33	34	34	5	6	6	33	36	36	33	34	34	33	34	34
JUN			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
JUL			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
AGO			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
SET			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
OUT			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
NOV			33	34	34	5	6	6	33	35	35	33	34	34	33	34	34
DEZ			33	34	34	5	6	6	33	37	37	33	34	34	33	34	34
JAN	IGARAPAVA	IGARAPAVA - SISTEMA II	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12













Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	IRAPUÃ	IRAPUÃ	12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
FEV			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MAR			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ABR			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MAI			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JUN			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JUL			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AGO			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SET			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
OUT			12	12	12	5	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
NOV			12	12	12	5	7	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DEZ			12	12	12	5	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JAN	ITABERÁ	BO. CERRADO/QUARENTEI	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	ITABERÁ	BO. DOS TOMES	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITABERÁ	BO. ENG. MAIA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITABERÁ	BO. FORQUILHA/TORIBA DO SUL	10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITABERÁ	ITABERÁ	21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
FEV			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAR			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
ABR			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAI			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
JUN			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JUL			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
AGO			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
SET			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
OUT			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
NOV			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
DEZ			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ITAPECERICA DA SERRA	SANTA ADÉLIA	10	10	10	5	7	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			<p>FIM DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 02/2019 (As regiões abastecidas por este sistema foram supridas por outros sistemas)</p>															
ABR																		
MAI																		
JUN																		
JUL																		
AGO																		
SET																		
OUT																		
NOV																		
DEZ																		
JAN	ITAPETININGA	BO. BISCOITO DURO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	8	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	10	10	5	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	ITAPETININGA	BO. CONCEICAO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPETININGA	BO. GRAMADINHO	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	9	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPETININGA	BO. MORRO DO ALTO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	10	10	11	9	10	11	11
MAI			10	11	10	5	5	5	10	11	9	10	11	9	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	10	10	11	10
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	8	10	11	9	10	11	11
JAN	ITAPETININGA	BO. RECHAN	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPETININGA	BO. RIO ACIMA	10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	9	5	6	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	8	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	7	10	11	9	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPETININGA	BO. TUPI	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPETININGA	BO. VARGINHA	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	10
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	13	13	5	6	6	10	14	14	10	13	13	10	13	13
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPETININGA	ITAPETININGA	94	96	94	26	29	29	94	100	100	94	96	96	94	96	96
FEV			94	96	93	26	29	28	94	96	96	94	96	96	94	96	96
MAR			94	96	94	26	29	26	94	96	96	94	96	96	94	96	96
ABR			94	96	94	26	29	27	94	96	96	94	96	96	94	96	96
MAI			94	96	92	26	29	28	94	100	100	94	96	96	94	96	96
JUN			94	96	96	26	29	29	94	96	96	94	96	96	94	96	96
JUL			94	96	93	26	29	24	94	100	100	94	96	96	94	96	96
AGO			94	96	95	26	29	29	94	96	96	94	96	96	94	96	96
SET			94	96	93	26	28	25	94	96	96	94	96	96	94	96	96
OUT			94	96	93	26	29	29	94	96	96	94	96	96	94	96	96
NOV			94	94	85	26	29	24	94	98	98	94	94	94	94	94	94
DEZ			94	95	85	26	28	23	94	95	95	94	95	95	94	95	95
JAN	ITAPEVA	BO. ALTO DA BRANCAL	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPEVA	BO. AMARELA VELHA	10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	10	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPEVA	BO. DAS PEDRAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	4	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	10	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	3	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	0	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	8	5	5	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	3	5	5	0	10	11	10	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	5	5	0	10	11	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	7	5	5	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPEVA	BO. ESPIGÃO DO PACOVA	10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPEVA	BO. GUARIZINHO	10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPORANGA	BO. CRUZEIRINHO	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPORANGA	BO. DAS ONÇAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	12	12	5	5	5	10	13	13	10	12	12	10	12	12
JAN	ITAPORANGA	BO. RIBEIRÃO BRANCO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	9	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAPORANGA	BO. SANTO ANTÔNIO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPORANGA	BO. SAO SEBASTIÃO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	9	10	11	9
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITAPORANGA	ITAPORANGA	21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
FEV			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAR			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
ABR			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAI			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JUN			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
JUL			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
AGO			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
SET			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
OUT			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22
NOV			21	22	22	10	11	11	21	22	22	21	22	22	21	22	22
DEZ			21	22	22	10	11	11	21	23	23	21	22	22	21	22	22

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITAQUAQUECETUBA	ALTO TIETÊ	80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
FEV			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
MAR			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
ABR			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
MAI			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
JUN			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	84	80	85	85
JUL			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
AGO			80	85	84	18	22	22	80	85	85	80	85	84	80	85	85
SET			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
OUT			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
NOV			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	84	80	85	85
DEZ			80	85	85	18	22	22	80	85	85	80	85	85	80	85	85
JAN	ITARARÉ	BO. CERRADO	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITARARÉ	BO. PEDRA BRANCA	10	11	8	10	11	7	10	12	12	10	11	10	10	11	11
FEV			10	10	8	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITARARÉ	BO. STA BARBARA	10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JAN	ITARARÉ	BO. STA. CRUZ DOS LOPES	10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	10	11	8	10	11	11	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	11	9	10	11	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	ITARARÉ	ITARARÉ	50	52	52	10	11	11	50	52	52	50	52	52	50	52	52
FEV			50	52	52	10	11	10	50	52	52	50	52	52	50	52	52
MAR			50	52	52	10	11	11	50	53	53	50	52	52	50	52	52
ABR			50	52	52	10	11	11	50	53	53	50	52	52	50	52	52
MAI			50	52	52	10	11	11	50	52	52	50	52	52	50	52	52
JUN			50	52	52	10	11	11	50	52	52	50	52	52	50	52	52
JUL			50	52	52	10	11	11	50	52	52	50	52	52	50	52	52
AGO			50	53	53	10	12	12	50	53	53	50	53	53	50	53	53
SET			50	52	52	10	11	11	50	53	53	50	52	52	50	52	52
OUT			50	52	52	10	11	11	50	53	53	50	52	52	50	52	52
NOV			50	52	51	10	11	10	50	52	52	50	52	52	50	52	52
DEZ			50	52	52	10	11	11	50	52	52	50	52	52	50	52	52





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITATIBA	ITATIBA	78	82	82	19	19	19	78	82	81	78	80	80	78	80	80
FEV			78	80	79	19	20	20	78	81	80	78	79	78	78	79	79
MAR			78	79	79	19	19	19	78	79	79	78	78	78	78	78	78
ABR			78	79	79	19	20	20	78	79	79	78	78	77	78	78	78
MAI			78	80	80	19	21	21	78	80	80	78	79	79	78	79	79
JUN			78	80	80	19	21	21	78	80	80	78	79	79	78	79	79
JUL			78	80	80	19	19	19	78	80	80	78	80	80	78	80	80
AGO			78	81	81	19	20	20	78	81	81	78	81	81	78	81	81
SET			78	83	83	19	20	20	78	83	82	78	82	82	78	82	82
OUT			78	82	78	19	20	20	78	82	81	78	82	81	78	82	82
NOV			78	80	80	19	20	20	78	80	80	78	79	79	78	79	79
DEZ			78	81	81	19	24	24	78	81	81	78	79	79	78	79	79
JAN	ITATIBA	PRINCESA DA COLINA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	ITATIBA	SAN MARTIN	10	13	13	5	6	6	10	13	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	9	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	14	14	5	8	8	10	14	14	10	13	13	10	13	13
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	10	10	11	11
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ITATINGA	ITATINGA	30	30	30	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
FEV			30	31	31	10	21	21	30	31	31	30	31	31	30	31	31	31
MAR			30	30	30	10	10	10	30	30	29	30	30	30	30	30	30	30
ABR			30	30	30	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
MAI			30	31	31	10	11	11	30	31	31	30	31	31	30	31	31	31
JUN			30	30	30	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JUL			30	30	30	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
AGO			30	31	31	10	10	10	30	31	28	30	31	31	30	31	31	31
SET			30	30	30	10	10	10	30	31	31	30	30	29	30	30	30	30
OUT			30	31	31	10	15	15	30	31	31	30	31	31	30	31	31	31
NOV			30	30	30	10	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DEZ			30	30	30	10	10	9	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
JAN	ITATINGA	LOBO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	9	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	ITIRAPUÃ	ITIRAPUA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
MAR			10	12	12	5	6	6	10	14	14	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	11	10	12	11	
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	10	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
NOV			10	13	13	5	6	6	10	14	14	10	13	13	10	13	13	
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	ITOBI	ITOBI	12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
FEV			12	14	13	10	11	10	12	14	14	12	14	14	12	14	14
MAR			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
ABR			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
MAI			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
JUN			12	17	17	10	14	14	12	17	17	12	17	17	12	17	17
JUL			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
AGO			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
SET			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
OUT			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
NOV			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
DEZ			12	14	14	10	11	11	12	14	14	12	14	14	12	14	14
JAN	ITUPEVA	ITUPEVA	51	53	53	10	12	12	51	53	51	51	52	52	51	52	52
FEV			51	53	53	10	11	11	51	53	53	51	52	52	51	52	52
MAR			51	56	56	10	11	11	51	56	52	51	53	52	51	53	53
ABR			51	54	54	10	10	10	51	54	53	51	54	54	51	54	54
MAI			51	53	53	10	11	11	51	53	53	51	53	53	51	53	53
JUN			51	53	53	10	11	11	51	53	53	51	52	52	51	52	52
JUL			51	52	51	10	14	14	51	52	52	51	52	52	51	52	52
AGO			51	52	52	10	12	12	51	52	52	51	52	52	51	52	52
SET			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
OUT			51	55	55	10	12	11	51	55	55	51	54	54	51	54	54
NOV			51	53	53	10	11	11	51	53	52	51	53	52	51	53	53
DEZ			51	53	53	10	12	11	51	53	52	51	51	48	51	51	50
JAN	JABORANDI	JABORANDI	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	JACUPIRANGA	JACUPIRANGA	21	26	26	10	22	22	21	26	26	21	26	26	21	26	26
FEV			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAR			21	22	21	10	18	17	21	22	22	21	22	22	21	22	22
ABR			21	25	25	10	19	19	21	25	25	21	25	25	21	25	25
MAI			21	24	24	10	20	20	21	24	24	21	24	24	21	24	24
JUN			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JUL			21	24	24	10	18	18	21	24	24	21	25	25	21	25	25
AGO			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
SET			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
OUT			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
NOV			21	22	22	10	18	18	21	22	22	21	22	22	21	22	22
DEZ			21	21	21	10	17	17	21	21	21	21	21	21	21	21	21
JAN	JALES	JALES	53	54	54	5	5	5	53	54	54	53	54	54	53	54	54
FEV			53	54	54	5	9	9	53	54	54	53	54	54	53	54	54
MAR			53	54	54	5	5	5	53	54	54	53	54	54	53	54	54
ABR			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
MAI			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
JUN			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
JUL			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
AGO			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
SET			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
OUT			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
NOV			53	53	53	5	5	5	53	53	53	53	53	53	53	53	53
DEZ			53	54	54	5	6	6	53	53	53	53	54	54	53	54	54
JAN	JAMBEIRO	B. CANÃA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	JAMBEIRO	B. SANTA BÁRBARA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	JAMBEIRO	JAMBEIRO	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	JAMBEIRO	TAPANHÃO	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	JANDIRA	SÃO LOURENÇO DA SERRA	41	41	41	11	14	14	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
FEV			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	39	41	41	41	41
MAR			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
ABR			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
MAI			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
JUN			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
JUL			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
AGO			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	40	41	41	41
SET			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
OUT			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	40	41	41	41
NOV			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
DEZ			41	41	41	11	11	11	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
JAN	JARINU	JARINU	36	37	37	10	10	10	36	37	36	36	37	36	36	37	37	
FEV			36	38	38	10	10	10	36	38	35	36	38	38	36	38	38	38
MAR			36	36	36	10	10	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
ABR			36	37	37	10	13	13	36	36	34	36	37	37	36	37	37	37
MAI			36	37	37	10	14	14	36	37	37	36	37	37	36	37	37	37
JUN			36	37	37	10	10	10	36	37	37	36	37	37	36	37	37	37
JUL			36	39	39	10	10	10	36	39	39	36	38	38	36	38	38	38
AGO			36	40	39	10	11	10	36	40	40	36	40	40	36	40	40	40
SET			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37	37
OUT			36	38	38	10	11	11	36	38	36	36	38	38	36	38	38	38
NOV			36	38	38	10	13	13	36	38	36	36	38	38	36	38	38	38
DEZ			36	37	36	10	13	13	36	37	26	36	37	36	36	37	36	37
JAN	JERIQUEARA	JERIQUEARA	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
FEV			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
MAR			10	13	13	5	7	7	10	13	13	10	13	13	10	13	13	
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	JUQUIA	CEDRO	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	JUQUIA	COLONIZACAO/CACULA	10	12	11	10	12	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	11	7	10	11	6	10	11	9	10	11	11	10	11	11
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	8	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	12	12	10	12	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	JUQUIA	JUQUIA	22	26	22	10	14	10	22	26	26	22	26	26	22	26	26
FEV			22	22	21	10	10	9	22	22	22	22	22	22	22	22	22
MAR			22	22	22	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ABR			22	23	23	10	11	11	22	23	23	22	23	23	22	23	23
MAI			22	22	22	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
JUN			22	22	22	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
JUL			22	23	23	10	11	11	22	23	23	22	23	23	22	23	23
AGO			22	23	23	10	11	11	22	23	23	22	23	23	22	23	23
SET			22	22	21	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
OUT			22	22	22	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
NOV			22	22	22	10	10	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
DEZ			22	24	24	10	12	12	22	24	24	22	24	24	22	24	24











Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	LINS	RESIDENCIAL VILA NOVA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	LINS	RESIDENCIAL VILA SANTANA	INÍCIO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 07/2019															
FEV																		
MAR																		
ABR																		
MAI																		
JUN																		
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
JAN	LORENA	SISTEMA A	43	44	44	5	7	7	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
FEV			43	44	44	5	7	7	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
MAR			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
ABR			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
MAI			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
JUN			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
JUL			43	44	44	5	7	7	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
AGO			43	44	44	5	7	7	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
SET			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
OUT			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
NOV			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
DEZ			43	44	44	5	6	6	43	44	44	43	44	44	43	44	44	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	LORENA	SISTEMA B	36	39	39	10	13	13	36	39	39	36	39	39	36	39	39
FEV			36	39	39	10	13	13	36	39	39	36	39	39	36	39	39
MAR			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
ABR			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
MAI			36	37	37	10	12	12	36	37	37	36	37	37	36	37	37
JUN			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
JUL			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
AGO			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	36	36	37	37
SET			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
OUT			36	37	37	10	11	11	36	38	38	36	37	37	36	37	37
NOV			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	37	36	37	37
DEZ			36	37	37	10	11	11	36	37	37	36	37	36	36	37	37
JAN	LORENA	SISTEMA C	42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
FEV			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAR			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
ABR			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAI			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JUN			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	41	42	43	43
JUL			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
AGO			42	43	43	5	7	7	42	43	43	42	43	43	42	43	43
SET			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
OUT			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
NOV			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
DEZ			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JAN	LORENA	SISTEMA D	24	25	25	10	11	11	24	26	26	24	25	25	24	25	25
FEV			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
MAR			24	26	26	10	12	12	24	26	26	24	25	25	24	25	25
ABR			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
MAI			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
JUN			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
JUL			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
AGO			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
SET			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
OUT			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
NOV			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25
DEZ			24	25	25	10	11	11	24	25	25	24	25	25	24	25	25



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	LUCIANÓPOLIS	LUCIANÓPOLIS	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	5	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	LUIZIÂNIA	LUIZIANIA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	LUPÉRCIO	DISTRITO DE STA. TEREZINHA	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	MAGDA	MAGDA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	MAIRIPORÃ	CANTAREIRA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	MAIRIPORÃ	IRARA BRANCA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	9	10	10	9	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	MAIRIPORÃ	JARDIM SANDRA	23	23	23	5	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
FEV			23	24	24	5	6	6	23	24	24	23	24	24	23	24	24	24
MAR			23	23	23	5	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
ABR			23	24	24	5	5	5	23	24	24	23	24	24	23	24	24	24
MAI			23	23	23	5	5	5	23	23	23	23	23	22	23	23	23	23
JUN			23	24	23	5	6	6	23	24	24	23	24	24	23	24	24	24
JUL			23	23	23	5	6	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
AGO			23	24	24	5	5	4	23	24	24	23	24	23	23	23	24	24
SET			23	23	22	5	5	4	23	23	23	23	23	22	23	23	23	23
OUT			23	23	23	5	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
NOV			23	24	24	5	6	5	23	24	24	23	24	24	23	24	24	24
DEZ			23	23	23	5	6	6	23	24	24	23	24	24	23	24	24	24
JAN	MAIRIPORÃ	MAIRIPORÃ	56	56	56	10	11	11	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
FEV			56	56	54	10	12	12	56	56	56	56	56	55	56	56	56	56
MAR			56	57	55	10	13	12	56	57	57	56	57	57	56	57	57	57
ABR			56	58	58	10	12	12	56	58	58	56	58	58	56	58	58	58
MAI			56	57	57	10	13	13	56	57	57	56	57	57	56	57	57	57
JUN			56	57	57	10	13	13	56	57	57	56	57	57	56	57	57	57
JUL			56	57	56	10	13	12	56	57	57	56	57	56	56	57	57	57
AGO			56	56	55	10	12	12	56	56	56	56	56	55	56	56	56	55
SET			56	57	57	10	12	12	56	57	57	54	57	56	54	57	57	57
OUT			56	57	57	10	11	11	56	57	57	56	57	56	56	57	57	57
NOV			56	57	56	10	12	12	56	57	57	56	57	57	56	57	57	57
DEZ			56	57	55	10	11	11	56	57	57	56	57	57	56	57	57	57
JAN	MAIRIPORÃ	TERRA PRETA	45	46	44	10	13	13	45	46	46	45	46	46	45	46	46	46
FEV			45	46	45	10	11	11	45	46	46	45	46	45	45	46	46	46
MAR			45	45	44	10	11	11	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
ABR			45	46	46	10	12	12	45	46	46	45	46	45	45	46	46	46
MAI			45	47	47	10	14	14	45	47	47	45	47	45	45	47	47	47
JUN			45	45	44	10	12	10	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
JUL			45	45	45	10	12	12	45	45	45	45	45	44	45	45	45	45
AGO			45	46	46	10	11	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46	46
SET			45	45	45	10	10	10	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
OUT			45	46	46	10	10	10	45	46	46	45	46	46	45	46	46	46
NOV			45	46	46	10	12	11	45	46	46	45	46	46	45	46	46	46
DEZ			45	46	45	10	12	12	45	46	46	45	46	46	45	46	46	46

















Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	MIRANTE DO PARANAPANEMA	CUIABA PAULISTA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	MIRANTE DO PARANAPANEMA	MIRANTE DO PARANAPANEMA/VILA VASCONCELOS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	MIRANTE DO PARANAPANEMA	MIRANTE DO PARANAPANEMA/ZONA CENTRAL	13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
FEV			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
MAR			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
ABR			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
MAI			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
JUN			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
JUL			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
AGO			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
SET			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
OUT			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
NOV			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
DEZ			13	13	13	5	5	5	13	13	13	13	13	11	13	13	13	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	MOCOCA	IGARAI	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	11	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	11	10	11	10	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	13	13	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	MOCOCA	MOCOCA	59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	59	59	60	60
FEV			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
MAR			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
ABR			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
MAI			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JUN			59	60	57	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JUL			59	59	57	11	12	12	59	60	58	59	60	60	59	60	60
AGO			59	61	61	11	13	13	59	61	61	59	61	61	59	61	61
SET			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
OUT			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
NOV			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
DEZ			59	60	60	11	12	12	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JAN	MOCOCA	SAO BENEDITO DAS AREIAS	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	13	13	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	MONTE APRAZÍVEL	D. JUNQUEIRA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	MONTE APRAZÍVEL	MONTE APRAZÍVEL	37	38	37	10	10	9	37	38	38	37	38	38	37	38	38	
FEV			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
MAR			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
ABR			37	38	38	10	10	10	37	38	38	37	38	38	37	38	38	
MAI			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
JUN			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
JUL			37	38	38	10	10	10	37	38	38	37	38	38	37	38	38	
AGO			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
SET			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
OUT			37	38	38	10	10	10	37	38	38	37	38	38	37	38	38	
NOV			37	39	39	10	10	10	37	39	39	37	39	39	37	39	39	
DEZ			37	37	37	10	15	15	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
JAN	MONTE MOR	CAMPOS DE MONTE MOR	10	11	8	5	6	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	6	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	11	10	5	6	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	6	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	12	12	5	6	4	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	7	7	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	MONTE MOR	CHACARAS PLANALTO M.MOR	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	MONTE MOR	PANORAMA-M.MOR	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	11	11	5	7	7	10	11	10	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	MONTE MOR	S.DOMINGOS/GABR/R.BOSQUE-M.MOR	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	MONTE MOR	SAO RAFAEL-M.MOR	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	8	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	10	10	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	MONTE MOR	SISTEMA INTEGRADO AMANDA/MONTE MOR	55	57	57	10	12	12	55	57	55	55	56	56	55	56	56
FEV			55	56	55	10	18	18	55	56	53	55	56	56	55	56	56
MAR			55	55	55	10	10	10	55	56	54	55	56	56	55	56	56
ABR			55	55	55	10	11	11	55	55	54	55	55	55	55	55	55
MAI			55	58	57	10	14	14	55	58	58	55	57	57	55	57	57
JUN			55	56	56	10	12	12	55	56	56	55	56	56	55	56	56
JUL			55	55	55	10	10	10	55	55	55	55	55	55	55	55	55
AGO			55	58	58	10	11	11	55	58	58	55	58	58	55	58	58
SET			55	57	56	10	11	11	55	55	55	55	57	57	55	57	57
OUT			55	57	57	10	12	12	55	57	57	55	57	57	55	57	57
NOV			55	56	56	10	14	14	55	56	53	55	56	56	55	56	56
DEZ			55	56	56	10	14	14	55	56	55	55	55	55	55	55	55
JAN	MONTEIRO LOBATO	BAIRRO DOS SOUZAS	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	MONTEIRO LOBATO	BAIRRO SÃO BENEDITO	10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	MONTEIRO LOBATO	MONTEIRO LOBATO	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	MORUNGABA	MORUNGABA	22	23	23	10	14	12	22	23	23	22	23	23	22	23	23
FEV			22	24	24	10	10	10	22	24	23	22	23	23	22	23	23
MAR			22	22	21	10	13	13	22	22	21	22	22	22	22	22	22
ABR			22	22	22	10	11	11	22	22	21	22	22	22	22	22	22
MAI			22	24	24	10	11	11	22	24	24	22	24	24	22	24	24
JUN			22	22	21	10	11	10	22	22	22	22	22	22	22	22	22
JUL			22	25	24	10	12	11	22	25	25	22	25	25	22	25	25
AGO			22	24	24	10	12	12	22	24	24	22	24	24	22	24	24
SET			22	24	24	10	13	13	22	24	23	22	24	24	22	24	24
OUT			22	25	25	10	12	12	22	25	25	22	25	25	22	25	25
NOV			22	23	22	10	11	11	22	23	23	22	23	23	22	23	23
DEZ			22	23	23	10	12	12	22	23	22	22	23	23	22	23	23













Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	NOVO HORIZONTE	D. VALE FORMOSO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	NOVO HORIZONTE	NOVO HORIZONTE	46	48	48	10	13	13	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
FEV			46	48	48	10	14	14	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
MAR			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
ABR			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
MAI			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
JUN			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
JUL			46	48	48	10	13	13	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
AGO			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
SET			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
OUT			46	48	48	10	13	13	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
NOV			46	48	48	10	12	12	46	48	48	46	48	48	46	48	48	
DEZ			46	46	46	10	19	19	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
JAN	ÓLEO	BO. BATISTA BOTELHO	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	ORIENTE	ORIENTE - SISTEMA CENTRAL	12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
FEV			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MAR			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ABR			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MAI			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JUN			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JUL			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AGO			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SET			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
OUT			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
NOV			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DEZ			12	12	12	5	5	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JAN	ORINDIÚVA	ORINDIÚVA	11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
FEV			11	11	11	5	6	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
MAR			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
ABR			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
MAI			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JUN			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JUL			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
AGO			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
SET			11	11	11	5	5	5	11	11	6	11	11	8	11	11	11	
OUT			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
NOV			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
DEZ			11	11	11	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JAN	OSASCO	CANTAREIRA	96	96	96	31	31	31	96	96	95	96	96	96	96	96	96	
FEV			96	96	95	31	31	31	96	96	95	96	96	96	96	96	96	
MAR			96	96	95	31	31	31	96	96	96	96	96	92	96	96	96	
ABR			96	96	96	31	31	31	96	96	95	96	96	94	96	96	96	
MAI			96	96	96	31	31	31	96	96	96	96	96	94	96	96	96	
JUN			96	96	96	31	31	31	96	96	96	96	96	95	96	96	96	
JUL			96	96	96	31	31	31	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
AGO			96	96	96	31	31	31	96	96	96	96	96	92	96	96	96	
SET			96	96	93	31	31	31	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
OUT			96	96	95	31	31	31	96	96	96	96	96	95	96	96	96	
NOV			96	96	96	31	31	31	96	96	94	96	96	95	96	96	95	
DEZ			96	96	95	31	31	31	96	96	94	96	96	95	96	96	96	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	OSCAR BRESSANE	OSCAR BRESSANE	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	8	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	9	10	10	9	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	OSVALDO CRUZ	LAGOA AZUL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	OSVALDO CRUZ	OSVALDO CRUZ	44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
FEV			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	44	44	45	45	
MAR			44	47	47	10	10	10	44	47	47	44	45	45	44	45	45	
ABR			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
MAI			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
JUN			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
JUL			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	44	44	45	45	
AGO			44	46	46	10	10	10	44	46	46	44	45	45	44	45	45	
SET			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
OUT			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
NOV			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	
DEZ			44	45	45	10	10	10	44	45	45	44	45	45	44	45	45	















Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	PARIQUERA-AÇU	PARIQUERA-ACU	25	26	26	10	14	14	25	26	26	25	26	26	25	26	26
FEV			25	27	27	10	12	12	25	27	27	25	27	27	25	27	27
MAR			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26
ABR			25	28	28	10	13	13	25	28	28	25	28	28	25	28	28
MAI			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26
JUN			25	25	25	10	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25
JUL			25	26	26	10	14	14	25	26	26	25	26	26	25	26	26
AGO			25	26	26	10	14	14	25	26	26	25	26	26	25	26	26
SET			25	25	25	10	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25
OUT			25	25	25	10	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25
NOV			25	25	25	10	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25
DEZ			25	25	25	10	13	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25
JAN	PAULINIA	PAULINIA	79	82	82	20	22	22	79	82	81	79	81	81	79	81	81
FEV			79	80	80	20	22	22	79	80	79	79	80	80	79	80	80
MAR			79	81	79	20	24	23	79	81	80	79	81	81	79	81	81
ABR			79	80	80	20	23	23	79	80	80	79	80	80	79	80	80
MAI			79	81	81	20	23	23	79	81	81	79	81	81	79	81	81
JUN			79	81	81	20	22	22	79	81	81	79	81	81	79	81	81
JUL			79	80	80	20	22	22	79	80	80	79	80	80	79	80	80
AGO			79	81	81	20	21	21	79	81	79	79	81	81	79	81	81
SET			79	81	81	20	22	22	79	81	79	79	81	81	79	81	81
OUT			79	84	84	20	23	23	79	84	77	79	84	84	79	84	84
NOV			79	82	82	20	25	25	79	82	82	79	81	81	79	81	81
DEZ			79	79	78	20	25	24	79	79	79	79	79	79	79	79	79
JAN	PAULISTÂNIA	PAULISTÂNIA	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	4	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	PEDRANÓPOLIS	PEDRANOPOLIS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PEDREGULHO	ALTO PORA	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAR			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	13	13	5	7	7	10	13	13	10	13	13	10	13	13	
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
JAN	PEDREGULHO	IGACABA	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
MAR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
JUN			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12	
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	14	14	10	12	12	10	12	12	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli					
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme			
JAN	PEDRO DE TOLEDO	PEDRO DE TOLEDO	13	15	15	10	15	15	13	15	15	13	15	15	13	15	13	15	15	
FEV			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
MAR			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
ABR			13	14	14	10	14	14	13	14	14	14	13	14	14	13	14	14	14	
MAI			13	14	14	10	14	14	13	14	14	14	13	14	14	13	14	14	14	
JUN			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
JUL			13	15	15	10	15	15	13	15	15	13	15	15	13	15	15	13	15	15
AGO			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
SET			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
OUT			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
NOV			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
DEZ			13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JAN	PEREIRAS	ESTAÇÃO PEREIRAS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	9	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PEREIRAS	PEREIRAS	11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	10	11	12	12	12		
FEV			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	12		
MAR			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	12		
ABR			11	13	13	10	13	13	11	13	13	11	13	13	11	13	13	13		
MAI			11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
JUN			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	12		
JUL			11	12	12	10	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	12		
AGO			11	12	12	10	12	12	11	12	11	11	12	12	11	12	12	12		
SET			11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
OUT			11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
NOV			11	12	12	10	12	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12
DEZ			11	26	22	10	26	18	11	26	26	11	24	24	11	24	24	11	24	24

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	PEREIRAS	RIBEIRÃO DA VARZEA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	11	11	5	7	7	10	12	9	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	8	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	7	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	11	11	5	7	7	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	7	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	9	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	PERUÍBE	P.C. GUARAUZINHO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	PERUÍBE	P.C. PERUIBE / ETA MAMBU BRANCO	61	63	62	13	16	16	61	63	63	61	63	63	61	63	63	
FEV			61	63	55	13	20	11	61	63	63	61	63	57	61	63	63	
MAR			61	67	64	13	30	29	61	67	67	61	64	63	61	64	64	
ABR			61	66	65	13	25	24	61	66	66	61	66	65	61	66	65	
MAI			61	65	57	13	18	15	61	65	62	61	65	63	61	65	65	
JUN			61	65	56	13	19	17	61	64	64	61	64	63	61	64	64	
JUL			61	64	63	13	19	19	61	64	64	61	64	63	61	64	64	
AGO			61	66	64	13	17	17	61	66	66	61	66	66	61	66	66	
SET			61	64	63	13	18	17	61	64	64	61	64	64	61	64	64	
OUT			61	67	67	13	17	17	61	67	67	61	67	65	61	67	67	
NOV			61	66	65	13	17	15	61	66	62	61	66	62	61	66	66	
DEZ			61	64	64	13	16	16	61	64	64	61	64	61	61	64	64	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	PIEDADE	PIEDADE	43	44	44	10	10	10	43	44	41	43	44	41	43	44	44
FEV			43	47	47	10	13	13	43	47	47	43	47	46	43	47	47
MAR			43	45	45	10	12	12	43	46	43	43	45	43	43	45	45
ABR			43	45	45	10	11	11	43	45	45	43	45	45	43	45	45
MAI			43	45	45	10	19	19	43	45	45	43	45	44	43	45	45
JUN			43	43	42	10	25	25	43	43	43	43	43	42	43	43	43
JUL			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44
AGO			43	46	45	10	10	10	43	46	46	43	46	45	43	46	46
SET			43	44	44	10	10	10	43	45	45	43	44	44	43	44	44
OUT			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44
NOV			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44
DEZ			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44
JAN	PILAR DO SUL	BO. JARDIM CANANÉIA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	10	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	PILAR DO SUL	BO. PAINEIRAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	PILAR DO SUL	PILAR DO SUL	37	38	38	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
FEV			37	38	35	10	11	10	37	38	38	37	38	38	37	38	38
MAR			37	38	37	10	13	13	37	39	39	37	38	38	37	38	38
ABR			37	38	38	10	11	11	37	39	39	37	38	38	37	38	38
MAI			37	38	38	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
JUN			37	38	37	10	11	10	37	38	38	37	38	38	37	38	38
JUL			37	38	37	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
AGO			37	38	38	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
SET			37	38	38	10	11	11	37	39	39	37	38	38	37	38	38
OUT			37	38	38	10	11	11	37	39	39	37	38	38	37	38	38
NOV			37	38	38	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
DEZ			37	38	38	10	11	11	37	38	38	37	38	38	37	38	38
JAN	PINDAMONHANGABA	PINDAMONHANGABA	105	108	108	30	35	35	105	108	108	105	108	102	105	108	108
FEV			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
MAR			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
ABR			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
MAI			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
JUN			105	109	93	30	33	28	105	109	109	105	109	109	105	109	109
JUL			105	109	109	30	35	35	105	109	109	105	109	109	105	109	109
AGO			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
SET			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
OUT			105	109	109	30	33	33	105	109	109	105	109	109	105	109	109
NOV			105	109	109	30	33	33	105	108	108	105	109	109	105	109	109
DEZ			105	109	102	30	33	30	105	109	109	105	109	109	105	109	109
JAN	PINDAMONHANGABA	RIBEIRÃO GRANDE	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	PINHALZINHO	APARECIDINHA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	5	5	10	10	10	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	10	10	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	5	6	6	10	10	7	10	10	8	10	10	10
OUT			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	7	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PINHALZINHO	JARDIM PINHAL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	5	5	5	10	10	10	10	12	12	10	12	12
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PINHALZINHO	PINHALZINHO	25	26	25	10	10	9	25	26	26	25	26	26	25	26	26
FEV			25	26	26	10	12	9	25	26	26	25	26	26	25	26	26
MAR			25	26	26	10	10	10	25	26	26	25	26	26	25	26	26
ABR			25	27	27	10	11	11	25	27	27	25	27	27	25	27	27
MAI			25	26	26	10	10	10	25	26	26	25	26	26	25	26	26
JUN			25	27	26	10	13	12	25	27	27	25	27	27	25	27	27
JUL			25	26	26	10	10	10	25	26	26	25	26	26	25	26	26
AGO			25	27	27	10	10	10	25	27	27	25	27	27	25	27	27
SET			25	26	26	10	10	10	25	26	26	25	26	26	25	26	26
OUT			25	27	27	10	11	11	25	27	27	25	27	27	25	27	27
NOV			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26
DEZ			25	26	26	10	11	11	25	26	26	25	26	26	25	26	26

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	PIQUEROBI	PIQUEROBI	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PIRACAIA	PIRACAIA	43	43	42	10	10	10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
FEV			43	43	43	10	12	10	43	43	43	43	43	42	43	43	43	
MAR			43	44	44	10	14	14	43	44	43	43	44	44	43	44	44	
ABR			43	44	44	10	12	11	43	44	44	43	43	43	43	43	43	
MAI			43	43	43	10	10	10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
JUN			43	44	42	10	11	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
JUL			43	44	44	10	11	11	43	44	44	43	44	43	43	44	44	
AGO			43	44	44	10	12	12	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
SET			43	44	44	10	12	12	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
OUT			43	44	44	10	11	11	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
NOV			43	44	44	10	12	12	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
DEZ			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
JAN	PIRAJÚ	PIRAJÚ	43	44	44	10	11	11	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
FEV			43	44	44	10	11	11	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
MAR			43	44	44	10	11	11	43	45	45	43	44	44	43	44	44	
ABR			43	44	44	10	11	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
MAI			43	44	44	10	11	11	43	44	42	43	44	43	43	44	43	
JUN			43	44	44	10	11	11	43	45	44	43	44	44	43	44	44	
JUL			43	44	43	10	11	11	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
AGO			43	44	44	10	10	10	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
SET			43	45	45	10	11	11	43	46	46	43	45	45	43	45	45	
OUT			43	44	44	10	11	11	43	44	44	43	44	44	43	44	44	
NOV			43	45	45	10	11	11	43	45	42	43	45	44	43	45	45	
DEZ			43	45	43	10	11	11	43	46	43	43	45	44	43	45	45	











Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	PLANALTO	PLANALTO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PLATINA	PLATINA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	POÁ	ALTO TIETÊ	26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
FEV			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
MAR			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
ABR			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
MAI			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
JUN			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
JUL			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
AGO			26	33	32	10	13	12	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
SET			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	32	26	33	33	
OUT			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
NOV			26	33	33	10	13	13	26	33	33	26	33	33	26	33	33	
DEZ			26	33	33	10	13	12	26	33	33	26	33	33	26	33	33	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	PORANGABA	PORANGABA	13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
FEV			13	13	13	10	10	10	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
MAR			13	13	13	10	10	10	13	14	10	13	13	12	13	13	13	13
ABR			13	13	13	10	10	10	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
MAI			13	14	14	10	10	10	13	14	13	13	14	14	13	14	13	14
JUN			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JUL			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
AGO			13	14	14	10	10	10	13	14	14	13	14	14	13	14	14	14
SET			13	13	13	10	10	10	13	14	14	13	13	13	13	13	13	13
OUT			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
NOV			13	13	13	10	10	10	13	13	11	13	13	12	13	13	13	13
DEZ			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JAN	PRACINHA	PRACINHA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	PRAIA GRANDE	PC MELVI/ETA 1 - PILÕES/ ETA 3 CUBATÃO/ETA M.BRA	165	171	170	52	56	53	165	171	171	165	171	157	165	171	171	
FEV			165	170	151	52	57	23	165	170	170	165	169	157	165	169	169	
MAR			165	173	153	52	61	49	165	176	176	165	171	159	165	171	171	
ABR			165	181	165	52	59	55	165	181	181	165	181	176	165	181	181	
MAI			165	170	160	52	58	58	165	170	170	165	170	167	165	170	170	
JUN			165	174	159	52	56	51	165	174	174	165	170	163	165	170	170	
JUL			165	174	161	52	55	53	165	174	174	165	174	174	165	174	174	
AGO			165	176	169	52	55	50	165	176	176	165	176	173	165	176	176	
SET			165	176	169	52	54	52	165	177	177	165	176	175	165	176	176	
OUT			165	182	174	52	58	54	165	182	182	165	182	179	165	182	182	
NOV			165	174	168	52	58	57	165	174	174	165	174	167	165	174	174	
DEZ			165	170	167	52	53	53	165	170	170	165	170	164	165	170	170	













Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	QUATÁ	QUATA	24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
FEV			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
MAR			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ABR			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
MAI			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
JUN			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
JUL			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
AGO			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
SET			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
OUT			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
NOV			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
DEZ			24	24	24	5	5	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
JAN	QUEIROZ	QUEIROZ	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	QUELUZ	QUELUZ	19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
FEV			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
MAR			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
ABR			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
MAI			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
JUN			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	19	19	20	20	
JUL			19	20	20	10	11	11	19	21	21	19	20	20	19	20	20	
AGO			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
SET			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
OUT			19	20	20	10	11	11	19	21	21	19	20	20	19	20	20	
NOV			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	
DEZ			19	20	20	10	11	11	19	20	20	19	20	20	19	20	20	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	REGENTE FEIJÓ	REGENTE FEIJO	33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
FEV			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
MAR			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
ABR			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
MAI			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
JUN			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
JUL			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
AGO			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
SET			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
OUT			33	34	34	5	6	6	33	34	34	33	34	34	33	34	34
NOV			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
DEZ			33	34	34	5	5	5	33	34	34	33	34	34	33	34	34
JAN	REGISTRO	BOA VISTA	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	REGISTRO	REGISTRO	54	55	55	10	13	13	54	55	55	54	55	55	54	55	55
FEV			54	56	56	10	11	11	54	56	55	54	56	56	54	56	56
MAR			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	56	56	54	56	56
ABR			54	59	59	10	16	16	54	58	58	54	59	59	54	59	59
MAI			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	56	56	54	56	56
JUN			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	56	56	54	56	56
JUL			54	55	54	10	15	14	54	55	55	54	55	55	54	55	55
AGO			54	54	54	10	16	16	54	54	54	54	54	54	54	54	54
SET			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	55	55	54	55	55
OUT			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	56	56	54	56	56
NOV			54	58	58	10	16	16	54	58	58	54	58	58	54	58	58
DEZ			54	56	56	10	14	14	54	56	56	54	56	56	54	56	56





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	RIBEIRA	RIBEIRA	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10
JAN	RIBEIRÃO BRANCO	BO. CAMPINA DE FORA	10	10	10	5	4	4	10	11	11	10	10	10	10	10	
FEV			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	8	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	RIBEIRÃO BRANCO	BO. ITABOA	10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	RIBEIRÃO BRANCO	RIBEIRÃO BRANCO	13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
FEV			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAI			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUN			13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
JUL			13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
AGO			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
SET			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	10	11	11	13	14	13	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
JAN	RIBEIRÃO CORRENTE	RIBEIRAO CORRENTE	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	11	10	12	11
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	11	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	RIBEIRÃO DO SUL	RIBEIRÃO DO SUL	10	11	11	5	5	5	10	13	13	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	RIBEIRÃO DOS INDIOS	RIBEIRAO DOS INDIOS	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	9	5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	RIBEIRÃO GRANDE	BO. BOA VISTA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	9	10	11	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JAN	RIBEIRÃO GRANDE	BO. FERREIRA DOS MATOS / SÍTIO VELHO	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	RIBEIRÃO GRANDE	RIBEIRÃO GRANDE	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	13	13	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	RIBEIRÃO PIRES	RIO CLARO	35	37	37	10	10	10	35	37	37	40	37	37	40	37	37
FEV			35	36	36	10	10	7	35	36	36	35	35	35	35	35	35
MAR			35	36	36	10	10	10	35	36	36	35	36	36	35	36	36
ABR			35	36	36	10	11	11	35	36	36	35	36	36	35	36	36
MAI			35	36	36	10	11	11	35	36	36	35	36	36	35	36	36
JUN			35	36	36	10	14	14	35	36	36	35	36	36	35	36	36
JUL			35	38	38	10	12	12	35	38	38	35	38	38	35	38	38
AGO			35	35	35	10	13	13	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SET			35	35	35	10	10	10	35	35	35	35	35	35	35	35	35
OUT			35	35	35	10	11	11	35	35	35	35	35	35	35	35	35
NOV			35	35	35	10	11	11	35	35	35	35	35	35	35	35	35
DEZ			35	35	35	10	11	11	35	35	35	35	35	34	35	35	35
JAN	RIFAINA	RIFAINA	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	13	13	5	7	7	10	13	13	10	13	13	10	13	13
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	11	10	12	11
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	8	8	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	13	13	10	12	12	10	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	RIO GRANDE DA SERRA	RIBEIRÃO DA ESTIVA	54	54	54	10	11	11	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
FEV			54	54	54	10	12	12	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
MAR			54	55	55	10	10	10	54	55	55	54	55	52	54	55	55	55
ABR			54	55	55	10	12	12	54	55	55	54	55	55	54	55	55	55
MAI			54	55	55	10	13	13	54	56	56	54	55	55	54	55	55	55
JUN			54	56	56	10	12	12	54	56	56	54	56	55	54	56	56	56
JUL			54	54	54	10	14	14	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
AGO			54	56	56	10	11	11	54	56	56	54	56	56	54	56	56	56
SET			54	54	54	10	11	11	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
OUT			54	55	55	10	11	11	54	55	55	54	55	55	54	55	55	55
NOV			54	54	54	10	11	11	54	54	54	54	54	53	54	54	54	54
DEZ			54	54	54	10	10	10	54	54	54	54	54	52	54	54	54	54
JAN	RIOLÂNDIA	RIOLANDIA	19	18	18	10	11	11	19	17	17	19	17	17	19	17	17	
FEV			19	17	17	10	10	10	19	17	17	19	17	17	19	17	17	
MAR			19	19	19	10	12	12	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ABR			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
MAI			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JUN			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JUL			19	19	19	10	14	14	19	20	20	19	19	19	19	19	19	19
AGO			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
SET			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
OUT			19	19	19	10	14	14	19	19	14	19	19	19	19	19	19	19
NOV			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
DEZ			19	19	19	10	14	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
JAN	RIVERSUL	BO. PADILHAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11	









Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	SAGRES	SAGRES	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SALESÓPOLIS	REMÉDIOS	10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
FEV			10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
MAR			10	15	15	5	11	11	10	15	15	10	15	15	10	15	15	15
ABR			10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
MAI			10	15	15	5	11	11	10	15	15	10	15	15	10	15	15	15
JUN			10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
JUL			10	15	15	5	11	11	10	15	15	10	15	15	10	15	15	15
AGO			10	16	16	5	11	10	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
SET			10	15	15	5	11	11	10	15	15	10	15	15	10	15	15	15
OUT			10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
NOV			10	15	15	5	11	11	10	15	14	10	15	15	10	15	15	15
DEZ			10	16	16	5	11	11	10	16	16	10	16	16	10	16	16	16
JAN	SALESÓPOLIS	SALESÓPOLIS	18	37	37	10	12	12	18	37	37	18	37	37	18	37	37	
FEV			18	37	37	10	12	12	18	37	37	18	37	37	18	37	37	
MAR			18	38	38	10	12	12	18	38	38	18	38	38	18	38	38	
ABR			18	37	37	10	12	12	18	37	37	18	37	37	18	37	37	
MAI			18	38	38	10	12	12	18	38	38	18	38	38	18	38	38	
JUN			18	37	37	10	12	12	18	37	37	18	37	37	18	37	37	
JUL			18	38	38	10	12	12	18	38	38	18	38	38	18	38	38	
AGO			18	37	37	10	12	12	18	37	37	18	37	37	18	37	37	
SET			18	38	38	10	12	12	18	38	38	18	38	38	18	38	38	
OUT			18	35	35	10	12	12	18	35	35	18	35	35	18	35	35	
NOV			18	38	38	10	12	12	18	38	38	18	38	38	18	38	38	
DEZ			18	33	33	10	11	11	18	33	33	18	33	33	18	33	33	





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTA BRANCA	ETA I - SANTA BRANCA	28	29	28	10	12	12	28	29	29	28	29	29	28	29	29
FEV			28	29	28	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
MAR			28	29	29	10	15	15	28	29	29	28	29	29	28	29	29
ABR			28	29	28	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
MAI			28	29	28	10	13	12	28	29	29	28	29	29	28	29	29
JUN			28	29	29	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
JUL			28	29	29	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
AGO			28	28	28	10	11	11	28	28	28	28	28	28	28	28	28
SET			28	29	29	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
OUT			28	29	29	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
NOV			28	29	29	10	10	10	28	29	29	28	29	29	28	29	29
DEZ			28	29	29	10	11	11	28	29	29	28	29	29	28	29	29
JAN	SANTA CLARA D"OESTE	SANTA CLARA D"OESTE	10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	SANTA CRUZ DA ESPERANCA	SANTA CRUZ DA ESPERANCA	10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	BO. CAPORANGA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	BO. SODRÉLIA	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	9	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	10	10	11	10
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
FEV			51	52	51	10	11	11	51	53	53	51	52	52	51	52	52
MAR			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
ABR			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
MAI			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
JUN			51	52	52	10	11	11	51	53	53	51	52	52	51	52	52
JUL			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
AGO			51	52	52	10	11	11	51	53	52	51	52	52	51	52	52
SET			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
OUT			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
NOV			51	52	52	10	11	11	51	52	52	51	52	52	51	52	52
DEZ			51	52	52	10	11	11	51	53	52	51	52	52	51	52	52

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTA ERNESTINA	SANTA ERNESTINA	11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
FEV			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
MAR			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
ABR			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
MAI			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
JUN			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
JUL			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
AGO			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
SET			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
OUT			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
NOV			11	12	12	5	5	5	11	12	12	11	12	12	11	12	12
DEZ			11	12	12	5	7	7	11	12	12	11	12	12	11	12	12
JAN	SANTA ISABEL	ETA I - SANTA ISABEL	41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
FEV			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
MAR			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
ABR			41	42	41	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
MAI			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
JUN			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
JUL			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
AGO			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
SET			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
OUT			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
NOV			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
DEZ			41	42	42	10	11	11	41	42	42	41	42	42	41	42	42
JAN	SANTA ISABEL	ETA II - SANTA ISABEL	27	24	23	10	11	10	27	24	24	27	24	24	27	24	24
FEV			27	24	17	10	11	8	27	24	24	27	24	24	27	24	24
MAR			27	24	24	10	11	11	27	24	24	27	24	24	27	24	24
ABR			27	28	28	10	13	13	27	28	28	27	28	28	27	28	28
MAI			27	28	28	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28
JUN			27	28	28	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28
JUL			27	28	28	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28
AGO			27	28	27	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28
SET			27	28	28	10	12	9	27	28	28	27	28	28	27	28	28
OUT			27	28	27	10	12	11	27	28	28	27	28	28	27	28	28
NOV			27	28	28	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28
DEZ			27	28	28	10	12	12	27	28	28	27	28	28	27	28	28











Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTO ANASTÁCIO	SANTO ANASTACIO	38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	37	38	38	38
FEV			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	37	38	38	38
MAR			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
ABR			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
MAI			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
JUN			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
JUL			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
AGO			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	37	38	38	38
SET			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
OUT			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
NOV			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	38	38	38	38
DEZ			38	38	38	5	5	5	38	38	38	38	38	37	38	38	38
JAN	SANTO ANDRÉ	GUARARA	INÍCIO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 10/2019														
FEV																	
MAR																	
ABR																	
MAI																	
JUN																	
JUL																	
AGO																	
SET																	
OUT			49	49	49	10	19	19	49	49	49	49	49	49	49	49	49
NOV			49	51	51	10	27	27	49	51	51	49	49	49	49	49	49
DEZ			49	50	50	10	21	21	49	50	50	49	50	47	49	50	50
JAN	SANTO ANDRÉ	GUSTAVO	INÍCIO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 10/2019														
FEV																	
MAR																	
ABR																	
MAI																	
JUN																	
JUL																	
AGO																	
SET																	
OUT			10	37	37	10	23	23	10	37	37	10	37	37	10	37	37
NOV			10	16	16	10	11	11	10	15	15	10	14	10	10	14	14
DEZ			10	15	15	10	15	15	10	15	13	10	15	15	10	15	15



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTO ANTONIO DO JARDIM	SANTO ANTONIO DO JARDIM	10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
ABR			10	12	12	10	11	11	10	12	11	10	12	12	10	12	12
MAI			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
OUT			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
NOV			10	12	12	10	11	11	10	12	10	10	12	12	10	12	12
DEZ			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JAN	SANTO ANTONIO DO PINHAL	B. JOSÉ DA ROSA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SANTO ANTONIO DO PINHAL	SANTO ANTONIO DO PINHAL	10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	SANTO EXPEDITO	SANTO EXPEDITO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	SANTOS	CARUARA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	10	10	11	11	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	12	10	10	12	12	10	12	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	12	12	10	12	12	
OUT			10	12	11	10	12	11	10	12	12	10	12	11	10	12	12	
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SANTOS	ETA 3 CUBATÃO	190	201	196	57	61	59	190	201	201	190	201	199	190	201	201
FEV			190	196	195	57	64	61	190	195	195	190	187	186	190	187	187
MAR			190	203	194	57	58	54	190	203	203	190	198	197	190	198	198
ABR			190	203	200	57	63	60	190	203	203	190	202	198	190	202	202
MAI			190	211	208	57	59	51	190	211	211	190	211	205	190	211	210
JUN			190	202	196	57	65	60	190	202	202	190	198	198	190	198	198
JUL			190	201	197	57	63	61	190	202	202	190	201	199	190	201	201
AGO			190	200	196	57	60	58	190	201	201	190	200	199	190	200	200
SET			190	204	200	57	64	62	190	205	205	190	205	205	190	205	205
OUT			190	201	201	57	69	67	190	201	201	190	201	199	190	201	201
NOV			190	200	197	57	64	60	190	200	200	190	200	199	190	200	200
DEZ			190	201	200	57	60	60	190	201	201	190	201	201	190	201	201
JAN	SANTOS	PIAÇAGUERA - MONTE CABRÃO P.C.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	11	11	10	10	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	16	16	10	16	15	10	16	13	10	16	14	10	16	16
MAI			10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SÃO BENTO DO SAPUCAI	SÃO BENTO DO SAPUCAI	13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
FEV			13	14	14	10	12	12	13	15	15	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	10	11	9	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAI			13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
JUN			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUL			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
AGO			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
SET			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	10	11	11	13	15	15	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	10	11	11	13	14	14	13	14	14	13	14	14

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	SÃO BERNARDO DO CAMPO	CAPELINHA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	13	13	5	7	7	10	13	13	10	13	12	10	13	13	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SÃO BERNARDO DO CAMPO	JUSSARA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	SÃO BERNARDO DO CAMPO	RIO GRANDE	228	228	227	58	59	59	228	228	228	228	228	225	228	228	227	
FEV			228	230	227	58	59	55	228	230	230	228	230	228	228	230	230	
MAR			228	229	228	58	95	86	228	229	226	228	229	225	228	229	229	
ABR			228	229	215	58	97	72	228	229	227	228	229	229	228	229	229	
MAI			228	233	229	58	168	159	228	233	233	228	230	230	228	230	230	
JUN			228	231	231	58	115	113	228	229	229	228	230	228	228	230	230	
JUL			228	230	230	58	75	75	228	230	230	228	230	229	228	230	230	
AGO			228	228	228	58	61	61	228	228	228	228	228	227	228	228	228	
SET			228	230	230	58	68	68	228	230	230	228	229	227	228	229	229	
OUT			228	231	231	58	63	63	228	231	230	228	230	229	228	230	230	
NOV			228	230	230	58	63	63	228	230	230	228	230	230	228	230	230	
DEZ			228	229	229	58	93	90	228	229	228	228	229	225	228	229	229	



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SANTA CRUZ	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	11	11	5	7	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	9	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
AGO			10	10	10	5	6	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	8	5	6	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SÃO BERNARDO DO CAMPO	TATETOS	10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
AGO			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	7	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SÃO FRANCISCO	SÃO FRANCISCO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BAIRRO PUTIM	37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
FEV			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	34	37	38	34
MAR			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
ABR			37	38	38	5	7	7	37	38	38	37	38	38	37	38	38
MAI			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
JUN			37	38	38	5	6	6	37	39	39	37	38	38	37	38	38
JUL			37	38	38	5	6	6	37	38	37	37	38	38	37	38	38
AGO			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
SET			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
OUT			37	38	37	5	7	7	37	38	38	37	38	37	37	38	38
NOV			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
DEZ			37	38	38	5	6	6	37	38	38	37	38	38	37	38	38
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BOSQUE DOS EUCALIPTOS	53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
FEV			53	54	54	5	7	7	53	54	54	53	54	54	53	54	54
MAR			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	53	53	54	54
ABR			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
MAI			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	53	53	54	54
JUN			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
JUL			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
AGO			53	54	54	5	7	7	53	54	54	53	54	54	53	54	54
SET			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
OUT			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
NOV			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
DEZ			53	54	54	5	6	6	53	54	54	53	54	54	53	54	54
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DIST. EUGÊNIO DE MELLO	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DIST. SÃO FRANCISCO XAVIER	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ETA II - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	144	147	147	46	48	48	144	147	144	144	147	147	144	147	147
FEV			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
MAR			144	147	147	46	48	48	144	147	147	144	147	146	144	147	147
ABR			144	147	147	46	49	49	144	147	145	144	147	143	144	147	147
MAI			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
JUN			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
JUL			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
AGO			144	147	147	46	50	50	144	147	147	144	147	147	144	147	147
SET			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
OUT			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
NOV			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	146	144	147	147
DEZ			144	147	147	46	49	49	144	147	147	144	147	147	144	147	147
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	GALO BRANCO	26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
FEV			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
MAR			26	28	28	5	7	7	26	28	28	26	28	28	26	28	28
ABR			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
MAI			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
JUN			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
JUL			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
AGO			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
SET			26	28	28	5	7	7	26	28	28	26	28	28	26	28	28
OUT			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
NOV			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28
DEZ			26	28	28	5	6	6	26	28	28	26	28	28	26	28	28

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. AMERICANO	24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
FEV			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
MAR			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
ABR			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
MAI			24	25	25	5	7	7	24	25	25	24	25	25	24	25	25
JUN			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	24	24	25	25
JUL			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
AGO			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
SET			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
OUT			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
NOV			24	25	25	5	6	6	24	19	18	24	25	25	24	25	25
DEZ			24	25	25	5	6	6	24	25	25	24	25	25	24	25	25
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. DAS COLINAS	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. DAS INDÚSTRIAS	42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
FEV			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAR			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
ABR			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
MAI			42	43	43	5	7	7	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JUN			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
JUL			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
AGO			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
SET			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
OUT			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43
NOV			42	43	43	5	7	7	42	43	43	42	43	43	42	43	43
DEZ			42	43	43	5	6	6	42	43	43	42	43	43	42	43	43

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. MORUMBI	62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
FEV			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
MAR			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
ABR			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
MAI			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
JUN			62	63	63	6	8	8	62	63	63	62	63	63	62	63	63
JUL			62	63	63	6	7	7	62	67	67	62	63	63	62	63	63
AGO			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
SET			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
OUT			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
NOV			62	63	63	6	7	7	62	63	63	62	63	63	62	63	63
DEZ			62	63	63	6	8	8	62	63	63	62	63	63	62	63	63
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. MOTORAMA	21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
FEV			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAR			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
ABR			21	22	22	5	7	7	21	22	22	21	22	22	21	22	22
MAI			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JUN			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JUL			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
AGO			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
SET			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
OUT			21	22	22	5	7	7	21	22	22	21	22	22	21	22	22
NOV			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
DEZ			21	22	22	5	6	6	21	22	22	21	22	22	21	22	22
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. PARAISO DO SOL	11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
FEV			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
MAR			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
ABR			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
MAI			11	12	12	5	7	7	11	12	12	11	12	12	11	12	12
JUN			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
JUL			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
AGO			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
SET			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
OUT			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	12	11	12	12
NOV			11	12	12	5	7	7	11	9	9	11	12	12	11	12	12
DEZ			11	12	12	5	6	6	11	12	12	11	12	11	11	12	12

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. SATÉLITE	91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
FEV			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
MAR			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
ABR			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
MAI			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
JUN			91	92	92	12	14	14	91	92	92	91	92	92	91	92	92
JUL			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
AGO			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
SET			91	92	92	12	13	12	91	92	92	91	92	92	91	92	92
OUT			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
NOV			91	92	92	12	13	13	91	92	92	91	92	92	91	92	92
DEZ			91	92	92	12	14	14	91	92	92	91	92	92	91	92	92
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. STA INÊS I	12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
FEV			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAR			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
ABR			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAI			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JUN			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	12	12	13	13
JUL			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	12	12	13	13
AGO			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
SET			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
OUT			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
NOV			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	12	12	13	13
DEZ			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. STA INÊS II	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JD. STA INÊS III	12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
FEV			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAR			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
ABR			12	13	13	5	7	7	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAI			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JUN			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JUL			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
AGO			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
SET			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
OUT			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
NOV			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
DEZ			12	13	12	5	6	5	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	POUSADA DO VALE	12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
FEV			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAR			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
ABR			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
MAI			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JUN			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JUL			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
AGO			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
SET			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
OUT			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
NOV			12	13	13	5	6	6	12	9	9	12	13	11	12	13	11
DEZ			12	13	13	5	6	6	12	13	13	12	13	13	12	13	13
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PQUE INTERLAGOS	15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
FEV			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
MAR			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
ABR			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
MAI			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JUN			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JUL			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
AGO			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
SET			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
OUT			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
NOV			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
DEZ			15	16	16	5	7	7	15	16	16	15	16	16	15	16	16



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PQUE NOVO HORIZONTE	35	36	36	5	6	6	35	36	34	35	36	36	35	36	36
FEV			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
MAR			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
ABR			35	36	36	5	6	6	35	36	35	35	36	36	35	36	36
MAI			35	36	36	5	7	7	35	36	36	35	36	34	35	36	35
JUN			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
JUL			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
AGO			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
SET			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
OUT			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
NOV			35	36	36	5	7	7	35	27	27	35	36	36	35	36	36
DEZ			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESIDENCIAL COLINAS DO PARAHYBA	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESIDENCIAL RIGHI	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	V. TATETUBA	59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
FEV			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
MAR			59	60	60	6	8	8	59	61	61	59	60	60	59	60	60
ABR			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
MAI			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JUN			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JUL			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
AGO			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
SET			59	60	60	6	8	8	59	60	60	59	60	60	59	60	60
OUT			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
NOV			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
DEZ			59	60	60	6	7	7	59	60	60	59	60	60	59	60	60
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VISTA VERDE I	13	14	12	5	6	6	13	14	13	13	14	14	13	14	14
FEV			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	14	14	5	7	7	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAI			13	14	14	5	6	5	13	14	13	13	14	14	13	14	14
JUN			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUL			13	14	12	5	6	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
AGO			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
SET			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	5	7	7	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JAN	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VISTA VERDE II	10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	7	7	10	11	10	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	8	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	<b>SÃO LOURENÇO DA SERRA</b>	<b>PAIOL DO MEIO</b>	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12	10	12	12
FEV			10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	<b>SÃO LOURENÇO DA SERRA</b>	<b>SÃO LOURENÇO DA SERRA</b>	13	16	16	10	14	14	13	16	16	13	16	16	13	16	16
FEV			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	15	15	10	13	13	13	15	15	13	15	15	13	15	15
MAI			13	15	15	10	13	13	13	15	15	13	15	15	13	15	15
JUN			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUL			13	16	16	10	14	14	13	16	16	13	16	16	13	16	16
AGO			13	15	15	10	13	13	13	15	15	13	15	15	13	15	15
SET			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	10	12	12	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JAN	<b>SÃO LUIZ DO PARAITINGA</b>	<b>DIST. CATUÇABA</b>	10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	9	10	11	9	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	8	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	<b>SÃO MANUEL</b>	<b>SAO MANUEL</b>	46	59	59	10	20	20	46	60	60	46	55	55	46	55	55
FEV			46	48	48	10	11	11	46	48	48	46	48	48	46	48	48
MAR			46	46	46	10	10	10	46	47	47	46	46	46	46	46	46
ABR			46	56	56	10	12	12	46	56	56	46	56	56	46	56	56
MAI			46	46	46	10	10	10	46	46	46	46	46	46	46	46	46
JUN			46	47	47	10	10	10	46	47	47	46	46	46	46	46	46
JUL			46	47	47	10	10	10	46	47	47	46	47	46	46	47	47
AGO			46	47	47	10	11	11	46	47	47	46	47	47	46	47	47
SET			46	46	46	10	10	10	46	46	46	46	46	46	46	46	46
OUT			46	46	46	10	10	10	46	46	46	46	46	46	46	46	46
NOV			46	46	46	10	10	10	46	46	46	46	46	46	46	46	46
DEZ			46	46	46	10	10	10	46	46	46	46	46	46	46	46	46
JAN	<b>SAO MIGUEL ARCANJO</b>	<b>BO. ABAITINGA/GUARAREMA</b>	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	4	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JAN	<b>SAO MIGUEL ARCANJO</b>	<b>Bo. Gramadão/Turvo Dos Almeidas</b>	10	11	11	5	5	5	10	11	10	10	11	10	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	13	12	5	6	5	10	13	13	10	13	13	10	13	13
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SAO MIGUEL ARCANJO	BO. POCINHO/GRAMADAO/TURVO DOS ALMEIDAS	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JAN	SAO MIGUEL ARCANJO	BO. SANTA CRUZ DOS MATOS	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	10	5	6	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	10	10	11	10
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JAN	SAO MIGUEL ARCANJO	BO. TURVINHO	10	11	11	10	11	10	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	8	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	9	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	10	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	9	10	11	10	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	10	10	10	13	12	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SAO MIGUEL ARCANJO	SÃO MIGUEL ARCANJO	32	34	34	10	11	11	32	35	35	32	34	34	32	34	34
FEV			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
MAR			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
ABR			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
MAI			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
JUN			32	34	34	10	11	11	32	35	35	32	34	34	32	34	34
JUL			32	34	34	10	11	11	32	35	35	32	34	34	32	34	34
AGO			32	34	34	10	11	11	32	34	32	32	34	34	32	34	34
SET			32	34	34	10	11	10	32	34	29	32	34	29	32	34	30
OUT			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
NOV			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
DEZ			32	34	34	10	11	11	32	35	35	32	34	34	32	34	34
JAN	SÃO PAULO	ALTO TIETÊ	579	700	700	129	214	213	579	700	700	579	700	700	579	700	700
FEV			579	698	696	129	213	212	579	698	698	579	698	697	579	698	698
MAR			579	700	700	129	214	213	579	700	700	579	700	699	579	700	700
ABR			579	700	698	129	214	212	579	700	700	579	700	697	579	700	700
MAI			579	700	700	129	215	215	579	700	700	579	700	698	579	700	700
JUN			579	699	698	129	214	214	579	700	700	579	700	698	579	700	700
JUL			579	699	699	129	214	214	579	699	699	579	699	699	579	699	699
AGO			579	700	700	129	215	215	579	700	700	579	700	699	579	700	700
SET			579	700	699	129	214	214	579	700	700	579	700	689	579	700	700
OUT			579	697	697	129	219	219	579	698	698	579	697	694	579	697	697
NOV			579	699	699	129	213	213	579	699	699	579	699	698	579	699	699
DEZ			579	639	639	129	198	198	579	639	639	579	639	638	579	639	639
JAN	SÃO PAULO	CANTAREIRA	656	670	667	212	233	232	656	670	670	656	669	663	656	669	667
FEV			656	675	673	212	219	218	656	675	675	656	675	663	656	675	675
MAR			656	672	670	212	233	233	656	673	673	656	672	665	656	672	671
ABR			656	672	669	212	228	227	656	672	672	656	672	662	656	672	672
MAI			656	677	674	212	225	225	656	677	677	656	675	673	656	675	675
JUN			656	664	662	212	232	231	656	664	664	656	662	655	656	662	662
JUL			656	676	675	212	234	233	656	676	674	656	676	668	656	676	675
AGO			656	673	671	212	227	227	656	675	675	656	673	670	656	673	672
SET			656	671	670	212	229	226	656	671	671	656	671	666	656	671	671
OUT			656	679	679	212	229	229	656	679	679	656	679	673	656	679	679
NOV			656	676	674	212	230	227	656	677	677	656	677	671	656	677	676
DEZ			656	736	731	212	245	243	656	736	736	656	733	725	656	733	733

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	<b>SÃO PAULO</b>	<b>FONTES/ORIENTAL</b>	10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	10	10	5	6	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	12	12	5	6	6	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUN			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	10	9	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	8	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	<b>SÃO PAULO</b>	<b>GUARAPIRANGA</b>	848	849	846	186	191	186	848	849	843	848	849	838	848	849	849
FEV			848	842	828	186	225	214	848	842	842	848	842	837	848	842	842
MAR			848	862	844	186	203	199	848	864	864	848	849	840	848	849	849
ABR			848	860	858	186	260	255	848	860	860	848	860	853	848	860	860
MAI			848	862	849	186	269	265	848	861	861	848	862	856	848	862	862
JUN			848	845	840	186	258	252	848	845	845	848	845	842	848	845	845
JUL			848	848	845	186	212	212	848	848	848	848	848	841	848	848	848
AGO			848	848	844	186	192	190	848	848	847	848	848	845	848	848	848
SET			848	860	858	186	201	201	848	860	860	848	860	857	848	860	860
OUT			848	853	850	186	191	191	848	854	854	848	852	846	848	852	852
NOV			848	848	847	186	208	208	848	850	849	848	848	844	848	848	848
DEZ			848	863	861	186	205	205	848	863	860	848	863	853	848	863	863
JAN	<b>SÃO PAULO</b>	<b>RIO CLARO</b>	251	251	251	67	67	67	251	251	251	251	251	251	251	251	251
FEV			251	277	277	67	67	67	251	277	277	251	251	250	251	251	251
MAR			251	276	276	67	67	67	251	276	276	251	252	251	251	252	252
ABR			251	253	253	67	72	72	251	253	253	251	252	248	251	252	252
MAI			251	253	253	67	67	67	251	253	253	251	253	251	251	253	253
JUN			251	247	247	67	66	66	251	247	247	251	247	244	251	247	247
JUL			251	253	253	67	67	67	251	253	253	251	253	253	251	253	253
AGO			251	258	258	67	68	68	251	258	258	251	251	250	251	251	251
SET			251	251	251	67	67	67	251	251	251	251	251	250	251	251	251
OUT			251	253	253	67	78	78	251	253	253	251	253	253	251	253	253
NOV			251	251	251	67	69	69	251	251	251	251	251	250	251	251	251
DEZ			251	251	251	67	81	81	251	251	251	251	251	246	251	251	251







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	SÃO SEBASTIÃO	PORTO NOVO SÃO SEBASTIÃO	40	40	40	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
FEV			40	40	40	10	10	8	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
MAR			40	40	34	10	10	7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ABR			40	42	42	10	10	10	40	44	44	40	42	42	40	42	42	42
MAI			40	42	42	10	10	9	40	42	42	40	42	42	40	42	42	42
JUN			40	42	36	10	11	9	40	42	42	40	42	42	40	42	42	42
JUL			40	42	42	10	11	11	40	42	42	40	42	42	40	42	42	42
AGO			40	41	41	10	10	10	40	41	41	40	41	41	40	41	41	41
SET			40	40	40	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
OUT			40	40	40	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
NOV			40	40	40	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DEZ			40	40	40	10	10	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
JAN	SÃO SEBASTIÃO	SÃO FRANCISCO	13	13	13	10	10	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
FEV			13	13	8	10	10	4	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
MAR			13	13	9	10	10	5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
ABR			13	14	14	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
MAI			13	13	11	10	10	7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
JUN			13	10	10	10	10	10	13	10	10	13	10	10	13	10	10	
JUL			13	10	10	10	10	10	13	10	10	13	10	10	13	10	10	
AGO			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
SET			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
OUT			13	13	13	10	10	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
NOV			13	13	13	10	10	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
DEZ			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
JAN	SÃO SEBASTIÃO	TOQUE-TOQUE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	9	
FEV			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
MAR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	11	11	10	10	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SÃO VICENTE	ETA 3 SÃO VICENTE	141	144	143	45	49	49	141	144	144	141	144	144	141	144	144
FEV			141	145	143	45	48	43	141	146	146	141	145	141	141	145	145
MAR			141	147	143	45	45	45	141	147	147	141	147	142	141	147	145
ABR			141	151	143	45	49	45	141	151	151	141	151	150	141	151	151
MAI			141	146	143	45	53	47	141	146	146	141	146	143	141	146	146
JUN			141	149	146	45	57	54	141	150	150	141	149	148	141	149	149
JUL			141	148	144	45	47	43	141	148	148	141	148	147	141	148	148
AGO			141	150	150	45	52	50	141	150	150	141	150	149	141	150	150
SET			141	150	147	45	51	49	141	150	150	141	150	147	141	150	150
OUT			141	148	147	45	46	44	141	148	148	141	148	146	141	148	148
NOV			141	160	159	45	50	49	141	161	160	141	160	155	141	160	160
DEZ			141	149	149	45	46	46	141	149	149	141	149	149	141	149	149
JAN	SÃO VICENTE	ETA ITU/PC.MELVI/ETA MAMBU BRANCO	78	80	80	19	20	20	78	80	80	78	80	78	78	80	80
FEV			78	82	76	19	29	21	78	81	73	78	82	82	78	82	82
MAR			78	80	74	19	23	21	78	80	80	78	80	78	78	80	80
ABR			78	84	83	19	22	22	78	84	84	78	84	83	78	84	84
MAI			78	82	81	19	23	23	78	82	82	78	82	81	78	82	82
JUN			78	83	82	19	21	21	78	83	83	78	83	83	78	83	83
JUL			78	83	82	19	22	22	78	83	83	78	83	82	78	83	83
AGO			78	82	81	19	22	22	78	82	82	78	82	81	78	82	82
SET			78	86	84	19	23	23	78	86	86	78	86	86	78	86	86
OUT			78	81	79	19	30	30	78	81	81	78	81	80	78	81	81
NOV			78	82	81	19	24	24	78	84	84	78	84	84	78	84	84
DEZ			78	82	82	19	26	26	78	82	82	78	82	82	78	82	82
JAN	SARAPUI	BO. COCAIS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	10	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	10	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	10	10	11	10

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SARAPUI	BO. RESSACA	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	10	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	8	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	10	10	11	10	10	11	11
JAN	SARAPUI	SARAPUI/CABACAIS	13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
FEV			13	14	14	5	5	4	13	14	14	13	14	14	13	14	14
MAR			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
ABR			13	14	14	5	5	5	13	15	15	13	14	14	13	14	14
MAI			13	14	13	5	6	5	13	14	12	13	14	14	13	14	14
JUN			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
JUL			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
AGO			13	14	14	5	6	6	13	14	14	13	14	14	13	14	14
SET			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
OUT			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
NOV			13	14	14	5	5	5	13	14	14	13	14	14	13	14	14
DEZ			13	14	14	5	5	5	13	14	13	13	14	14	13	14	14
JAN	SARUTAIÁ	SARUTAIÁ	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	12	12	5	5	5	10	12	12	10	12	12	10	12	12
JUL			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SEBASTIANÓPOLIS DO SUL	SEBASTIANÓPOLIS DO SUL	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	SERRA AZUL	SERRA AZUL	15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
FEV			15	16	16	5	6	6	15	16	12	15	16	12	15	16	15
MAR			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
ABR			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
MAI			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JUN			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JUL			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
AGO			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
SET			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
OUT			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
NOV			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
DEZ			15	16	16	5	6	6	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JAN	SERRA NEGRA	ETA BAIRO DA SERRA	32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	34	34	32	34	34
FEV			32	34	34	10	11	11	32	34	34	32	34	34	32	34	34
MAR			32	33	33	10	11	11	32	33	33	32	33	33	32	33	33
ABR			32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	33	33	32	33	33
MAI			32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	34	34	32	34	34
JUN			32	33	33	10	11	11	32	33	33	32	33	33	32	33	33
JUL			32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	34	34	32	34	34
AGO			32	33	33	10	11	11	32	33	33	32	33	33	32	33	33
SET			32	33	33	10	11	11	32	33	33	32	33	33	32	33	33
OUT			32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	34	34	32	34	34
NOV			32	33	33	10	11	11	32	33	33	32	33	33	32	33	33
DEZ			32	34	34	10	12	12	32	34	34	32	34	34	32	34	34



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	SETE BARRAS	SETE BARRAS	15	18	17	10	12	11	15	18	18	15	18	18	15	18	18
FEV			15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
MAR			15	17	17	10	17	17	15	17	17	15	17	17	15	17	17
ABR			15	19	19	10	19	19	15	19	19	15	19	19	15	19	19
MAI			15	17	17	10	17	17	15	17	17	15	17	17	15	17	17
JUN			15	16	16	10	16	16	15	16	16	15	16	16	15	16	16
JUL			15	18	18	10	18	18	15	18	18	15	18	18	15	18	18
AGO			15	16	16	10	16	16	15	16	16	15	16	16	15	16	16
SET			15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
OUT			15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
NOV			15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DEZ			15	15	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
JAN	SILVEIRAS	B. MACACOS	10	11	11	5	6	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	4	10	11	10	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	10	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	2	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	8	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	1	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	5	10	11	9	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	SILVEIRAS	SILVEIRAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	10	11	9	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11	10	11	11









Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	TAQUARITUBA	BO. PORTO TAQUARI	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	TAQUARITUBA	TAQUARITUBA/B. DOS ALEIXOS	40	40	40	10	11	11	40	41	41	40	40	40	40	40	40
FEV			40	40	40	10	12	12	40	40	40	40	40	40	40	40	40
MAR			40	40	40	10	11	11	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ABR			40	40	40	10	11	11	40	41	41	40	40	40	40	40	40
MAI			40	40	40	10	11	11	40	40	40	40	40	40	40	40	40
JUN			40	40	40	10	11	10	40	40	39	40	40	40	40	40	40
JUL			40	40	40	10	11	11	40	40	40	40	40	40	40	40	40
AGO			40	40	40	10	11	11	40	41	41	40	40	40	40	40	40
SET			40	40	40	10	11	11	40	40	40	40	40	40	40	40	40
OUT			40	40	40	10	11	11	40	41	41	40	40	40	40	40	40
NOV			40	40	40	10	11	11	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DEZ			40	40	38	10	11	9	40	40	39	40	40	40	40	40	40
JAN	TAQUARIVAÍ	BO. FORMIGAS	10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	5	4	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	5	5	10	12	12	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	TATUÍ	CONGONHAL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	TATUÍ	ENXOVIA	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	10	10	11	11	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	9	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JAN	TATUÍ	TATUI	82	85	83	21	21	21	82	85	79	82	85	84	82	85	85	
FEV			82	82	82	21	25	25	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
MAR			82	83	83	21	21	21	82	83	83	82	83	78	82	83	83	
ABR			82	83	83	21	29	29	82	83	83	82	83	83	82	83	83	
MAI			82	82	82	21	23	23	82	83	83	82	83	83	82	83	83	
JUN			82	83	83	21	21	21	82	87	87	82	83	83	82	83	83	
JUL			82	83	83	21	21	21	82	83	83	82	83	82	82	83	83	
AGO			82	85	85	21	24	24	82	85	85	82	85	85	82	85	85	
SET			82	82	82	21	21	21	82	86	85	82	82	82	82	82	82	
OUT			82	82	82	21	23	23	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
NOV			82	84	84	21	22	22	82	84	83	82	84	82	82	84	84	
DEZ			82	82	82	21	24	24	82	86	86	82	82	82	82	82	82	

Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli		
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme
JAN	TAUBATÉ	B. MARLENE MIRANDA	10	11	11	5	6	6	10	11	8	10	11	9	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JAN	TAUBATÉ	ETA II - TAUBATÉ	163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
FEV			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
MAR			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
ABR			163	167	167	52	56	56	163	167	166	163	167	167	163	167	167
MAI			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
JUN			163	164	164	52	54	54	163	164	164	163	164	163	163	164	164
JUL			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
AGO			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
SET			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
OUT			163	164	164	52	53	51	163	164	164	163	164	164	163	164	164
NOV			163	164	164	52	53	53	163	164	164	163	164	164	163	164	164
DEZ			163	164	164	52	54	54	163	164	164	163	164	164	163	164	164
JAN	TAUBATÉ	RESIDENCIAL ALTOS DO CATAGUÁ	10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
FEV			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAR			10	11	11	5	6	6	10	11	8	10	11	11	10	11	11
ABR			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
MAI			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
JUN			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	10	10	11	11
JUL			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
AGO			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
SET			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
OUT			10	11	11	5	6	6	10	11	11	10	11	11	10	11	11
NOV			10	11	11	5	6	6	10	11	8	10	11	10	10	11	11
DEZ			10	11	11	5	7	7	10	11	11	10	11	10	10	11	11



Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	TEODORO SAMPAIO	PLANALTO DO SUL	10	9	9	5	4	4	10	9	9	10	9	9	10	9	9	
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JAN	TEODORO SAMPAIO	TEODORO SAMPAIO	35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
FEV			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
MAR			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ABR			35	36	36	5	6	6	35	36	36	35	36	36	35	36	36	36
MAI			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
JUN			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	34	35	35	35	35
JUL			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AGO			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
SET			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	34	35	35	35	35
OUT			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
NOV			35	35	35	5	5	5	35	35	35	35	35	34	35	35	35	35
DEZ			35	37	37	5	5	5	35	37	37	35	35	35	35	35	35	35
JAN	TERRA ROXA	TERRA ROXA	14	15	15	5	6	6	14	15	15	14	15	15	14	15	15	
FEV			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
MAR			14	16	16	5	6	6	14	17	17	14	16	16	14	16	16	16
ABR			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
MAI			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
JUN			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
JUL			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
AGO			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
SET			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
OUT			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
NOV			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16
DEZ			14	16	16	5	6	6	14	16	16	14	16	16	14	16	16	16





Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	TUPÃ	PARNASO	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FEV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	9	9	5	4	4	10	9	9	10	9	9	10	9	9	9
JAN	TUPÃ	TUPA - CENTRAL	52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
FEV			52	53	53	5	6	6	52	53	52	52	53	53	52	53	53	
MAR			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
ABR			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
MAI			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
JUN			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	51	47	52	51	51	
JUL			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
AGO			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
SET			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
OUT			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
NOV			52	52	52	5	5	5	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
DEZ			52	54	54	5	6	6	52	54	53	52	54	53	52	54	54	
JAN	TUPÃ	TUPA - INDUSTRIAL	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ABR			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAI			10	10	10	5	5	5	10	10	9	10	10	9	10	10	9	
JUN			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
JUL			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
AGO			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
SET			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
OUT			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
NOV			10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEZ			10	10	10	5	5	5	10	10	8	10	10	8	10	10	10	







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	UBATUBA	MARANDUBA	12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
FEV			12	12	11	10	10	7	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12
MAR			12	12	12	10	10	9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ABR			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MAI			12	10	10	10	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	10
JUN			12	10	10	10	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	10
JUL			12	10	10	10	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	10
AGO			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12
SET			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
OUT			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
NOV			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DEZ			12	12	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JAN	UBATUBA	PRAIA VERMELHA I	10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
FEV			10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
MAR			10	12	12	10	11	11	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
MAI			10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUN			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JUL			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10
AGO			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10
SET			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OUT			10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NOV			10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DEZ			10	11	11	10	11	10	10	11	11	10	11	11	10	11	11	11
JAN	UBIRAJARA	UBIRAJARA	10	11	11	5	6	6	10	12	12	10	11	11	10	11	11	
FEV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
ABR			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
MAI			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUN			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
JUL			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
AGO			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
SET			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
OUT			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
NOV			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	
DEZ			10	11	11	5	5	5	10	11	11	10	11	11	10	11	11	







Período 2019	Municípios	Sistemas de Abastecimento	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual Livre			Coliforme Total			E.Coli			
			Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	Exigido	Realizado	Conforme	
JAN	VARGEM GRANDE PAULISTA	SÃO LOURENÇO	13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
FEV			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
MAR			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ABR			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
MAI			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JUN			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JUL			13	13	12	10	10	9	13	14	14	13	13	13	13	13	13	13
AGO			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13
SET			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
OUT			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
NOV			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13
DEZ			13	13	13	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
JAN	VÁRZEA PAULISTA	VARZEA PAULISTA	81	89	88	20	23	23	81	88	88	81	82	82	81	82	82	
FEV			81	84	84	20	21	21	81	84	84	81	81	81	81	81	81	
MAR			81	83	83	20	20	20	81	83	83	81	81	81	81	81	81	
ABR			81	85	83	20	22	21	81	85	85	81	83	83	81	83	83	
MAI			81	82	82	20	22	22	81	82	82	81	81	81	81	81	81	
JUN			81	85	80	20	24	22	81	85	85	81	82	81	81	82	82	
JUL			81	86	85	20	26	26	81	86	86	81	84	84	81	84	84	
AGO			81	86	86	20	23	23	81	86	85	81	86	86	81	86	86	
SET			81	82	81	20	24	24	81	82	71	81	81	80	81	81	81	
OUT			81	84	83	20	25	24	81	84	76	81	84	84	81	84	84	
NOV			81	85	84	20	24	21	81	85	78	81	81	75	81	81	81	
DEZ			81	88	88	20	22	20	81	88	88	81	84	84	81	84	84	
JAN	VICENTE DE CARVALHO	ETA JURUBATUBA	62	63	62	13	16	16	62	63	63	62	63	63	62	63	63	
FEV			62	58	53	13	17	16	62	58	53	62	58	57	62	58	58	
MAR			62	64	63	13	17	17	62	64	63	62	64	64	62	64	64	
ABR			62	63	63	13	19	16	62	63	63	62	63	59	62	63	61	
MAI			62	65	63	13	20	20	62	65	65	62	65	64	62	65	65	
JUN			62	67	67	13	17	17	62	67	67	62	67	67	62	67	67	
JUL			62	65	64	13	16	16	62	65	65	62	64	60	62	64	64	
AGO			62	66	65	13	18	18	62	66	66	62	66	66	62	66	66	
SET			62	66	66	13	22	22	62	66	66	62	66	66	62	66	66	
OUT			62	66	66	13	20	20	62	66	66	62	65	65	62	65	65	
NOV			62	67	65	13	18	17	62	67	63	62	67	67	62	67	67	
DEZ			62	64	63	13	19	19	62	64	64	62	64	64	62	64	64	

